

ПРЕДПИСАНИЕ № 50 п-19-2017
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 03 » мая 2017 г.

г. Ейск

При проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское (МБДОУ детский сад № 13 с. Шабельское)

расположенного по адресу: Россия, Краснодарский край, Щербиновский район, село Шабельское, улица Советов, 36

заместителем начальника территориального отдела Котовой Галиной Владимировной выявлены нарушения санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

П. 3.9, 3.12-Теневые навесы для 2-ой младшей и старшей групп не обеспечивают защиту от осадков, т.к. крыша протекает, покрытие пола (деревянное) местами пришло в негодность – прогнило, имеет неровности.

П. 5.1- Стены в музыкальном зале не имеют гладкой поверхности, местами в трещинах, стены в комнате дополнительного образования покрыты обоями, имеются трещины, что не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции.

П. 5.1- Кафель возле раковины в заготовочном цехе пищеблока местами разбит.

П. 5.5-Покрытие пола в коридоре и в приемной подготовительной группы нарушено, полы прогнили, линолеум местами порван, покрытие пола в кладовой (плитка) местами разбито.

П. 6.15- Наматрасники имеются в одном комплекте, при норме - 2.

П. 6.16.1- В группе раннего возраста раковина для персонала отсутствует.

П. 6.16.2-В туалетной младшей и средней дошкольной групп установлено по 3 умывальника и 3 унитаза при норме – по 4, в 1 младшей группе не установлена раковина для персонала.

П. 6.16.3-В туалетной старшей и подготовительной группы количество санитарных приборов не соответствует нормативам: при норме – 1 на 5 детей, установлено по 2 раковины и 3 унитаза (один в не рабочем состоянии), отсутствует раковина для взрослых.

П. 7.3-Светопроемы в средней и подготовительной группе не оборудованы солнцезащитными устройствами.

П. 7.8-На момент проверки не все источники искусственного освещения в исправном состоянии в средней группе.

П. 7.10-В игровой старшей группы не все осветительные приборы имеют защитную арматуру.

П. 8.3-Отопительные приборы не имеют ограждение в игровой и спальне 2 младшей группы.

П. 8.5, 8.6-Условия для сквозного проветривания и широкой аэрации помещений не созданы в группах из-за ветхости оконных рам, открывается только по одной форточке.

П. 9.4- Раковина для обработки рук в моечной пищеблока не имеет горячей проточной воды.

П. 13.8- В заготовочном цехе пищеблока раковины для мытья рук нет.

П. 13.13, 13.3-Допускается использование в пищеблоке посуды с поврежденной эмалью, не вся кухонная посуда имеет маркировку.

П. 13.15-Для обеззараживания посуды в группах отсутствуют специально выделенные емкости.

П. 14.4-Складское помещение для хранения сыпучих продуктов не оборудовано приборами для измерения влажности воздуха.

П. 15.5- Примерное меню составлено с нарушением требований: ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов отсутствуют,

П. 15.7- Примерным меню не предусмотрено ежедневное использование в меню фруктов.

П. 15.6- В завтрак не всегда включается бутерброд, допускается выдача фруктов в полдник.

П. 19.6 - Санитарной одеждой персонал обеспечен не в полном объеме – нет спецодежды у воспитателей.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ детский сад № 13 с. Шабельское в лице законного представителя:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

п. 3.9, 3.12, 5.1, 5.5, 6.15, 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3, 7.3, 7.8, 7.10, 8.3, 8.5, 8.6, 9.4, 13.8, 13.13, 13.3, 13.15, 14.4, 15.5, 15.7, 15.6, 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13

в срок до 16 октября 2017г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок **до 16 октября 2017г.** по адресу: г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285.

3. Ответственным за выполнение предписания является: МБДОУ детский сад № 13 с. Шабельское в лице законного представителя.

4. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника
ТО Роспотребнадзора



(подпись)

Г.В.Котова

Предписание получила



(подпись)

Кухаренко Н.Н.

« 03 » мая 2017г.

Предписание направлено « ____ » _____ 20__ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) _____