

353620, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5  
(место составления акта)

«25» апреля 2019 г.

(дата составления акта)  
«12» час «10» мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 75

**По адресу / адресам:** Краснодарский край, Щербиновский район, с. Шабельское, улица Советов, 36,

(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения Главного Государственного инспектора по пожарному надзору Щербиновского района Цветкова Д.Е. № 75 от «01» апреля 2019 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

**плановая / выездная проверка в отношении:** Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское (ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

18.04.2019 г.

с «11» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

25.04.2019 г.

с «11» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** «2» рабочих дня, «02» часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

**Акт составлен:**

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, **ознакомлен(ы):**

(заполняется при проведении выездной проверки)

«02» апреля 2019 г. Заведующая МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское Кухаренко Наталья Николаевна

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившие проверку:**

Государственный инспектор Щербиновского района по пожарному надзору - Старший инспектор отделения НД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Кошкалда Виталий Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

**При проведении проверки присутствовали:**

Заведующая МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское Кухаренко Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**В ходе проведения проверки:**

■ **выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	В здании детского сада помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 2 - кладовая и помещение № 5 – коридор) не разделены между собой противопожарной преградой, необходима установка противопожарной двери	В нарушение ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 59, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1, п. 5.14*, п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское, заведующая Кухаренко Наталья Николаевна
2	В здании детского сада на дверях складского помещения № 2 отсутствует обозначение категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона»	В нарушение п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское, заведующая Кухаренко Наталья Николаевна
3	В здании детского сада помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 25 - электрощитовая и помещение № 20 – коридор) не разделены между собой противопожарной преградой, необходима установка противопожарной двери	В нарушение ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 59, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1, п. 5.14*, п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское, заведующая Кухаренко Наталья Николаевна
4	В здании детского сада на дверях складского помещения № 25 отсутствует обозначение категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона»	В нарушение п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское, заведующая Кухаренко Наталья Николаевна

■ **выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):** -----

■ **выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):** -----

■ **нарушений не выявлено:** -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:**

Предписание № 75/1/4 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.04.2019 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 20.10.2019 г.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



Кошкалда Виталий Валерьевич – Старший инспектор отделения НД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Заведующая МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское Кухаренко Наталья Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

Васильевна

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» апреля 2019 г.

(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)