

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**
(наименование органа государственного надзора)

353620, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5, тел. (86151) 78101, E-mail: ond34@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 75/1/4

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 10 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское (ОБЪЕКТ
ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА),

Заведующей МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское Кухаренко Наталья Николаевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного Государственного инспектора по пожарному надзору
Щербиновского Цветкова Д.Е. Отделение надзорной деятельности и № 75
района профилактической работы Щербиновско-
го района управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по
Краснодарскому краю
(наименование органа ГПН)

от « 01 » апреля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 18 » апреля 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 25 » апреля 2019 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Выполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2019 год

Лицо проводившее проверку: Старший инспектор отделения НД и ПР Щербиновского района УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Государственный инспектор
Щербиновского района по пожарному надзору Кошкалда Виталий Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА, Щербиновский
район, село Шабельское, улица Советов, 36

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское Кухаренко Наталья Николаевна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в

проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании детского сада помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 2 - кладовая и помещение № 5 – коридор) не разделены между собой противопожарной преградой, необходима установка противопожарной двери	В нарушение ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 59, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1, п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	20.10.2019	
2	В здании детского сада на дверях складского помещения № 2 отсутствует обозначение категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона»	В нарушение п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390	20.10.2019	
3	В здании детского сада помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 25 - электрощитовая и помещение № 20 – коридор) не разделены между собой противопожарной преградой, необходима установка противопожарной двери	В нарушение ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 59, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1, п. 5.14*, п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	20.10.2019	
4	В здании детского сада на дверях складского помещения № 25 отсутствует обозначение категорий по пожарной	В нарушение п. 20 правил противопожарного режима в Российской Федера-	20.10.2019	

	опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона»	ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390		
--	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2019 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения НД и ПР Щербиновского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,
Государственный инспектор Щербиновского района по пожарному надзору
Кошкалда Виталий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» апреля 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское
Кухаренко Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» апреля 2019 г.