

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Краснодарский край г.Краснодар ул.Дзержинского, 95/97, (8612) 24-04-35
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского
района
(наименование органа государственного пожарного надзора)

Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира, 5 тел. 8(86151)78101
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 173 / 1 / 4
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад № 13 муниципального образования Щербиновский район село Ша-
бельское - помещение проведения Новогодних торжеств
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
Щербиновского района по пожарному надзору № 173
(наименование органа ГПН)

от «10» декабря 2018 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 30 мин.
«21» декабря 2018 г. по 11 ч. 00 мин. «21» декабря 2018 г.
проведена проверка _____
начальником ОНДиПР Щербиновского района
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору,

майор вн. службы Цветковым Д.Е. в здании, помещениях и терри-
проводившего мероприятие по надзору,
тории МБДОУ д/с № 13 по адресу с. Шабельское, ул. Советов, 36
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующая МБДОУ д/с № 13 Кухаренко Наталья Николаевна
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нару-
шения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны в соответствии с требованиями норм.	(В нарушение ст.83 ч.7 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.02.2019	

2	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	(В нарушение п. 42 п.п. «в» Правила противопожарного режима в РФ)	01.02.2019	
3	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(В нарушение п. 35 Правила противопожарного режима в РФ)	01.02.2019	
4	Эвакуационные знаки пожарной безопасности (оповещатели «Выход») не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	(В нарушение ст. 83, 103, Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ; п. 5.1, СП 3.13130.2009)	01.02.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Начальник ОНДиПР
Щербиновского района
(должность государственного инспектора)

Цветков Д.Е.
(фамилия, инициалы)

« 21 » декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующая МБДОУ д/с № 13
(должность)

Кухаренко Н.Н.

« 21 » декабря 2018 г.