


ОТЧЕТ

о выполнении предписания № 75/1/4

ОНД и профилактической работы Щербиновского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю

№ п/п	Нарушения, указанные в акте по результатам проверки	мероприятия по устранению нарушений	срок исполнения	ответственный исполнитель
1	В здании детского сада помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 2 и № 5) не разделены между собой противопожарной преградой	необходимо установить противопожарную дверь	20.10.2019г. <u>выполнено</u>	заведующий Кухаренко Н.Н.
2	в здании детского сада на дверях складского помещения № 2 отсутствует обозначение категорий по пожарной опасности, а также так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ	приобрести знак пожарной опасности	20.10.2019	завхоз Зайцева Н.Н.
3	В здании детского сада помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 25 и №20) не разделены между собой противопожарной преградой	необходимо установить противопожарную дверь	20.10.2019г. <u>выполнено</u>	заведующий Кухаренко Н.Н.
	в здании детского сада на дверях складского помещения № 25 отсутствует обозначение категорий по пожарной опасности, а также так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ	приобрести знак пожарной опасности	20.10.2019	завхоз Зайцева Н.Н.

Заведующий
МБДОУ детский сад № 13 с.Шабельское



Н.Н.Кухаренко