

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Уральская, 121 т.268-64-40 ф.268-64-40 E-mail: www.23.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Щербиновского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю**
(наименование органа государственного надзора)

353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Мира д.5, тел. 8 (86151) 7-81-01,
E-mail: ond34@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 57/1/48

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 13 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское,

Заведующая МБДОУ ДС № 13 с. Шабельское Кухаренко Наталья Николаевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Худяков В.А.

Отделение надзорной деятельности и № 57
профилактической работы Щербинов-
ского района Управления надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю

(наименование органа ГПН)

от « 25 » июня 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 22 » июля 2021 г. по 11 ч 00 мин. « 03 » августа 2021 г.

проведена плановая выездная проверка с целью Исполнение еже-
годного плана плановых проверок на 2021 год.

Лицо проводившее проверку: Старший инспектор ОНД и ПР Щербиновского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Государственный инспектор Щерби-
новского района по пожарному надзору Аборин Иван Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние детский сад № 13 муниципального образования Щербиновский район село Шабельское;
Щербиновский район, с. Шабельское, ул. Советов 36.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожар- ной безопасности с указанием меро- приятия по его устранению и кон- кретного места выявленного нару- шения	Пункт (абзац пункта) и наименование норматив- ного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной без- опасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Заведующая детским садом не обеспе- чила категорирование по взрыво- пожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Фе- дерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожар- ных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их кате- горий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте в соответствии с НПБ 105-03 (здание литер Г склад).	В нарушение глав № 5,7,8, ст. 4, ст.6 Федерального закона от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12 правил противопо- жарного режима в РФ, утверждённых постанов- лением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 2, п.3, п. 4 табл. 1, п.5, п.6 НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и по- жарной опасности».	01.03.2022	
2	В период эксплуатации системы противопожарной защиты (автома- тической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре), уста- новленных в здании детского сада не обеспечено правильное и свое- временное ведение эксплуатацион- ной документации по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а именно: отсутствуют акт первич- ного обследования системы, форма технических параметров системы.	В нарушение п. 54 правил противопожарного режи- ма в РФ, утверждённых постановлением Прави- тельства Российской Фе- дерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.5 прил. Б ГОСТ Р 54101- 2010 «Средства автомати- зации и системы управле- ния. Средства и системы обеспечения безопасно- сти. Техническое обслу- живание и текущий ре- монт».	01.03.2022	
3	При эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и системы	В нарушение ст.4, ст.6 ФЗ № 123 «Технический ре-	01.03.2022	

	оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, установленных в здании школы сверх срока службы(10 лет), установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (с учетом акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию (АУПС и СОУЭ) от 20.09.2010 г. № б/н) руководитель не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	гламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.6, п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1 п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)»; п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
4	Не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли, организацией, аккредитованной на данный вид деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 года № 412-ФЗ (соответствующий протокол не представлен).	В нарушение п. 13 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.22	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2022 г.

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР Щербиновского
района УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
Аборин И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«03» августа 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

Ио заведующей МБДОУ ДС № 13 с. Шабель-
ское Тимофеева Елена Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«03» августа 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.