

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Территориальный отдел надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам и г.Шилка, г.Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю  
(наименование территориального органа МЧС России)

673400 Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Советская, 52 Телефон: 4-41-71 Факс 8-30242-4-11-71 [gpn.nerchinsk@mail.ru](mailto:gpn.nerchinsk@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г.Чита, ул.Костошко-Григоровича, 37, тел.8 (3022) 23-08-08, [ugrn\\_chita@mail.ru](mailto:ugrn_chita@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 1/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Заведующей МБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 16 г.Нерчинска Воскресенской Ольге Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №1 от «13» января 2020 года, главного государственного инспектора Шилкинского, Нерчинского, Тунгокоченского районов по пожарному надзору Масюкова Игоря Александровича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «20» января 20 20 г. по 17 ч. 00 мин. «20» января 2020 г. проведена плановая проверка дознавателем территориального отдела надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам и г.Шилка, г.Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, Викуловым Антоном Олеговичем, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский сад № 16 г.Нерчинска, расположенного по адресу Забайкальский край, Нерчинский район, г.Нерчинск, ул. Красноармейская, 89 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 16 г.Нерчинска Воскресенской Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	
2.	Лицо ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение мерам пожарной безопасности и пожарнотехническому минимуму.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., п.31, п. 32, п.40 Приказа МЧС	24.06.2020 г.	

		от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»		
3.	Не все административные и общественные помещениях, обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны.	<b>п. 6</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	
4.	Имеющиеся на объекте планы эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	<b>п. 6.2.3</b> ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда.	24.06.2020 г.	
5.	Руководителем организации не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре с лицами (персоналом), осуществляющими свою деятельность на объекте. Акты на проведение тренировок не представлены.	<b>п.12</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.06.2020 г.	
6.	Технический этаж расположенный под зданием детского сада захламлен предметами мебели, горючими материалами, внутри помещения расположена мастерская.	<b>п.п б) п.23</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;	24.06.2020 г.	
7	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний.	<b>п.24</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.06.2020 г.	
8	Двери эвакуационных выходов в помещении музыкального зала заставлены предметами мебели (стульями), обклеены пластырем, затруднено их открытие. Дверь эвакуационного выхода из помещения прачки, изнутри закрыта одеялом, которое прибито гвоздями к дверной колоде, затруднено ее открытие. Дверь эвакуационного выхода, ведущего на пожарную лестницу в помещении старшей группы на втором этаже изнутри закрыта одеялом, которое прибито гвоздями к дверной колоде, затруднено ее открытие. Дверь эвакуационного выхода, ведущего на пожарную лестницу в помещении подготовительной группы на втором этаже	<b>п.п ж) п.23, п.п б) п.36</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;	24.02.2020 г.	

	изнутри закрыта одеялом, которое прибито гвоздями к дверной колоде, затруднено ее открытие			
9	Руководитель организации не обеспечил размещение на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	<b>п.33</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	
10	Шлейф пожарной сигнализации № 23 (игровая, туалет старшей группы) не находится в режиме охраны.	<b>п. 61</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	
11	Руководителем организации не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией), с оформлением актов проверки.	<b>п.61, п.62</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;	24.06.2020 г.	
12	Система автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией в здании детского сада, смонтирована с нарушением требований нормативных документов (используется кабель марки КСПВ).	<b>п. 61</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., <b>ст. 103</b> Федерального закона от 25.04.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», <b>п.4.1, таблица 1, п.6, таблица 2</b> ГОСТ 31565-2012 Кабельные линии, Требования пожарной безопасности.	24.06.2020 г.	
13	Техническое помещение в комнате для персонала (сторожа) на первом этаже здания, техническое помещение расположенное на первом этаже, в южной части здания у лестницы, техническое помещение находящееся в южной части здания под лестницей, незащищены соответствующими автоматическими установками (датчиками).	<b>приложение А</b> свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, <b>п. 4</b> НПБ 110-03, Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г.	24.06.2020 г.	

		№ 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».		
14	Инструктажи с персоналом детского сада проводятся не в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	<b>п.3</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., <b>глава 1, 2</b> Приказа МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	24.02.2020 г.	
15	Техническое обслуживание и проверка огнетушителей не проводится. Огнетушители под номерами 1,2,4,5,6,8,9,10 имеют истекший срок годности, при их применении могут не сработать. Три огнетушителя размещенные на первом этаже и три огнетушителя расположенные на втором этаже не пронумерованы, размещены на произвольной высоте и располагаются не в соответствии с действующими требованиями. Не произведен расчет необходимого количества огнетушителей.	<b>п.70 и раздел XIX</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	
16	Территория детского сада с восточной и южной стороны не очищена от сухой растительности –	<b>п. 17(1), п. 77</b> Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.06.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители органи-

заций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель территориального отдела надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгооченскому районам и г.Шилка, г.Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, Викулов А.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» 01 г. 20 20 г.  
(дата)

(подпись)

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

Заведующий Шилкинским районным отделением МЧС России Викулов А.А.  
(должность, фамилия инициалы)

(подпись)

«24» января 20 20 г.  
(дата)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору