

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Территориальный отдел надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам и г.Шилка,
г.Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)
673400 Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. Советская, 52. Телефон: 4-41-71. Факс 8-30242-4-11-71. gpn.nerchinsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, 37, тел.8 (3022) 23-08-08, ugrn_chita@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующей МБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 16 г.Нерчинска Воскресенской Ольге Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №1 от «13» января 2020 года, главного государственного инспектора Шилкинско-Нерчинского, Тунгокоченского районов по надзорному надзору Мисковой Елены Александровича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. «20» января 20 20 г. по 17 ч. 00 мин. «20» января 2020 г. проведена плановая проверка дознавателем территориального отдела надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам и г.Шилка, г.Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, Викуловым Антоном Олеговичем, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка-детский сад № 16 г.Нерчинска, расположенного по адресу Забайкальский край, Нерчинский район, г.Нерчинск, ул. Красноармейская, 89 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 16 г.Нерчинска Воскресенской Ольгой Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-ед-ви-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	<i>инспектор цели утвержде- ния, переиме- нования</i>
2.	Лицо ответственное за пожарную безопасность не прошло обучение мерам пожарной безопасности и пожарно-техническому минимуму.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., п.31, п. 32, п.40 Приказа МЧС	24.06.2020 г.	

		от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организа- ций»		
3.	Не все административные и общественные помещениях, обеспечены табличками с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	<i>таблички с номерами телефонов профессоров во всех помещениях.</i>
4.	Имеющиеся на объекте планы эвакуации не соответствуют требованиям пожарной безопасности.	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда.	24.06.2020 г.	<i>планы переданы</i>
5.	Руководителем организации не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей при пожаре с лицами (персоналом), осуществляющими свою деятельность на объекте. Акты на проведение тренировок не представлены.	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.06.2020 г.	
6.	Технический этаж расположенный под зданием детского сада захламлен предметами мебели, горючими материалами, внутри помещения расположена мастерская.	п.п б) п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;	24.06.2020 г.	
7.	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний.	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.06.2020 г.	
8.	Двери эвакуационных выходов в помещении музыкального зала заставлены предметами мебели (стульями), обклеены пластырем, затруднено их открытие. Дверь эвакуационного выхода из помещения прачки, изнутри закрыта одеялом, которое прибито гвоздями к дверной колоде, затруднено ее открытие. Дверь эвакуационного выхода, ведущего на пожарную лестницу в помещении старшей группы на втором этаже изнутри закрыта одеялом, которое прибито гвоздями к дверной колоде, затруднено ее открытие. Дверь эвакуационного выхода, ведущего на пожарную лестницу в помещении подготовительной группы на втором этаже	п.п ж) п.23, п.п б) п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;	24.02.2020 г.	<i>все двери эвакуационных выходов освобождены</i>

	изнутри закрыты одеялом, которое прибито гвоздями к дверной колоде, затруднено ее открытие			
9	Руководитель организации не обеспечил размещение на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	<i>Знаков рабочих</i>
10	Шлейф пожарной сигнализации № 23 (игровая, туалет старшей группы) не находится в режиме охраны.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	<i>шлейф 23 участков</i>
11	Руководителем организации не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией), с оформлением актов проверки.	п.61, п.62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.;	24.06.2020 г.	<i>Доказательств е ООО "Тубител"</i>
12	Система автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией в здании детского сада, смонтирована с нарушением требований нормативных документов (используется кабель марки КСПВ).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., ст. 103 Федерального закона от 25.04.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, таблица 1, п.6, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные линии, Требования пожарной безопасности.	24.06.2020 г.	
13	Техническое помещение в комнате для персонала (сторожа) на первом этаже здания, техническое помещение расположенное на первом этаже, в южной части здания у лестницы, техническое помещение находящееся в южной части здания под лестницей, незащищены соответствующими автоматическими установками (датчиками).	приложение А Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 4 НПБ 110-03, Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г.	24.06.2020 г.	

		№ 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».		
14	Инструктажи с персоналом детского сада проводятся не в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., глава 1, 2 Приказа МЧС от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	24.02.2020 г.	<i>Заведующая Журнале исследования тотальной. Исследования с персоналом проведены.</i>
15	Техническое обслуживание и проверка огнетушителей не проводится. Огнетушители под номерами 1,2,4,5,6,8,9,10 имеют истекший срок годности, при их применении могут не сработать. Три огнетушителя размещенные на первом этаже и три огнетушителя расположенные на втором этаже не пронумерованы, размещены на произвольной высоте и располагаются не в соответствии с действующими требованиями. Не произведен расчет необходимого количества огнетушителей.	п. 70 и раздел XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.02.2020 г.	<i>Заведующая Журнале исследования огнетушителей Все огнетушители исправные, размещены на нужной высоте.</i>
16	Территория детского сада с восточной и южной стороны не очищена от сухой растительности –	п. 17(1), п. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.	24.06.2020 г.	<i>территория расчищена.</i>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет: собственники имущества;

