

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю  
г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 37, т. (3022) 26-63-47, факс (3022) 32-30-68,  
E-mail: centr.chita @ rambler. ru., infocenter @ chittel. ru.

Территориальный отдел надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка и г. Нерчинск УНД и ПР  
Забайкальский край, г. Шилка, ул. Баданина, 1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Нерчинск, ул. Советская, 52  
(место составления акта)

“ 24 ” февраля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
13 час. 00 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 9

По адресу/адресам: 673403, Забайкальский край, Нерчинский район, г. Нерчинск, ул. Красноармейская, 89 А

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 9 от «02» февраля 2021 года главного государственного инспектора по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка и г. Нерчинск по пожарному надзору Масюкова Игоря Александровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 16 г. Нерчинска

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1 день / 4 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка и г. Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки): заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 16 г. Нерчинска, Воскресенская Ольга Александровна.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Викулов Антон Олегович государственный инспектор по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам, г. Шилка и г. Нерчинск по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Воскресенская Ольга Александровна заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 16 г. Нерчинска Рыжова Анна Олеговна ответственная за пожарную безопасность.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- ✓ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Система автоматической установки пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией в здании детского сада, смонтирована с нарушением требований нормативных документов (используется кабель марки КСПВ), что подтверждается приложением: № 1 к договору № 1910 от 21.08.2018 г. Смета № 1873 на поставку оборудования и монтаж пожарной сигнализации, актом проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации от 15.12.2020 г. – ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 25.04.2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п.4.1, таблица 1, п.6, таблица 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные линии, Требования пожарной безопасности. Нарушение допущено МБДОУ детский сад № 16 г. Нерчинска;

2. В помещении кухни установлены дымовые пожарные извещатели, для предотвращения случаев срабатывания АУПС в ходе приготовления пищи, необходима их замена на тепловые пожарные извещатели. В складском помещении на кухне дымовые пожарные извещатели закрыты колпаками, что исключает их срабатывание в случае возникновения пожара – п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, п. 13.1.4 Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. Нарушение допущено МБДОУ детский сад № 16 г. Нерчинска;

3. На объекте не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей со 2 этажа здания. Акты испытаний не представлены – п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. Нарушение допущено МБДОУ детский сад № 16 г. Нерчинска;

4. Техническое помещение в комнате для персонала (сторожа) на первом этаже здания, техническое помещение, расположенное на первом этаже, в южной части здания у лестницы, техническое помещение, находящееся в южной части здания под лестницей, не защищены соответствующими автоматическими установками (дымовыми пожарными извещателями) – приложение А Свода правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, п. 4, п. 14 НПБ 110-03, Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Нарушение допущено МБДОУ детский сад № 16 г. Нерчинска.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ *Воскресенская О.А.* (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 9 от 02.02.2021 г. о проведении плановой проверки, предписание № 9/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, приказ № 12-к от 14 февраля 2005 года о назначении Воскресенской О.А. на должность заведующего, должностная инструкция заведующего детским садом

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_

А.О. Вилулов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Воскресенская Ольга Александровна заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 16 г. Нерчинска.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ "14" февраля 20 21 г. \_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)