

Дознавателю территориального отдела
Надзорной деятельности по Шилкинскому,
Нерчинскому, Тунгокоченскому районам
И г.Шилка, г.Нерчинск УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Забайкальскому краю
Викулову А.О. от заведующего МБДОУ ЦРР-
Детского сада № 16 г.Нерчинска
Воскресенской О.А

**ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО АКТУ ПРОВЕРКИ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ОРГАНОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

№	Предписание	выполнение
1.	Система автоматической установки пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией в здании ДОУ смонтирована с нарушением требований нормативных документов (используется кабель марки КСПВ)	ООО «Рубикон+» составлен локальный сметный расчет на демонтаж-монтаж пожарной сигнализации в МБДОУ ЦРР-детском саду № 16 г.Нерчинска, на установление на пищеблоке дымовых пожарных извещателей для предотвращения случаев срабатывания АУПС в ходе приготовления пищи, для установления дополнительных пожарных извещателей в техническое помещение, находящееся в южной части здания под лестницей
2	В помещении кухни установлены дымовые пожарные извещатели для предотвращения случаев срабатывания АУПС в ходе приготовления пищи, необходима их замена на тепловые пожарные извещатели	
3	Техническое помещение, находящееся в южной части здания под лестницей не защищены соответствующими автоматическими установками (дымовыми пожарными извещателями)	
4	На объекте не организовано не реже 1 раза в 5 лет поведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей со 2 этажа здания	ООО «Инкрайс» проведено испытание наружных пожарных лестниц (акт от 20.02.2021 года. Данный акт передан дознавателю территориального отдела Надзорной деятельности по Шилкинскому, Нерчинскому, Тунгокоченскому районам И г.Шилка, г.Нерчинск УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Викулову А.О