



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ

ул. Садовая, 43, п. Глубокий, Ростовская область, 347850

Телефоны: 95-3-03 факс: 95-3-03

E-mail: 57gpn_md@mail.ru

«Единый «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» - (863) 239-99-99

ул. Достоевского, 14
пос. Молодежный,
Каменский район,
Ростовская область,

Заведующему МБДОУ детский сад № 11
«Звездочка»
Лазаревой Т.П.

«16» октября 2019 год № 146
на № _____ от _____

90 16.11.19г

В отделе ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

пос. Глубокий
(наименование населенного пункта)

«16» октября 2019г.

Я, Начальник ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
полковник внутренней службы Самосват Дмитрий Александрович
(должность, специальное звание, Ф.И.О. лица, вносящего представление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении и постановление о назначении административного наказания № 190-88/2019/3 от «16» октября 2019г.,

У С Т А Н О В И Л:

«16» октября 2019 года в ходе проведения плановой проверки выполнением обязательных требований пожарной безопасности на Вашем объекте муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 11 «Звездочка» Каменского района Ростовской области по адресу: Каменский район, пос. Молодежный, ул. Достоевского, 14, нарушены требования правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, а именно:

Аппаратура автоматической пожарной сигнализации не установлена в металлический шкаф. (РД 78.145-93 п. 3.3.2.)

На объекте защиты, не проведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) чердачных помещений. п. 21 ПП 390 от 25.04.2012

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По итогам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении мною было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения.

Причинами и условиями совершения административного правонарушения явилось недостаточное внимание уделяемое со стороны должностных лиц Вашего учреждения, вопросам обеспечению мер организационного характера, выделению необходимых финансовых средств, направленных на своевременное выполнение и соблюдение правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390, а также других нормативных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности в Вашем учреждении.

Учитывая изложенное, руководствуясь частью 1 статьи 29.13 КоАП РФ, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ месячный срок.

Начальник ОНД и ПР по Каменскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
полковник внутренней службы



Самосват Д.А.