



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каменскому району
ул. Садовая, 43, пос. Глубокий, Ростовской области, 347850, тел: 95-3-03, факс: 95-3-03
E-mail: 57gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 99/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 11 «Звездочка» Каменского района Ростовской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки, выданного
начальником ОНД и ПР по Каменскому району УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Ростовской области полковником внутренней службы Самосват Д.А.

(наименование органа ГПН)

от **«25» сентября 2019 № 99**, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **9 ч. 00 мин. "01" октября 2019 г. по 11 ч. 00 мин. "01" октября 2019 г. с 13 ч. 00 мин. "16" октября 2019 г. по 14 ч. 00 мин. "16" октября 2019 г.** проведена плановая выездная проверка **муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 11 «Звездочка» Каменского района Ростовской области, расположенного по адресу: Ростовская область, Каменский район, пос. Молодежный, ул. Достоевского, 14**

Должностные лица, проводившие проверку:

Начальник отделения надзорной деятельности и ПР по Каменскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области полковник внутренней службы
Самосват Дмитрий Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: **заведующим МБДОУ детский сад № 11 «Звездочка» Лазаревой Татьяной Петровной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Аппаратура автоматической пожарной сигнализации не установлена в металлический шкаф.	(РД 78.145-93 п. 3.3.2.) Установка ПКП малой информационной емкости (до 5 шлейфов сигнализации) должна производиться: при наличии специально выделенного помещения - на высоте, удобной для обслуживания; при отсутствии специально выделенного помещения - на высоте не менее 2,2м. Установка ПКП в местах, доступных для посторонних лиц, например, в торговых залах предприятий торговли, должна производиться в запираемых металлических шкафах, конструкция которых не влияет на работоспособность приборов. Если по требованиям пожарной безопасности не допускается устанавливать ПКП непосредственно в помещении, оборудованном	до 1.10.2020	

		средствами сигнализации, то ПКП устанавливаются вне помещения в запираемых металлических шкафах или ящиках, блокируемых на открывание.		
2.	На объекте защиты, не проведена проверка огнезащитной обработки (пропитки) помещений.	п. 21 ПП 390 от 25.04.2012 Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	-//-	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Каменскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
полковник внутренней службы


Самосват Д.А.

«16» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детского сада № 11 «Звездочка»

Лазарева Татьяна Петровна
(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«16» октября 2019 г.