

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27

единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99, E-mail: go_uln@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, E-mail: unduln@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО Г. УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, E-mail: ogpn-73@mail.ru

Предписание № 198/1/108

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

01 декабря 2020 г.

г. Ульяновск

**Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад № 100 (далее – МБДОУ детский сад № 100)**

**Должностному лицу заведующему МБДОУ детский сад № 100 Кирсановой Елене
Викторовне**

Во исполнении распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ульяновской области Евсиевича Андрея Николаевича № 198 от 21 октября 2020 года проведена *плановая (с использованием средств дистанционного взаимодействия) проверка* соблюдения обязательных требований пожарной безопасности объекта защиты МБДОУ детский сад № 100 по адресу: 432067, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Ливанова, дом 6.

Лицо (а), проводившие проверку: Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Кузьменко Марина Владимировна

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад № 100 Кирсанова Елена Викторовна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отме- т-ка о выпо- л- нени и
1.	Не обеспечивается в соответствии с составленным годовым планом-графиком и сроками выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения – блок управления автоматическим пожаротушением «Поток-3Н», и систем оповещения людей о пожаре и управления	п. 63 ППР	01.06.2021	

	эвакуацией). Фактически в представленном журнале регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики от 01.01.2020 (предприятие-исполнитель – ООО «Лидаза») отсутствуют записи о проведении регламентных работ №2 (Регламент №2). Когда в представленных приложениях №3 и №4 к Контракту №5 от 09.01.2020 данные виды работ указаны.			
2.	Отсутствует годовой план-график, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно противопожарных нормально открытых клапанов. Подтверждающие документы при проведении проверки, не представлены. (В запросе от 05.11.2020 №1537-4-5-2 (пункт 4) указано о предоставлении данных документов).	п. 63 ППР	01.06.2021	
3.	Отсутствует годовой план-график, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий, а именно систем противодымной вентиляции (приточной и вытяжной), а также системы отключения вентиляции при пожаре. Подтверждающие документы при проведении проверки, не представлены. (В запросе от 05.11.2020 №1537-4-5-2 (пункт 4) указано о предоставлении данных документов).	п. 63 ППР	01.06.2021	
4.	Общие коридоры этажей (помещения по проекту № 59 и 228), соединяющие лестничные клетки, длиной более 60 м (фактически 64,635 м) не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м (с условием выхода из каждой групповой ячейки в разные отсеки коридора) с заполнением проемов в указанных перегородках 2-го типа.	СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, СП 2.13130.2020 п. 6.7.13 Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ таблица 24, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, ППР п. 61, Проект с шифром 515/2013-ПБ том 8 лист 18 абз. 15.	01.06.2021	
5.	На 1-м этаже класс пожарной опасности строительных конструкций (перегородок из ГКЛВ и перегородок из кирпича и ГКЛВ) не соответствует требуемому и принятому в проекте К0 и фактически составляет не менее К1. В соответствии с п. 6.7.10, табл. 6.12 СП 2.13130.2012 здание детского дошкольного учреждения общего	Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ табл. 6, табл. 22, ст. 87 ч. 6, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2, СП 2.13130.2012 п. 6.7.10, 6.7.11, табл.	01.06.2021	

типа (Ф1.1) II-й степени огнестойкости, рассчитанного на 240 мест, должно быть класса конструктивной пожарной опасности С0, согласно таблицы 22 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ для здания класса конструктивной пожарной опасности С0 класс пожарной опасности строительных конструкций должен быть К0. В соответствии с таблицей 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ строительные конструкции класса пожарной опасности К0 не должны иметь показателей горючести, воспламеняемости и дымообразующей способности. В соответствии с представленным сертификатом № С-RU.ЧС13.В.00126 продукция листы гипсокартонные влагостойкие относятся к группе горючести Г1, к группе воспламеняемости В1, к группе дымообразующей способности Д1, к группе токсичности Т1.	6.12, СП 2.13130.2020 п. 6.7.10, 6.7.11, табл. 6.12.		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
 - руководители федеральных органов исполнительной власти;
 - руководители органов местного самоуправления;
 - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 - должностные лица в пределах их компетенции.
- Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор города Ульяновска
по пожарному надзору Кузьменко Марина Владимировна**

« 01 » декабря 2020 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий №2004-100
(подпись)



(должность, фамилия)

« 01 » декабря 2020 года