

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
 ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта
 Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 101
 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,
 ул. Подольская, д. 39, лит. А

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101
 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(ГБДОУ детский сад № 101 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга)	ОГРН 1027810310131
---	--------------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Образование дошкольное	ОКВЭД 85.11
------------------------	----------------

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	ОКВЭД 88.10
--	----------------

Форма собственности	Собственность субъекта РФ – город Санкт-Петербург	ОКФС 13
----------------------------	---	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 75203
--------------------------------------	----------------------	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Патрикеева Л.Г.
---	------------	-----------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел.(812) 316-69-88	Факс (812) 316-69-88
---	---------------------	----------------------

Е-mail объекта	dou101@adm-edu.spb.ru	
-----------------------	-----------------------	--

Юридический адрес объекта	190013	Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 39, лит. А
----------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	190013	Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 39, лит. А
----------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101
 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

(в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
--	--

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	190005	Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 10
--	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Штукова Светлана Викторовна
---	--

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 576-97-97	Факс (812) 316-08-29
---	----------------------	----------------------

Е-mail руководителя вышестоящей организации	tuadm@gov.spb.ru
--	------------------

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пешеходных путей «К»	м		Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	-	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	Нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	Нет			
1.2	Наружные лестницы									
	Наружные лестницы	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.12	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					«О», «С»						
1.3	Пандусы: стационарные										
	Пандус стационарный	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15		
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6			
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)										
2.1	Наружные лестницы										
	Наружные лестницы	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 4.1.12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,12- 0,15			
					Ширина марша лестниц «О»	м	-	Не менее 1,35			
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15		
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п.5.2.11		
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие	-		п. 4.1.12		
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	-				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.2	Пандусы: стационарные										
	Пандус стационарный	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14		
					Ширина между поручнями «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 4.1.14		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	-	0,7			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	-	1,5			
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	-	1,5			
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п.5.2.15		
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные)	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,0	п.5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	(%).	-	Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Подъемники мобильные	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					«К»	наличие			п. 4.1.14	
2.6	Входные площадки									
	Входные площадки	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.1.3	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		СП 35-101-2001, п.3.17	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.1.3	
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	-	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7	
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	-		п. 5.1.3	
2.7	Входные тамбуры									
	Входные тамбуры	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие		Не менее 1,5	5.1.7.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина в свету «К»	м		Не менее 1,2	п. 5.1.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м		Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.1.5	
					Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.1.8	
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	-		п. 5.5.6	
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	-			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры, переходы в другие здания				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина «К»	м	1,8-2,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
		1	1	0	Ширина «К»	м	1,0	Не менее 0,9	п. 5.2.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	-	Не более 0,014	п. 5.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	-		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
	Внутренние лестницы	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	-	0,13 - 0,17		
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,85-0,92	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	-	0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	-	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	-	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	-		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Пандусы стационарные	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%	-	Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	-	1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	-	1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	-	0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м	-	0,27-0,33	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 4.1.16		
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	-		п. 5.2.14		
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)										
	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	0	0							
					Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 1,0	п. 5.2.13		
					Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 1:10, (10%)			
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением										
	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6			
3.7	Подъемники мобильные										
	Название зоны										
					«К»	наличие			п. 4.1.14	С посторонне й помощью	
3.8	Лифты										
	Лифты	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,7	п. 5.2.18		
					Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,5			
					Ширина дверного проема «К»	м	-	Не менее 0,95			
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие	-		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	-		п. 5.2.20	
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.5.7	
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 7.1.3	
							-			
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны						-			
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»		-			
					на одно рабочее место	кв.м	-	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	-	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	-		п. 7.1.8	
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны	0	0	0						
					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м		0,65- 0,8	п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7	
					Ширина прохода: «К», «С»					
					около расчетно-кассового аппарата;	м		Не менее 1,1	п.7.4.2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					около прилавков для сервирования блюд;	м	-	Не менее 0,9	п.7.4.7	
					между столами в ресторане.	м	-	Не менее 1,2	п.7.4.7	
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	-	Не менее одного места	п.7.4.6	
					Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	-	Не менее 3,0	п.7.4.6	
					Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»	наличие	-		п.7.4.3	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
	Название зоны	0	0	0						
					Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.7.5.12	
					Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м	-	Не менее 2,0	п.7.5.14	
					Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	-			
					Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	-		п.7.5.12	
					Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	-		п.7.5.13	
					Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	-	Не менее 3,8	п.7.5.17	
					Проход между скамьями в общих раздевалочных «К»	м	-	Не менее 1,8	п.7.5.16	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
	Название зоны	0	0	0						
					Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	-	Не менее 0,9	п.7.6.7	
					Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	-	8	п.7.6.7	
					Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	-	0,7	п.7.6.7	
				0,9				п.7.6.7		
					Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	-		п.7.6.2	
					Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила	наличие	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					по стенам «К»						
					Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	-	не менее 5 %	п. 7.1.11		
					Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	-		п. 7.1.12		
					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	-		п. 7.1.12		
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	-		п. 7.6.6, 7.7.3		
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 7.5.6		
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	-	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,65			
					Глубина кабины «К»	м	-	Не менее 1,8			
					Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9			
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	-				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-				
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6		
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.5.1		
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
					Ширина «К»	м	-	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Глубина «К»	м	-	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	-	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	-		п. 5.3.3 рис.Д.11	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.3.3 рис.Д.11	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	-	1,35	п.5.3.6	
5.3	Кабины душевые закрытые									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие	-		п.5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	-			
					Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие	-			
					Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие	-		п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие	-			
					- настенными поручнями	наличие	-			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1	
					Глубина «К»	м	-	Не менее 1,8		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	-	Не менее 2,4	п.5.3.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					То же, без скамей «К»	м	-	Не менее 1,8		
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие	-		п.5.4.1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
	Название зоны	0	0	0						
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п.5.3.5	
					- ручным душем	наличие	-			
					- настенными поручнями	наличие	-			
					- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	-		п. 5.3.9	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	-	Не менее 1,2	п. 5.3.7	
					Глубина «К»	м	-	Не менее 0,9		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6	
					Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	1,35	п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	-	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	-	Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»	наличие	-		п.5.4.1	
6	Автостоянки									
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов									
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие		Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	-	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	-		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	-			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:
316-69-88
телефон

Заведующий ГБДОУ № 101
Должность

Л.Г. Патрикеева
ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 201_ г.

Согласовано:
316-69-88
телефон

Заведующий ГБДОУ № 101
Должность руководителя обследованного
объекта

Л.Г. Патрикеева
ФИО

(подпись)

« ___ » _____ 201_ г.