

# Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к местам предоставления услуги

Название организации, которая предоставляет услугу населению, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 11 Адмиралтейского района СПб)

## 1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт):

Санкт-Петербург, 190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 60, литера А, помещения 4-Н

Сведения об Объекте:

Встроенное в жилой дом здание, занимает 3 этажа 1355,9 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования № 11-Б300007 от 24.07.2015 г.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность: региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.8, Администрация Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга : 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., дом 10.

## 1. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): Реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеобразовательной направленности в возрасте от 1 до 7 лет (группы 12-ти часового пребывания, 5 дней в неделю)

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 98 человек

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): по месту предоставления услуги

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети и сопровождающие их совершеннолетние лица.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

Мы, нижеподписавшиеся, **Граф Наталья Рихардовна** – заведующий ГБДОУ детский сад № 11 Адмиралтейского района СПб, с одной стороны, и **Председатель Адмиралтейской Местной Организации Санкт-Петербургской Городской Организации Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» Доних Анатолий Георгиевич**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 181-ФЗ)

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: *да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет*

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет

поручни: да

пандусы: нет

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет

мобильные лестничные подъемники: нет

раздвижные двери: нет

доступные входные группы: да

кнопка вызова: да

доступные санитарно-гигиенические помещения: нет

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: да

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: нет

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.

### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп.**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственного бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Расположенного по адресу: 190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 60, литера А, помещения 4-Н и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений,

в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия					Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа , дата
	К	О	С	Г	У		
Основные меры							
	К	О	С	Г	У	Зона — территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте(пути движения по территории)	
						<p>Издан <b>приказ</b> «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» ГБДОУ детский сад № 38 Адмиралтейского района, которым утверждены:</p> <p><b>Политика</b> обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи,</p> <p><b>программа обучения</b> (инструктажа) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в ГБДОУ детский сад № 38 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,</p> <p><b>должностная инструкция</b> ответственного сотрудника за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг, инструктаж персонала,</p> <p>перечень функциональных(должностных) обязанностей сотрудников по обеспечению доступности объектаи услуг для инвалидов, оказания им необходимой помощи.</p>	Приказ от 15.02.16 № 13-2

2		О	С	Г	У	Зона — входной узел с набережной реки Мойки	
3		О	С	Г	У	Зона — пути перемещения внутри здания: Коридоры, дверные проемы, внутренняя лестница, пути эвакуации	
4		О	С	Г	У	Зона - места обслуживания инвалидов Кабинет медработников – <u>позволяет проводить все необходимые встречи и беседы</u>	
5	К	О	С	Г	У	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
6						<p>Информационное обеспечение на Объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за сопровождение. сопровождающие доводят всю необходимую посетителям информацию.</p> <p>На официальном сайте учреждения <a href="http://www.ds11spb.a2b2.ru">http://www.ds11spb.a2b2.ru</a> размещены:          Контактная информация;          Схема проезда к объекту;          Информация о доступе категорий инвалидов на объекте по зонам с сопровождением.          Сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения(слабовидящих).          Размещена табличка с названием организации и режимом работы, выполненной шрифтом Брайля.</p>	

<u>Дополнительные меры</u>							
7			О	С	Г	У	Зона: пути движения на объекте
8							

**V. Рекомендации**(раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):  
**Необходимо дооборудовать санитарную (туалет) комнату на предмет доступности инвалидов-колясочников, а именно установить вспомогательные поручни у унитаза, крепления для костылей и тростей. Высота порога на входе с улицы не должна превышать 14мм, необходимо принять соответствующие меры и по дверным порогам, которые превышают высоту 14мм. Необходимо установить над входной дверью козырёк. При необходимости обеспечить сопровождение инвалида ответственным сотрудником учреждения.**

Председатель Адмиралтейской МО СПб ГО ООО «ВОИ»  А. Г. Донях	Заведующий ГБДОУ детский сад № 11 Адмиралтейского района СПб  Н. В. Граф
--	---