

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий**

**(МЧС России)**

**Главное управление МЧС России по Белгородской области**

г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Валуйского  
района г. Валуйки ул.Ст.Разина,20 3-33-64 gpn-valuiki@belmchsa.ru

**Предписание № 10/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11

комбинированного вида г. Валуйки Белгородской области

( полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Начальника отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы главного государственного инспектора Валуйского района по  
пожарному надзору Кучеренко Андрея Александровича № 10 от 01.02.2019 года, « 28 »  
февраля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин; 28» февраля 2019 г. с 12 час. 00 мин.  
до 13 час. 00 мин., проведена плановая проверка Глебовым Денисом Сергеевичем  
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Валуйского района управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области  
территории, зданий и помещений объектов расположенных по адресу: Россия,  
Белгородская область, г. Валуйки, ул. Попова, 40.

совместно с заведующей Бутенко Инна Алексеевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предпис ания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указываетс я только выполнении е)
1	2	3	4	5
1	Стены на пути эвакуации на первом этаже при входе в здание выполнены из строительных конструкций с пределом огнестойкости ниже допустимых.	(Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6 ст.134. ст.87, 88; п. 1.55, 1.82 СНИП 2.08.02)	10.07.2019г	
2	В здании детского сада не обеспеченна	(основание п.35 ППП	10.07.2019г	

	возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	№390)		
3	На пути эвакуации (в проходе и коридоре) на втором этаже в группе, размещены различные предметы (шкаф).	(основание подпункты «б» пункта 36 ППР №390)	10.07.2019г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Валуйского района управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Глебов  
Денис Сергеевич

« 28 » февраля 2019г.



(подпись)

Предписание получил:

*Заведующий* *Витенько И.А.* *[подпись]*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » *02* 2019г.