

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тверской области
(наименование территориального органа МЧС России)

170034 г. Тверь, проезд Дарвина, 12 т.(4822) 42-92-01, ф.(4822) 42-92-01 E-mail: ugps@tvcom.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому,
Бологовскому, Фировскому районам Тверской области**
(наименование органа государственного надзора)

171163 г. В-Волочек ул. Осташковская д. 2, тел. 6-13-67, E-mail: ogpnnvol@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 61/1/55

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №19»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по
пожарному надзору *Крылова С.К.*

Отдел надзорной деятельности и № 61

профилактической работы по

Вышневолоцкому, Бологовскому,

Фировскому районам Тверской области

(наименование органа ГПН)

от « 06 » апреля 2018 года; ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 16 » апреля 2018 г по 15 ч 00 мин. « 10 » мая 2018 г.

проведена плановая (выездная) проверка

*Государственный инспектор Вышневолоцкого, Бологовского, Фировского районов Тверской
области по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Вышневолоцкому,
Бологовскому, Фировскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской
области капитан внутренней службы Гусев Максим Александрович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19», по
адресу: г. Вышний Волочек, ул. Крылова, д.1-б

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления

совместно с Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №19 Ким Татьяной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Вид нарушения: Прибор приемно-контрольный установленный в холе первого этажа не защищен от несанкционированного доступа к нему. Мероприятия по устранению: Прибор приемно-контрольный защитить от несанкционированного доступа к нему.	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г п. 61. (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки). Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175. п. 13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в	01.08.2018г.	

		помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.		
2.	Вид нарушения: На втором этаже здания детского сада в кабине заведующей горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра Мероприятия по устранению: На втором этаже здания детского сада в кабине заведующей перенести извещатели на расстояние не менее 0,5 метров от электросветильника	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, ч.6. (Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 6. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения). Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г п.61. (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки). Свод правил СП 5.13.130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утверждены и введены в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175 п. 13.3.6 (Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды,	01.08.2018г.	

		оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности).	
3.	Вид нарушения: На первом этаже здания детского сада в подготовительной группе (подсобное помещение) горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 метра Мероприятия по устранению: На первом этаже здания детского сада в подготовительной группе (подсобное помещение) перенести извещатели на расстояние не менее 0,5 метров от электросветильника	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, ч.6. (Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 6. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения). Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г п.61. (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки). Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» , утверждены и введены в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175 п. 13.3.6 (Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на	01.08.2018г.

		извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности).		
4.	Вид нарушения: На первом этаже здания детского сада в 1-ой младше - средней группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу имеется перепад высот, препятствующий свободной эвакуации людей из здания Мероприятия по устранению: На первом этаже здания детского сада в 1-ой младше - средней группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу выполнить пандус с уклоном не более 1:6	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89. (Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 33. (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности(в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 п. 4.3.4. (В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6).	01.08.2018г..	
5.	Вид нарушения: На первом этаже здания детского сада в старше - подготовительной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу имеется перепад высот, препятствующий свободной эвакуации людей из здания Мероприятия по устранению: На первом этаже здания детского	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89. (Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам). Правила	01.08.2018г.	

	сада в 1-ой старше - подготовительной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу выполнить пандус с уклоном не более 1:6	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 33. (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности(в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 п. 4.3.4. (В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6).		
6.	Вид нарушения: На втором этаже здания детского сада в младше – средней коррекционной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу имеется перепад высот, препятствующий свободной эвакуации людей из здания Мероприятия по устранению: На втором этаже здания детского сада в младше – средней коррекционной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу выполнить пандус с уклоном не более 1:6	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89. (Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 33. (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности(в том числе по освещенности, количеству, размерам и	01.08.2018г.	

		объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 п. 4.3.4. (В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6).		
7.	Вид нарушения: На втором этаже здания детского сада в старшей подготовительной коррекционной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу имеется перепад высот, препятствующий свободной эвакуации людей из здания Мероприятия по устранению: На втором этаже здания детского сада в старшей подготовительной коррекционной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу выполнить пандус с уклоном не более 1:6	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89. (Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 33. (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности(в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержден и введен в действие Приказом МЧС	01.08.2018г.	

		России от 25 марта 2009 г. N 171 п. 4.3.4. (В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6).	
8.	Вид нарушения: На первом этаже здания детского сада у центрального выхода на пути эвакуации к эвакуационному выходу имеется перепад высот, препятствующий свободной эвакуации людей из здания Мероприятия по устранению: На первом этаже здания детского сада у центрального выхода на пути эвакуации к эвакуационному выходу выполнить пандус с уклоном не более 1:6	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89. (Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года п. 33. (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности(в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171 п. 4.3.4. (В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6).	01.08.2018г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Вышневолоцкого, Бологовского, Фировского районов Тверской области по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому, Фировскому районам капитан внутренней службы

Гусев Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«10» мая 2018г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №19»

Ким Татьяна Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«10» мая 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.