

Министерство образования Тверской области
отдел образования Администрации города
Вышний Волочек
муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 19»
МБДОУ «Детский сад № 19»
ул. Крылова, д.16, г. Вышний Волочёк,
Тверская область, 171164
тел. (48 233)5-85-63
E-Mail: vvnsad19@mail.ru
ОКПО 54554976 ОГРН 1026901602749
ИНН/КПП 6908006135/690801001
31.07.2018г. № 35/18

В отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Вышневолоцкому,
Бологовскому,
Фировскому районам
Тверской области

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ.

В ответ на предписание № 61/1/55 от 10.05.2018 г. довожу до сведения, что в МБДОУ «Детский сад №19» находящегося по адресу г.Вышний Волочек ул. Крылова д.16 были проведены следующие мероприятия:

1. Приемно – контрольный прибор не требует защиты от несанкционированного доступа;
2. На втором этаже здания детского сада в кабинете заведующего перенесены извещатели на расстоянии 0,5 м. от электросветильника;
3. На первом этаже здания детского сада в подготовительной группе(подсобное помещение) перенесены извещатели на расстоянии 0,5 м. от электросветильника
4. На первом этаже здания детского сада в младше – средней группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу установлен пандус с уклоном не более 1:6;
5. На первом этаже здания детского сада в старше - подготовительной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу установлен пандус с уклоном не более 1:6;
6. На втором этаже здания детского сада в младше – средней коррекционной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу установлен пандус с уклоном не более 1:6;
7. На втором этаже здания детского сада в старше - подготовительной коррекционной группе на пути эвакуации к эвакуационному выходу установлен пандус с уклоном не более 1:6;
8. На первом этаже здания детского сада у центрального входа на пути эвакуации к эвакуационному выходу установлен пандус с уклоном не более 1:6.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 19»

Т.А.Ким



Получено 31.08.2018.