



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПЕТРОВСКОМУ, АТКАРСКОМУ И ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНАМ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail gpn52@gumchs.saratov.ru
ул. Ломоносова 11 А, г. Петровск, Саратовская область, Россия, 412540 Тел 8-845-55-2-81-36.

Предписание №51/1/35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка» г. Аткарск Саратовской области.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору от 25.04.2018 года №51, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «14» мая 2018 года по 14 ч. 00 мин. «05» июня 2018 года государственным инспектором Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Прокофьевым С.А., проведена плановая выездная проверка в помещениях и зданиях Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка» г. Аткарск Саратовской области, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Аткарск, ул. Чапаева, д.56 совместно с заведующей МДОУ Д/С №1 Барановой Мариной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание школы:				
1.	На пути эвакуации из групповой ячейки второго этажа размещена секция шкафа для одежды, затрудняющая движение по направлению к выходу –	п/п «Б», п. 36 ППР в РФ	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Петровского, Аткарского и Екатериновского районов
Саратовской области по пожарному надзору
Прокофьев С.А.



«05» июня 2018г.

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1 «Ласточка» г. Аткарск Саратовской области Баранова М.В.

«05» июня 2018 г.