



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031, г. Саранск, ул. Косарева, 40, телефон: 28-86-00 Факс: 28-89-29 (код 834-2), E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15А, Телефон/ факс: 35-65-42 (код 834-2), E-mail: ogpn13@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Краснослободского,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов

431260 г. Краснослободск, ул. Карла Маркса д.21, тел:(83443) 2-25-75./факс: (83443) 2-23-68

ond.krasnoslobodsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

РМ, с.Ельники

(место составления акта)

« 15 »

февраля

2021 г.

(дата составления акта)

12 ч. 10 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 1

По адресу: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул. Ленина д.23 А,
адрес фактического осуществления деятельности: 431370, Республика Мордовия, Ельниковский
район, с.Ельники, ул. Ленина д.23 А; Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул.
Кирова д.11 , ИНН 1307001461, ОГРН 1191326000029

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «12» января 2021 г. № 1 начальника ОНД и ПР
Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ (Главного государственного инспектора Краснослободского,
Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов по пожарному надзору)
подполковника внутренней службы Малоземова Валерия Геннадьевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении
проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципальной бюджетной
дошкольной образовательной организации «Ельниковский детский сад «Теремок»
комбинированного вида» (чрезвычайно высокий риск (1 класс))

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 19.01.2021 г. с 11:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, 20.01.2021 г. с 10:00 до 12:00, 11.02.2021 г. с
14:00 до 16:00, 12.02.2021г. с 10:00 до 12:00, 15.02.2021 г. с 10:00 до 12:00

Продолжительность 5 дней / 12 часов

(дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов Управления

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Мордовия
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а)
Заведующий муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации
«Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Николай Дмитриевич
ознакомлен и копию распоряжения получил 13.01.2021 г. в 16 ч. 17 мин., а также дополнительно
ознакомлен с распоряжением о проведении проверки непосредственно перед началом
проведения в первый день проверки 19.01.2021 г. в 11 ч. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: проверка не подлежит согласованию

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского
муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (Главный государственный
инспектор Краснослободского, Ельниковского и Старошайговского муниципальных районов РМ
по пожарному надзору) Малоземов Валерий Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий муниципальной бюджетной
дошкольной образовательной организации «Ельниковский детский сад «Теремок»
комбинированного вида» Семелев Николай Дмитриевич; заместитель заведующего -
управляющий ОСП «Ельниковский детский сад №1 комбинированного вида» МБДОУ
Ельниковский детский сад «Теремок» Демина Валентина Ивановна
(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- **В ходе проверки территории, зданий и помещений муниципальной бюджетной дошкольной**
образовательной организации «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида»
выявлены нарушения требований пожарной безопасности по адресам: Республика Мордовия,
Ельниковский район, с.Ельники, ул. Ленина д.23 А; Республика Мордовия, Ельниковский район,
с.Ельники, ул. Кирова д.11 (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Ф.И.О, должность ответственного лица |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание детского сада по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул. Ленина д.23 А | | | |
| 1 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 30 ППР в РФ) | Заведующий МБДОУ «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о испытаниях наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре | Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.(п. 17 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |
| 3 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |
| 4 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |
| 5 | На объекте защиты в инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты | В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты (пп «л», п. 393 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |

Здание детского сада по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул.

Кирова д.11

| | | | |
|---|--|---|--|
| 6 | На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного | На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 30 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |
| 7 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о испытаниях наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре | Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.(п. 17 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |
| 8 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о работах, проводимых со средствами обеспечения | Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | пожарной безопасности | | |
| 9 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей | Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |
| 10 | На объекте защиты в помещении электрошитовой не произведена заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград кабелями от шлейфа автоматической пожарной сигнализации | Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (кабелями) и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 ППР РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |
| 11 | На объекте защиты не внесена информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности | Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 412 ППР в РФ) | Заведующий МБДОО «Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Н.Д. |

***Примечание к таблице:**

а) полное наименование нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности, требования которых нарушены:

1. ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (в редакции постановления Правительства РФ от 31.12.2020);

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 15.02.2021 г. № 1/1/1, административный протокол №12 от 15.02.2021 г., проверочный лист п.1 приложение №1 Приказа МЧС России от 28.06.2018 г. N 261"Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 N 52600)

Подпись лица, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР Краснослободского,
Ельниковского и Старошайговского
муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМ
подполковник внутренней службы Малоземов В.Г.

«15» февраля 2021 г.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Заведующий муниципальной бюджетной дошкольной образовательной организации
«Ельниковский детский сад «Теремок» комбинированного вида» Семелев Николай Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» февраля 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«Телефон доверия»:

Центральный региональный центр МЧС России (499) 449-89-89
Главное Управление МЧС России по Республике Мордовия 8 (8342) 28-87-00