

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЕЛЬНИКОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
Ельниковского муниципального района
Республики Мордовия**

431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул.Ленина23а
Тел. 8-(83444)-21617, факс. 8-(83444)-21617; E-mail: dooteremok@mail.ru
ИНН 1307001461, ОГРН 1191326000029

исх. № 178 от 25.03. 2021г.

Начальнику ОНД и ПР
Краснослободского, Ельниковского и
Старошайговского муниципальных
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по
РМ
подполковнику внутренней службы
Малоземову В.Г.

1 эк. на 39 л.

Ответ на предписание

На ваше предписание № 1/1/1 от «15» февраля 2021 г. к акту проверки № 1 от 15.01.2021г. отвечаю, что выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности устранены:

Здание детского сада по адресу: РМ, Ельниковский район, с.Ельники, ул.Ленина д.23А

Пункт 1.

-Приобретены ручные электрические фонари из расчета 1 фонарь на каждого дежурного(2 фонаря).

-Приобретены газодымозащитные комплекты из расчета 1 ГДЗК на каждого дежурного(2 комплекта).

Приложение 1(ксерокопии договоров поставки 1эк. на 7л.)

Пункт 2.

-В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация об испытаниях наружных открытых лестниц.

Пункт 3.

- В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.

Пункт 4.

- В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.

Приложение 2(ксерокопия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 1эк. на 7л.)

Пункт 5.

В инструкции о мерах пожарной безопасности отражено допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.

Приложение 3(ксерокопия инструкции о мерах пожарной безопасности 1эк. на 13л.)

Заведующий МБДОО

Ельниковский детский сад «Теремок»



/Н.Д.Семелев/

Получено. Коп. ОНД и ПР
н/п-к В.Г. Малоземов В.Г.

Здание детского сада по адресу: РМ, Ельниковский район, с.Ельники, ул.Кирова д.11

Пункт 6.

-Приобретены ручные электрические фонари из расчета 1 фонарь на каждого дежурного(3 фонаря).

-Приобретены газодымозащитные комплекты из расчета 1 ГДЗК на каждого дежурного(3 комплекта).

Приложение 1(ксерокопии договоров поставки 1эк. на 7л.)

Пункт 7.

-В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация об испытаниях наружных открытых лестниц.

Пункт 8.

- В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о работах проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности.

Пункт 9.

- В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о наличии, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.

Пункт 11.

- В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена информация о проверке покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности.

Приложение 4(ксерокопия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 1эк. на 9л.)

Пункт 10.

На объекте защиты в помещении электрощитовой проведены работы по заделки негорючими материалами отверстий и зазоров.

Приложение 5(фототаблица 1эк. на1л.)

Заведующий МБДОО

Ельниковский детский сад «Теремок»



/Н.Д.Семелев/