



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ детского сада №1
с.Городня

 Т.М.Харламова

05 12 2025г
Приказ №121-О от 05.12.2025г

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.

I. Краткая характеристика объекта.

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

171296, Россия, Тверская область, Конаковский район, с.Городня, ул. Советская, д.7-А

Эл.адрес: mdou.detskiysad1@mail.ru

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

Дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 623,2 кв. м.

- часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3 140 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1
с.Городня, МБДОУ детский сад № 1 с.Городня

Адрес места нахождения организации:

171296, Россия, Тверская область, Конаковский район, с.Городня, ул. Советская, д.7-А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образования администрации Конаковского района Тверской области
172250, Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков, д.13; тел. 4-97-95,доб.500

II КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ.

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 70 воспитанников, в т.ч. инвалидов-0, дети с ОВЗ- 1

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

**III ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	Имеется: - тактильная табличка со шрифтом Брайля (название ДОУ, адрес, график работы); - домофон для доступа в учреждение и вызова персонала; - лестничные ограждения. Необходимо: - установить двухуровневые поручни; - наружный дверной проем в первом центральном входе покрасить в желтый цвет. Для обеспечения доступности МГН:

9	доступные санитарно-гигиенические помещения	<u>Имеется:</u> - раковины для умывания в каждой туалетной комнате в группах; - унитазы в каждой туалетной комнате во всех возрастных группах. <u>Необходимо:</u> - оборудовать раковины и унитазы опорными поручнями в туалетных комнатах. <u>Для обеспечения доступности МГН:</u> - имеется санузел для взрослых на первом этаже. <u>Необходимо:</u> - оборудовать раковину и унитаз опорными поручнями в санузле для взрослых на первом этаже.
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<u>Имеется:</u> - тактильная табличка со шрифтом Брайля (название ДОУ, адрес, график работы); - домофон для доступа в учреждение и вызова персонала.
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<u>Имеется:</u> - тактильная табличка со шрифтом Брайля (название ДОУ, адрес, график работы);
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии с приложением 1 Порядка ,в т.ч.	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	оборудование помещения ,в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	не требуется
2	наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика, и тифло-сурдопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	иные	нет

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ
И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ
ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	
Часть 1		
1	Оборудованная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Установка подъемного устройства на 2 этаж.	нет
3	<u>Выполнить ремонтные работы:</u> <u>1.Вход на территорию</u> - установить двухуровневые поручни при входе; - наружный дверной проем в первом центральном входе покрасить в желтый цвет. <u>2.Групповые комнаты:</u> - оборудовать раковины и унитазы опорными поручнями в туалетных комнатах. <u>3.Для обеспечения доступности МГН:</u> - оборудовать раковину и унитаз опорными поручнями в санузле для взрослых на первом этаже..	По мере финансирования
4	Разработка нормативно-правовых документов и приказов по предоставлению услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	По мере необходимости
5	Размещение при входе вывески с <u>планом здания</u> , выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере финансирования
6	Обучение педагогических работников для работы по адаптированным основным общеобразовательным программам, организация обучения с использованием дистанционных технологий	По мере необходимости
7	Проведение инструктажей специалистами для всех работников с целью ознакомления оказания необходимой помощи инвалидам в зависимости от характера нарушения, состояния здоровья при предоставлении ДОУ услуг или при передвижении по территории детского сада и внутри здания	По мере необходимости