



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код * 27.01.2022 КНМ № 43220061000201598541
КНМ № 43220061000201598772



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Немского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт Нема, ул. Советская, 14

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 5/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад №1 "Сказка" пгт Нема Немского района Кировской области, ИНН 4320002011, адрес организации: 613470, Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт Нема, улица Колхозная 28

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Немского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области - главного государственного инспектора Немского района по пожарному надзору Сенникова Сергея Владимировича № 4 от «27» января 2022 года и №5 от «27» января 2022 года в период:
с 15 февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по 15 февраля 2022 г. 12 час. 00 мин.;
с 25 февраля 2022 г. 09 час. 00 мин. по 25 февраля 2022 г. 12 час. 00 мин.

Начальником ОНДПР Немского района - главным государственным инспектором Немского

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

района по пожарному надзору Сенниковым С.В., дознавателем ОНДПР Немского района - государственным инспектором Немского района по пожарному надзору Батухтиным И.О.

органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная внеплановая проверка помещений МКДОУ детский сад №1 «Сказка», расположенных по адресу: Кировская область, Немский муниципальный округ, пгт Нема, ул. Колхозная 28, пгт Нема, ул. Садовая 9

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий Решетова Татьяна Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Пгт. Нема ул. Колхозная,28				
1.	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункт 30 ППР в РФ	12.08.2022	
2.	Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	пункт 42 ППР в РФ	12.08.2022	
3.	Предоставленный регламент работ по ТО и ППР смонтированных на объектах систем автоматической противопожарной защиты, содержит общие мероприятия и не учитывают всех требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в части объема выполняемых работ и периодичности их проведения)	пункт 54 ППР в РФ	12.08.2022	
4.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей на лестничных маршах	пункты 14,24 ППР в РФ	12.08.2022	
5.	При переходе АУПС в режим «Пожар»: не произошло закрытие отдельных противопожар-	пункт 54 ППР в РФ	12.08.2022	

	ных клапанов на вентиляционных системах			
6.	При переходе АУПС в режим «Пожар»: не произошло открытие клапана системы дымоудаления в подвале здания	пункт 54 ППР в РФ	12.08.2022	
7.	При переходе АУПС в режим «Пожар»: с задержкой времени 30 сек. (относительно момента сработки АУПС) произошло включение системы подпора воздуха в тамбур-шлюзе, расположенном в лестничной клетке между подвалом и первым этажом здания	пункт 54 ППР в РФ	12.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)


« 25 » 02 20 22 г.

Дознаватель ОНДПР Немского района – государственный инспектор Немского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Батухтин И.О.

 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 25 » февраля 20 22 г.

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.



В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

