



мешки: ответ
30 дней, каб. 1.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № № 117-121- ТО/П
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«27» мая 2019 г.

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35
(место составления)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, Вязовик Мариной Михайловной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)
в отношении должностного лица

ФИО

Пикун Светланы Анатольевны

Место работы, должность: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №21 «Светлячок» Арсеньевского городского округа Приморский край, г.Арсеньев, ул.Пограничная, д.34; должность: заведующий МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» (справка с базы данных налогового органа на МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок», постановление главы городского округа №63-лк от 20.07.2017г. «О назначении на должность заведующего...»)

Место жительства (телефон): Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 24, кв. 96.

Постановление о назначении административного наказания №№ 117-121 - ТО от 27.05.2019г.

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)
(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6, ст. 6.7 ч.1, ст. 14.43 часть 2 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

не соблюдение требований:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- Федерального закона РФ от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...»

выразившееся:

для организации питания воспитанников МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» используется пищевая продукция – овощи, с истекшим сроком годности:

- «морковь свежая», изготовитель ИП Ким Роберт, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17, кв. 7, в количестве 3,6 кг., согласно маркировочного ярлыка изготовителя, дата сбора и упаковки 10.09.2018г., срок годности 7 месяцев, т. е. срок годности истек 10 апреля 2019г.

- «свекла свежая», изготовитель ИП Ким Роберт, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 17, кв. 7, в количестве 1,8 кг., согласно маркировочного ярлыка изготовителя, дата сбора и упаковки 12.09.2018г., срок годности 7 месяцев, т. е. срок годности истек 12 апреля 2019г., что является нарушением требований п. 1, 2, 4 ст. 5, п. 1 ст. 13, п. 7, п. 9, п. 12 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции», ст. 17, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 3, ст. 24, ст. 25 Федерального закона РФ от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и является наличием факта возникновения угрозы для жизни и здоровья людей как следствие нарушения обязательных требований.

- на пищеблоке МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» требуется проведение ремонта; на пищеблоке не проводятся мероприятия, исключающие проникновение, обитание, размножение и расселение насекомых и грызунов (в моечном отделении пищеблока отсутствует герметизация стыков между полом и стенами; над печью и производственным столом в горячем цеху вентиляционное отверстие на потолке закрыто негерметично; в производственных помещениях пищеблока имеются дефекты стен (в горячем цеху местами отсутствует облицовочная плитка), что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дез средств на пищеблоке и не препятствует проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих (насекомых), что является нарушением ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п.п. 1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 5.1, п. 5.2, п. 8.1, п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17, ч. 3 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- при визуальном осмотре в здании МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» (в групповых, на пищеблоке) обнаружены живые особи насекомых; при наличии договора на дезинсекцию со специализированной организацией, своевременно не подана заявка на проведение дезинсекционных работ, что является нарушением п.п.5.12, 5.16, 12.1, 12.2, 12.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.п. 1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 17.18, п. 13.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в коридорах здания МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» требуется проведение косметического ремонта стен; стыки между полом и стенами в коридорах в местах размещения приборов отопления негерметичны, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дез средств и не препятствует проникновению, обитанию, размножению и расселению насекомых, что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 5.1, п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17, ч. 3 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в здании МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» имеются дефекты потолка и стен, не позволяющие проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию; а именно: в туалетной средней группы на 2-м этаже дефекты потолка в углу в виде следов течи, подтеков и рыжих пятен, в туалетной 1-ой подготовительной группы на 2-м этаже дефекты потолка в углу в виде следов течи, подтеков и рыжих пятен вокруг трубы, в групповой подготовительной группы №3 на 2-м этаже следы течи и подтеков на потолке и стене, в туалетной подготовительной группы №3 на 2-м этаже имеются дефекты потолка в углу вокруг трубы в виде подтеков, над окном в групповой группы №7

дефекты потолка в виде отслоившейся штукатурки, что является нарушением п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в средней группе на 2-м этаже, в спальне старшей группы №9 на 2-м этаже МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» приборы отопления не огорожены ограждающими устройствами, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в здании МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» имеются дефекты покрытия пола, не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств: в спальне средней группы на 2-м этаже линолеум не плотно прилегает, разошелся в месте стыка; на входе в спальню во 2-ой старшей группе, линолеум не плотно прилегает в месте стыка; в спальне подготовительной группы №3 на 2-м этаже линолеум не плотно прилегает; в старшей группе №9 на 2-м этаже линолеум местами разорван и прилегает не плотно; в туалетной в старшей группе №9 на 2-м этаже пол в углу в месте замены труб с дефектами; в средней группе №8 на 2-м этаже дефекты линолеума, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в здании МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» имеются оконные стекла, не имеющие цельное стеклопакетно (разбитое стеклопакетно, требующее замены, своевременно не заменено, склеено: в спортивном зале, в спальне средней группы на 2-м этаже, в спальне и в игровой 2-ой младшей группы на 2-м этаже, в спальне 2-ой старшей группы №2 на 2 этаже, в подготовительной группе №3 на 2 этаже, в спальне подготовительной группы №3 на 2-м этаже, в старшей группе №9 на 2-м этаже, в средней группе №8 на 2-м этаже, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в спальне 1-ой подготовительной группы имеются дефекты покрытия подоконника, в виде отслоившейся краски, не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в овощехранилище требуется ремонт (имеются дефекты пола и стен, часть пола требует замены), что является нарушением п. 5.1, п. 5.2, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на территории МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» складывается мусор, образовавшийся после ремонта части фасада здания и реконструкции клумбы, что является нарушением п. 3.19, п. 3.20 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в помещении постирочной имеются дефекты отделки потолка (слой влагостойкой краски на потолке местами нарушен, отслаивается и осыпается), и дефекты покрытия подоконника и оконных рам, в виде отслоившейся краски, не позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 5.1, п. 5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в здании МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» установлены незадействованные в работу (неисправные) лампы искусственного освещения (в музыкальном зале не функционируют 3 лампы искусственного освещения из имеющихся 33 ламп, в спальне средней группы не функционирует 1

лампа искусственного освещения из имеющихся 6 ламп, в туалетной 2-ой старшей группы функционирует 1 лампа искусственного освещения из имеющихся 2 ламп, в игровой подготовительной группы №3 не функционируют 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 8 ламп, в спальне подготовительной группы №3 не функционируют 2 лампы искусственного освещения из имеющихся 6 ламп, в спальне 1-ой подготовительной группы не функционируют 5 ламп искусственного освещения из имеющихся 6 ламп; при наличии перегоревших люминесцентных ламп, срок действия договора на утилизацию отработанных ртутных ламп №694, заключенный с ООО «Центр демеркуризации» истек 15.10.2018г., другой договор со специализированными организациями не заключен, что является нарушением п. 7.8. п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра во 2-й младшей группе МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» 3 детских унитаза не оборудованы детским сиденьем или гигиенической накладкой, что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.19, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- на момент осмотра в туалетной 2-й младшей группы МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» одна из 4-х умывальных раковин для детей в нерабочем состоянии; в туалетной средней группы №8 одна из имеющихся 4-х раковин для детей имеет скол, что является нарушением п. 6.16, п. 6.16.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра в туалетной 2-ой старшей группы МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» один из 3-х детских унитазов в нерабочем состоянии, на момент осмотра присутствует 17 детей в группе, из расчета 1 исправный детский унитаз на 8-9 детей, что является нарушением п. 6.16, п. 6.16.3, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- на момент осмотра в туалетной 1-ой младшей группы на 1-м этаже МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» душевой поддон в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 6.16, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- допущены к работе 9 сотрудников МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок», с неполным медицинским обследованием, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников образовательного учреждения отсутствует информация о медицинском обследовании;

об очередном флюорографическом обследовании: при установленной периодичности 1 раз в год, у воспитателей Крупиной Т. Ю. последнее флюорографическое обследование от 04.04.2018г., Порубовой Е. А. последнее флюорографическое обследование от 11.01.2018г.,

- о серологическом обследовании на брюшной тиф: при установленной периодичности - при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям, рабочего Колomoец Е. С., у кладовщика Серовой Е. Ю. данные об исследовании при поступлении на работу отсутствуют,

об очередном обследовании на носительство гельминтозов: при установленной периодичности 1 раз в год, у младшего воспитателя Белан Т. В. последнее обследование от 07.06.2017г.,

об очередном обследовании стоматологом: при установленной периодичности 1 раз в год, у сторожа Киселевой И. В. последнее обследование стоматологом от 13.07.2016г, воспитателя Коваленко М. В. последнее обследование стоматологом от 22.05.2017г, младшего воспитателя Поповой Т. В. последнее обследование стоматологом от 23.05.2017г., у дворника Першина Д. В. данные об обследовании стоматологом отсутствуют,

что является нарушением ст. 11 ст. 28, ст. 34, Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры...», пп. 19.1, п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций»;

- допущены к работе 8 сотрудников МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок», при отсутствии в личных медицинских книжках сведений о профилактических прививках в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

отсутствуют сведения о проведении вакцинации против гриппа в 2018г. (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против: дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением): у младшего воспитателя Корнеевой А. Н., у младшего воспитателя Поповой Т. В., (какие-либо другие документы, кроме личных медицинских книжек, содержащие сведения о вакцинации против гриппа в 2018г., не представлены),

отсутствуют сведения о проведении вакцинации против кори (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: прививка против кори - взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори): у младшего воспитателя Белан Т. В. 13.05.1972г.р., у младшего воспитателя Решетневой А. А. 16.09.1992г.р., у младшего воспитателя Рыжиковой О. С. 21.08.1980г.р.,

отсутствуют сведения о проведении вакцинации против вирусного гепатита «В»: (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации против вирусного гепатита «В»: взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее, по схеме 0-1-6) (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации): у заведующей Пикун С. А. 09.12.1970г.р., у дворника Першанина Д. В. 15.09.1969г.р., у младшего воспитателя Рыжиковой О. С. 21.08.1980г.р. первая вакцинация против вирусного гепатита «В» 17.10.2018г., при этом сведения о 2-й и 3-й ревакцинации отсутствуют,

отсутствуют сведения о проведении очередной вакцинации против дифтерии, столбняка (категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации: ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации - взрослые от 18 лет): у инструктора Копоть Е. Н. последняя вакцинация от 29.04.2009г., данные о ревакцинации отсутствуют,

что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 19.1, п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», ст. 5 Федерального закона РФ №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказа от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Приложение №1;

- у работников МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям, при установленной периодичности такой аттестации персоналу дошкольных образовательных организаций - не реже 1 раза в 2 года, в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям: (у воспитателя Крупиной Т. Ю. последняя аттестация от 13.03.2017г., у ст воспитателя Никитиной Е. А. последняя аттестация от 21.03.2017г., у воспитателя Порубовой Е. А. последняя аттестация от 16.03.2017г.); у работников пищеблока и у лиц, участвующих в раздаче пищи детям, при установленной периодичности аттестации для такой категории работников - 1 раз в год, в личных медицинских книжках отсутствуют сведения об очередной профессиональной гигиенической подготовке и аттестации по гигиеническим знаниям: у младшего воспитателя Поповой Т. В. последняя аттестация от 13.03.2017г., у младшего воспитателя Решетневой А. А. последняя аттестация от 02.09.2016г., у кухонного работника Сорокиной И. В. последняя аттестация от 31.05.2017г.,

что является нарушением п. 11.9, п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 19.1, п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций», ст. 11 ст. 35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- количество детей по списку в первой младшей группе №10 (от 2 до 3 лет) МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» из расчета площади групповой (игровой) комнаты не соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: по списку в первой младшей группе №10 (от 2 до 3 лет) МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» детей – 24, площадь игровой составляет 56,5 кв.м., следовательно, площадь групповой (игровой) комнаты в первой младшей группе №10 (от 2 до 3 лет) МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» на 1 ребенка составляет 2,35кв.м., при нормативе – не менее 2,5кв.м. на 1 ребенка для групп раннего возраста (до 3 лет),

- количество детей по списку во второй младшей группе №7 (от 2 до 3 лет) МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» из расчета площади групповой (игровой) комнаты не соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: по списку во второй младшей группе №7 (от 2 до 3 лет) МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» детей – 29, площадь игровой составляет 54,1 кв.м., следовательно, площадь групповой (игровой) комнаты во второй младшей группе №7 (от 2 до 3 лет) МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» на 1 ребенка составляет 1,86кв.м., при нормативе – не менее 2,5кв.м. на 1 ребенка для групп раннего возраста (до 3 лет),

что является нарушением п. 1.9, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №81 от 26.04.2019г. режим дня и организация учебно-воспитательного процесса МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» не соответствует требованиям п. 11.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что является нарушением ст. 11, ст. 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня холодный период года составляет в старшей группе № 2 и старшей группе № 9 (5-6 лет) - 50 мин. (норма не превышает 45 мин.), что не соответствует требованиям п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- На холодный период года не корректно составлены режим дня, расписание организованной образовательной деятельности, сетка занятий по перерывам между периодами непрерывной образовательной деятельности (НОД); не совпадают по длительности перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности в режим дня и в расписание организованной образовательной деятельности, сетке занятий: младшая группа - по режиму дня перерыв между НОД составляют 10 минут, по расписанию организованной образовательной деятельности и сетке занятий в понедельник и четверг перерывы между НОД составляет 5 минут; средняя группа №5 - по режиму дня перерыв между НОД составляют 10 минут, по расписанию организованной образовательной деятельности и сетке занятий в среду перерывы между НОД составляет 5 минут; средняя группа №8 - по режиму дня перерыв между НОД составляют 10 минут, по расписанию организованной образовательной деятельности и сетке занятий во вторник и в среду перерывы между НОД составляет 5 минут; старшая группа № 2 и № 9 - по режиму дня перерыв между НОД составляют 10 минут, по расписанию организованной образовательной деятельности и сетке занятий в дни недели вторник, среда, четверг, пятница перерывы между НОД составляет по 5 минут, что не соответствует требованиям п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- по результатам лабораторных исследований установлено:

А) измеренный уровень искусственной освещенности в точке № 1 (медицинский кабинет) составляет $200 \pm 18,48$ лк при норме 300 лк, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол измерений физических факторов № 129-ФА/01 от 26.04.19г.).

б) измеренный уровень искусственной освещенности в точке № 9 (спальня старшая группа № 2) составляет $110 \pm 10,06$ лк при норме 200 лк, в точке № 15 (спальня подготовительная группа № 1) составляет $65 \pm 6,00$ лк при норме 75 лк, что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол измерений физических факторов № 129/1-ФА/01 от 26.04.19г.),

в связи с чем возможно причинение вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам учреждения возможно, что является нарушением ст. 11, ст. 28, Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.1, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- на момент осмотра не соблюдается поточность технологических процессов на пищеблоке МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок», а именно: на момент осмотра на столе для обработки сырой птицы и мяса размещены готовые к употреблению котлеты паровые, что не исключает возможности загрязнения (обсеменения) готовой пищевой продукции опасной для здоровья человека микрофлорой сырой продукции, что является нарушением ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6.3, п. 8.1, п. 8.4, п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья».

- на момент осмотра на пищеблоке используется разделочная доска для сырых овощей с дефектом (трещиной), что является нарушением п. 13.13, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра используется столовая посуда (тарелки для 1 и 2 блюд) со сколами в средней группе, что является нарушением п. 13.13, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра в буфетных подготовительной группы №3 и 1-ой подготовительной группы раковина для ополаскивания столовой посуды не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, в буфетной 2-ой младшей группы раковина для ополаскивания столовой посуды оборудована гибким шлангом с душевой насадкой в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 13.14, п. 13.6, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что является нарушением ст. 11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра не обеспечены необходимые условия для соблюдения санитарных правил в буфетных групповых, предназначенных для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды, а именно:

- оборудование буфетных старшей группы №9, подготовительной группы №3, 2-й старшей группы и 1-й подготовительной группы, в виде стола, со встроенными двухгнездными раковинами, изношено, деформировано и загрязнено, что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в указанных буфетных,

- в буфетной старшей группы №9 в месте хранения пищевых отходов имеются дефекты стены (нарушена целостность облицовочной плитки, часть облицовочной плитки отсутствует), что не позволяет проводить качественную уборку с применением моющих и дез средств, визуально грязно, что является нарушением п. 5.2, п. 17.1, п.17.5, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций», что является нарушением ст. 11, ст. 17 Федерального закона РФ 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на момент осмотра на пищеблоке не выделен отдельный стол для обработки сырой птицы, что является нарушением ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья»,

- на момент осмотра при рассмотрении данных «Журнала бракеража готовой продукции» и примерного 10-дневного меню, установлено несоответствие фактического рациона питания примерному утвержденному десятидневному меню, а именно: имеются случаи отсутствия установленных в меню блюд, а также имеется замена некоторых блюд без учета таблицы замены продуктов по белкам и углеводам на равноценные по составу продукты (Приложение №14 к СанПиН 2.4.1.3049-13), при этом соответствующий расчет выданных на замену блюд по их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и т.д. не произведен (так, 09.04.2019г. на 2-й завтрак не выдали детям предусмотренное меню печенье, без проведения его замены, на обед не выдали детям предусмотренное меню суфле рыбное, без проведения его замены; 10.04.2019г. на полдник не выдали предусмотренное меню суфле из говядины, без проведения его замены, 15.04.2019г. на 2-й завтрак не выдали детям предусмотренное меню печенье, без проведения его замены, 11.04.2019г. детям выдали рацион питания измененный в части, по сравнению с рационом питания, предусмотренным меню, 12.04.2019г. на полдник среди прочего выдали детям пельмени с мясом и маслом, не предусмотренные меню, и другие аналогичные случаи), что является нарушением п. 15.3, п. 15.5, п. 15.8, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Пикун Светлане Анатольевне

(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

Не допускать использование для организации питания воспитанников, продукции с истекшим сроком годности.

Обеспечить допуск работников МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» при наличии в личных медицинских книжках данных о медицинском обследовании, о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и об аттестации по гигиеническим знаниям.

На пищеблоке МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» провести ремонт и мероприятия, исключающие проникновение, обитание, размножение и расселение насекомых и грызунов:

- в моечном отделении пищеблока провести герметизацию стыков между полом и стенами;
- над печью и производственным столом в горячем цеху вентиляционное отверстие на потолке привести в соответствие;
- в горячем цеху устранить дефекты стен, обеспечив тем самым возможность проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке.

Обеспечить организацию и проведение мероприятий по дезинсекции в здании МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» в соответствии с требованиями по проведению дезинсекции, с целью исключения наличия насекомых. Представить документы, подтверждающие проведение дезинсекции, в том числе документ, подтверждающий эффективность проведенных таких работ.

Провести ремонт в коридоре здания МДОБУ д/с № 21 «Светлячок», обеспечив возможность проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств и исключив возможность проникновения, обитания, размножения и расселения насекомых:

- устранить имеющиеся дефекты покрытия стен;
- обеспечить герметичность стыков между полом и стенами в коридорах в местах размещения приборов отопления.

В здании МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» (в туалетной средней группы на 2-м этаже, в туалетной 1-ой подготовительной группы на 2-м этаже, в групповой подготовительной группы №3 на 2-м этаже, в туалетной подготовительной группы №3 на 2-м этаже, над окном в групповой группы №7) устранить имеющиеся дефекты потолка и стен, обеспечив возможность проводить качественную

борку влажным способом и дезинфекцию.

В средней группе на 2-м этаже, в спальне старшей группы №9 на 2-м этаже МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» приборы отопления оградить ограждающими устройствами.

Устранить имеющиеся дефекты покрытия пола, обеспечив возможность проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств: в спальне средней группы на 2-м этаже, на входе в спальню во 2-ой старшей группе, в спальне подготовительной группы №3 на 2-м этаже, в старшей группе №9 на 2-м этаже, в туалетной в старшей группе №9 на 2-м этаже, в средней группе №8 на 2-м этаже.

Произвести замену разбитых оконных стекол, не имеющих цельного стеклопакета и склеенных в спортивном зале, в спальне средней группы на 2-м этаже, в спальне и в игровой 2-ой младшей группы на 2-м этаже, в спальне 2-ой старшей группы №2 на 2 этаже, в подготовительной группе №3 на 2 этаже, в спальне подготовительной группы №3 на 2-м этаже, в старшей группе №9 на 2-м этаже, в средней группе №8 на 2-м этаже.

Устранить имеющиеся дефекты покрытия подоконника, в виде отслоившейся краски в спальне 1-ой подготовительной группы, обеспечив возможность проводить качественную влажную уборку.

Провести ремонт в овощехранилище, представляющем собой отдельно стоящее здание (устранить имеющиеся дефекты пола и стен).

Убрать мусор, образовавшийся после ремонта части фасада здания и реконструкции клумбы. Обеспечить своевременную уборку территории МДОБУ д/с № 21 «Светлячок» от мусора.

Устранить имеющиеся дефекты отделки потолка, дефекты покрытия подоконника и оконных рам в помещении постирочной, обеспечив возможность проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

Обеспечить исправность ламп искусственного освещения в музыкальном зале, в спальне средней группы, в туалетной 2-ой старшей группы, в игровой подготовительной группы №3, в спальне подготовительной группы №3, в спальне 1-ой подготовительной группы; своевременно менять перегоревшие лампы.

При наличии отработанных люминесцентных ламп организовать их вывоз и утилизацию, заключив договор на утилизацию неисправных, перегоревших люминесцентных ламп (отработанных ртутьсодержащих ламп) со специализированной организацией.

Оборудовать во 2-й младшей группе МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок» детские унитазы детским сиденьем или гигиеническими накладками.

Обеспечить исправность умывальных раковин в туалетной 2-й младшей группы и в туалетной средней группы №8 МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок».

Обеспечить исправность детских унитазов в туалетной 2-ой старшей группы МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок».

Обеспечить исправность душевого поддона в туалетной 1-ой младшей группы на 1-м этаже МДОБУ Д/с № 21 «Светлячок».

Количество детей в первой младшей группе №10 (от 2 до 3 лет) МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» привести в соответствие требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", из расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5кв.м. на 1 ребенка.

Количество детей во второй младшей группе №7 (от 2 до 3 лет) МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» привести в соответствие требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", из расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5кв.м. на 1 ребенка.

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса МДОБУ Д/с №21 «Светлячок» привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Обеспечить соответствие фактического рациона питания воспитанников учреждения примерному утвержденному 10-дневному меню; при отсутствии каких-либо продуктов, необходимых для соблюдения утвержденного примерного меню, замену одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие производить с соответствующим расчетом и с учетом таблицы замены пищевых продуктов по белкам и углеводам на равноценные по составу продукты.

Не допускать использование столовой посуды (тарелки для 1 и 2 блюда) со сколами в средней группе.

В буфетных подготовительной группы №3 и 1-ой подготовительной группы раковины для ополаскивания столовой посуды оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой, в буфетной 2-ой младшей группы раковины для ополаскивания столовой посуды оборудована гибким шлангом с душевой насадкой в рабочем состоянии.

На пищеблоке заменить разделочную доску для сырых овощей с дефектом (трещиной).

Обеспечить необходимые условия для соблюдения санитарных правил в буфетных групповых, предназначенных для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды:

- в буфетных старшей группы №9, подготовительной группы №3, 2-й старшей группы и 1-й подготовительной группы устранить имеющиеся дефекты столов, со встроенными двухгнездными раковинами, обеспечив возможность проводить качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств в буфетных,
- в буфетной старшей группы №9 в месте хранения пищевых отходов устранить имеющиеся дефекты стены, обеспечив возможность проводить качественную уборку с применением моющих и дез средств.

На пищеблоке выделить отдельный стол для обработки сырой птицы.

Уровень искусственной освещенности в медицинском кабинете, в спальня старшей группы № 2, в спальне подготовительной группы № 1 привести в соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


Обеспечить соблюдение поточности технологических процессов на пищеблоке МДОБУ д/с № 21 «Светлячок», исключив возможности загрязнения (обсеменения) готовой пищевой продукции опасной для здоровья человека микрофлорой сырой продукции.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве в течение 30 дней со дня получения представления.


Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.




Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю
в г. Арсеньеве (Главный
Государственный санитарный врач
по г. Арсеньеву, Анучинскому,
Чугуевскому и Яковлевскому районам)

 М. М. Вязовик

Копию настоящего представления получил «27» нояб 2019 г.

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)