



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Тверской области)  
Отдел НД и ПР по г. Кимры  
и Кимрскому району  
171506, Тверская обл. г. Кимры, ул. Шевченко д. 39  
тел. (факс) 8 (48236) 3-19-32

« 04 » \_\_\_\_\_ апреля \_\_\_\_\_ 2019 г.  
№ 21

Заведующему МДОУ «Детский сад № 2»  
Еременко Анжелике Викторовне  
г. Кимры ул. Л.Толстого, 14

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

04.04.2019 г.

г. Кимры  
(город, село, район)

Я, государственный инспектор г. Кимры и Кимрского района по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г. Кимры и Кимрскому району майор внутренней службы Евменов Олег Валентинович.

**рассмотрел** постановление № 21 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 04.04.19 г. и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на заведующего МДОУ «Детский сад № 2» Еременко Анжелики Викторовны

**Материалами установлено, что** заведующий МДОУ «Детский сад № 2» Еременко Анжелика Викторовна

**не обеспечила выполнение требований пожарной безопасности**

25.03.19 в 14 часов 00 мин на объекте МДОУ «Детский сад № 2» по адресам: Тверская область г. Кимры ул. Л.Толстого, 21/59  
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

**установленных** Федеральный закон о пожарной безопасности № 69-ФЗ от 21.12.94. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Своды правил. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

номера статей /пунктов/, нарушение которых допущено

### выявлены нарушения:

Двери лестничных клеток частично не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах (ФЗ-69 от 21.12.94 ст. 20, ФЗ-123 от 22.07.2008 ст.4; 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; постановление правительства РФ № 390 от 25.04.12 п. 62).

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях частью ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, является недостаточный контроль со стороны заведующего МДОУ «Детский сад № 2» Еременко А. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

### ТРЕБУЮ:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в зданиях и помещениях МДОУ «Детский сад № 2» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.  
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.


Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Государственный инспектор  
г. Кимры и Кимрского района  
по пожарному надзору  
инспектор ОНД и ПР  
по г. Кимры и Кимрскому району  
майор внутренней службы Евменов О.В.

  
(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 04.04.2019



/Еременко А.В./