



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской
области)**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской
области

ул. Ленина 32/2, г.Кашин,, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 5 Тверская область, г.Кашин,
ул.Ленина, д.32/2 « 30 » января 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Слепневой Мариной Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №2
171501 Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д. 14.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В нарушении п.2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» система приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке корпуса № 2 не работает, плита для приготовления пищи не оборудована локально-вытяжной системой.

В нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для обеззараживания воздуха на участке порционирования блюд не используется бактерицидное оборудование (отсутствует).

В нарушение п. 4.6. раздел IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания» емкости с рабочим раствором не промаркированы с указанием названия дезинфекции его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

В нарушении п.5.1 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке корпуса № 2 отсутствует термометр для контроля температуры блюд на линии раздачи.

В нарушении п. 8.1.2., п.40. приложения №6 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в детском саду на пищеблоке в столовой в питание детей допускается использование блюд из сухих пищевых концентратов, а именно: напиток злаковый растворимый «Старая мельница» без кофеина ячменный (концентрат пищевой), изготовитель АО «Русский продукт» Калужская область, Малоярославецкий р-н,

с. Детчино, ул. Московская, д. 77, дата изготовления 23.10.2023., в количестве 17 пачек по 100гр.; кисель «Клубничный» (концентрат пищевой) сладкое блюдо, изготовитель АО «Русский продукт» Калужская область, Малоярославецкий р-н, с.Детчино, ул. Московская, д. 77, в количестве 48 пачек по 100гр.

В нарушении п. 8.1.7. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» во 2-ом корпусе в группах в ежедневном меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей, вывешенных в группах не указана калорийность порции.

В нарушении п.2.4.6.2. Сан-Пин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 1-ом и 2-ом корпусах на момент проведения осмотра на пищеблоке для приготовления II блюд использовались кастрюли не из нержавеющей стали (алюминиевые).

В нарушении п.2.5.3 Сан-Пин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» во всех помещениях (групповых, раздевалках, раздаточных, в холлах и на лестничных площадках) на потолке и стенах имеются дефекты, повреждения, признаки поражения грибком и трещины.

В нарушении п.2.8.9 Сан-Пин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 1-ой младшей группе в игровой из 8-ми ламп не работает 1; в 1-ой старшей группе в игровой из 10-ти ламп не работает 1; в подготовительной группе из 10-ти ламп не работает 1; во 2-ой подготовительной в раздевалке из 3 ламп не работают 2.

По результатам лабораторных испытаний искусственной освещенности в групповых старшей группы и подготовительной группы показатели искусственной освещенности и коэффициента пульсации не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Кашинском городском округе Тверской области №3/273-274 от 24.01.2023 года)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. С целью минимизации риска теплового воздействия обеспечить наличие термометров для контроля температуры блюд на линии раздачи.
2. При организации питания детей не допускать пищевую продукцию на основе сухих пищевых концентратов.
3. В ежедневном меню основного питания на сутки для всех возрастных групп детей обеспечить наличие информации о калорийности порции.
4. Обеспечить рабочее состояние приточно- вытяжной вентиляции в производственном цеху пищеблока корпуса № 2, плиту для приготовления пищи оборудовать локально-вытяжной системой.
5. Промаркировать емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства, указать наименование (название), концентрацию, дату приготовления, предельный срок годности.
6. В зоне порционирования блюд установить бактерицидное оборудование.
7. Не использовать на пищеблоках для приготовления блюд кастрюли не из нержавеющей стали.
8. Обеспечить показатели искусственной освещенности в групповых старшей группы и подготовительной группы в соответствие требованиям СанПиН 1.2.2685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
9. Заменить на исправные источники искусственного освещения в 1-ой старшей группе в игровой, в 1-ой младшей группе в игровой, в подготовительной группе в игровой и во 2-ой подготовительной в раздевалке.
10. Своевременно проводить текущий ремонт в помещениях детского сада.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 Тверская область, г. Кимры, ул. Льва Толстого, д. 14

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел **Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области** по адресу: **Тверская область, г.Кашин, ул.Ленина, д.32/2**

тел./факс 2-00-44/2-00-44

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«14» ноября 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

М.В.Слепнева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Тверская обл., г. Кимры, ул. Л. Толстого, д. 14
Исх № 69-03-11/23-167-2023 от 30.09.2023