



09.12.2022, КНМ 69220061000200898982

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Ссылка на карточку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивает переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ.

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Кимры и Кимрскому району Тверской области**
171506 Тверская область г. Кимры, ул. Шевченко, д.39 тел. 8(48236) 3-19-32
E-mail: ond_kimy@69.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 23/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №2" в лице законного представителя — Заведующей МДОУ "Детский сад
№2 " Еременко Анжелики Викторовны
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора г. Кимры и Кимрского района Тверской области по пожарному надзору Нашивочникова А.Г. № 34 от «09» декабря 2022 года

с «12» декабря 2022 года, 10 час. 00 мин.
по «12» декабря 2022 года, 12 час. 00 мин.
с «14» декабря 2022 года, 12 час. 00 мин.
по «14» декабря 2022 года, 14 час. 00 мин.
с «19» декабря 2022 года, 14 час. 00 мин.
по «19» декабря 2022 года, 16 час. 00 мин.
с «20» декабря 2022 года, 16 час. 00 мин.
по «20» декабря 2022 года, 17 час. 00 мин.
с «21» декабря 2022 года, 14 час. 00 мин.
по «21» декабря 2022 года, 15 час. 00 мин.
с «23» декабря 2022 года, 16 час. 00 мин.
по «23» декабря 2022 года, 17 час. 00 мин.

Горащенко Антоном Алексеевичем, государственным инспектором по городу Кимры и Кимрскому району Тверской области по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кимры и Кимрскому району Тверской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица,
Заведующая МДОУ "Детский сад №2" Еременко Анжелика Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В помещении корпуса №1 Подготовительная группа №1, средняя группа, старшая группа эвакуационный путь, ведущий наружу не оснащен световым оповещателем «Выход».	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 20, ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 ст. 4, ст. 6., СП 3.13130.2009 ст.5).	до 09.12.2023 включительно	
2.	В помещении корпуса №1, средняя группа, музыкальный зал, холл, 1 малая группа, старшая группа, помещение для хранения овощей и холодильная камера, дымовые ИП не покрывают зону обнаружения ОФП.	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 20, ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 ст. 4; 6; 54; 83; СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования таблица 13.3, п.13.3.7;	до 09.12.2023 включительно	
3.	Деревянные конструкции стены не обработаны огнезащитным составом в помещении холла корпуса №1	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 20, Федеральный закон от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 134, ст. 4, ст. 6, таблица 27-29, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от	до 09.12.2023 включительно	

		16.09.2020г) п.13.		
4.	В помещении корпуса №2, старшая группа №1, средняя группа №2, младшая группа №2, дымовые ИП не покрывают зону обнаружения ОФП	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 20, ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 ст. 4; 6; 54; 83; СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования таблица 13.3, п.13.3.7;	до 09.12.2023 включительно	
5.	В корпусе №2 помещения кухни тепловые датчики старого образца	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 20, ст.37, Федеральный закон от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 ст. 4; 6; 54; 83; СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем. Противопожарной защиты нормы и правила проектирования.	до 09.12.2023 включительно	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МДОУ "Детский сад №2 " Еременко

Анжелика Викторовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР по городу Кимры и Кимрскому району Тверской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области Горащенко А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40