



КНМ № 38230061000206830299 от 12.07.2023 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-48, 26-52-46, 25-79-49, факс 20-37-51

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

665413, Иркутская область, г. Черемхово, пер. Строительный, 1А

тел: 8(39546) 5-60-22, 5-65-78, факс: 8(39546) 5-56-51, ond_cheremhovo@38.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 568/1 от 24.07.2023 года

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному
учреждению "Детского сада №22", ОГРН 1023802215161, ИНН 3820006608
Юридический адрес: г.665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Транспортная, 70,
осуществляющая свою деятельность по адресу: 665420, Иркутская область, г.
Свирск, ул. Транспортная, 70.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение плана проведения профилактических визитов в рамках
реализации плана мероприятий по профилактике Главного управления МЧС
России по Иркутской области на 2023 год, в период с "24" июля 2023 г., 12 час. 00
мин. по "24" июля 2023 г., 13 час. 30 мин, государственным инспектором г.
Черемхово, г. Свирска и Черемховского района по пожарному надзору
Сарапуловой Александрой Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая
Коробовская Н.Л.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля», ввиду включения контролируемого лица в
программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 2023 год в соответствии с Правилами разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» проведен профилактический визит в отношении: Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения "Детского сада №22", юридический адрес: 6665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Транспортная 70, фактическое осуществление деятельности: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Транспортная, 70

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1) 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Транспортная, 70.				
1	В здании детского сада огнетушители не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт: 409. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
2	В здании отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации.	ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 4.3.12. СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п.7.6.3 СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение. п.37 Постановление Правительства от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.11.2023	
3	Пристрой не оборудован системой пожарной сигнализации (автоматической установкой пожарной сигнализации).	ст. 4, 6 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Постановления Правительства от 16 сентября 2020 года N 1479 (ред. от 24.10.2023 г. № 1885) «Об	01.11.2023	


		утверждения Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п.4.4 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая Коробовская Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

Инспектор ОНД и ПР по г. Черемхово,
г. Свирску и Черемховскому району,
лейтенант вн. службы Сарапулова А. А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


 (подпись)