



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Адмиралтейского района  
Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 10б, тел 251-57-93

**Предписание № 2-8-433/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга)  
(наименование и адрес объекта государственного контроля (надзора), наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела – начальник отделения ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Джураева Артура Абдырашидовича № 2-8-433 от 05 июня 2014 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 18, 26 августа 2014 г., инспектором отделения надзорной деятельности ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Крючковой Анастасией Михайловной, инспектором отделения надзорной деятельности ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Зиновьевой Ксенией Евгеньевной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – помещение детского сада, встроенного в многоквартирный жилой дом по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.121, лит.А, здание детского сада по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.119, лит.Б.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Первый этажи объекта оборудовать автоматической модульной установкой водяного пожаротушения, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.д.), венткамер (приточных, а так же вытяжных), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, категории В4 и Д по пожарной опасности.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 1 раздела 6 «Специальных технических условий по	11.08.2015г.	

		обеспечению пожарной безопасности по обеспечению пожарной безопасности здания ГБДОУ д/с комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, наб. реки Фонтанки, д. 119, наб. реки Фонтанки, д. 121, согласованных (выписка из протокола № 16 от 26.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.		
2.	Все помещения объекта оборудовать автоматической пожарной сигнализацией адресного типа (далее- АПС), кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы и т.д.), венткамер (приточных, а также вытяжных), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, категории В4 и Д по пожарной опасности. Предусмотреть установку дымовых пожарных извещателей на всех поэтажных площадках лестничной клетки жилой части здания.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 2 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности по обеспечению пожарной безопасности здания ГБДОУ д/с комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, наб. реки Фонтанки, д. 119, наб. реки Фонтанки, д. 121, согласованных (выписка из протокола № 16 от 26.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	11.08.2015г.	
3.	Предусмотреть оборудование Объекта защиты техническими средствами, обеспечивающими возможность передачи сигнала от автоматической пожарной сигнализации, без участия персонала объекта, непосредственно на пульт подразделения пожарной охраны.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 3 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению	11.08.2015г.	

		пожарной безопасности по обеспечению пожарной безопасности здания ГБДОУ д/с комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, наб. реки Фонтанки, д. 119, наб. реки Фонтанки, д. 121, согласованных (выписка из протокола № 16 от 26.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.		
4.	Объект защиты оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа с выводом сигнала в лестничные клетки жилого здания.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 5 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности по обеспечению пожарной безопасности здания ГБДОУ д/с комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, наб. реки Фонтанки, д. 119, наб. реки Фонтанки, д. 121, согласованных (выписка из протокола № 16 от 26.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	11.08.2015г..	
5.	Предусмотреть выход в объем лестничной клетки здания через дымогазонепроницаемую дверь 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 60.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 7 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности по	11.08.2015г.	



		обеспечению пожарной безопасности здания ГБДОУ д/с комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, наб. реки Фонтанки, д. 119, наб. реки Фонтанки, д. 121, согласованных (выписка из протокола № 16 от 26.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.		
6.	Объект отделить от жилой части здания перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 60 и противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 60.	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 8 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности по обеспечению пожарной безопасности здания ГБДОУ д/с комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, наб. реки Фонтанки, д. 119, наб. реки Фонтанки, д. 121, согласованных (выписка из протокола № 16 от 26.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	11.08.2015г.	
7.	Предусмотреть аварийное эвакуационное освещение всех эвакуационных коридоров, выполненное в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Кабельные линии освещения выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS). В качестве резервного источника питания электроприемников аварийного эвакуационного освещения использовать аккумуляторы или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 10 раздела 6 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности по обеспечению пожарной	11.08.2015г.	

	дежурном режиме в течении 24 ч плюс 3 ч работы систем в тревожном режиме.	безопасности здания ГБДОУ д/с комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, наб. реки Фонтанки, д. 119, наб. реки Фонтанки, д. 121, согласованных (выписка из протокола № 16 от 26.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.		
8.	Допущен перепад высот на пути эвакуации на первом этаже детского сада (наб. реки Фонтанки, д. 121).	Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 1, ст. 20, Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, ст. 78, пункт 5 раздела 5 «Специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности по обеспечению пожарной безопасности здания ГБДОУ д/с комбинированного вида № 27 Адмиралтейского района СПб, по адресу: г. СПб, наб. реки Фонтанки, д. 119, наб. реки Фонтанки, д. 121, согласованных (выписка из протокола № 16 от 26.12.12 года ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу), включенное в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты.	11.08.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ООНД Адмиралтейского района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Крючкова А.М.

Инспектор ООНД Адмиралтейского района  
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Зиновьева К.Е.

29 августа 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

*А.М. Крючкова*  
*К.Е. Зиновьева*



29 августа 2014 г.