

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуги: 198320, Санкт-Петербург, ул. Спирина, дом 2, корпус 2, литера А.

Наименование предоставляемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1807,7 кв.м.

-наличие прилегающего земельного участка 10 107 кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Адрес места нахождения организации: 198320, Санкт-Петербург, ул. Спирина, дом 2, корпус 2, литера А.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.3

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) 290 воспитанников

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): дневная.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети в возрасте 1.5 - 7 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет.

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	Сменные кресла-коляски	отсутствует
3.	Адаптированные лифты	отсутствует
4.	Поручни	отсутствует
5.	Пандусы	отсутствует
6.	Подъемные платформы (аппарели)	имеется
7.	Раздвижные двери	отсутствует
8.	Доступные входные группы	Не соответствуют нормативам доступности
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок не соответствуют нормативам доступности
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения не соответствуют нормативам доступности
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечный шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	отсутствует
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией.	отсутствует

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	имеется
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствует
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	транспортных средств
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортных средств отсутствуют
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги и в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеется
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Изучение нормативно-правовых документов, отслеживание изменений в законодательстве РФ	постоянно
2	Разработка локальных актов, внесение изменений в паспорт доступности объекта для инвалидов	По мере необходимости
3	Проведение инструктажа с работниками	По мере необходимости
4	Установка знаков доступности учреждения, знаков направления движения	2017-2020 и по мере поступления финансовых средств
5	Создать рельефную тактильную полосу перед маршем вверху и внизу, создать контрастную окраску первой и последней ступени на входной группе и на путях передвижения, установить опорные поручни, крючки для костылей (на высоте 120 см, с выступом 12 см)	По мере поступления финансовых средств
6	Обучение сотрудника по предоставлению услуг тьютера	По мере поступления финансовых средств
7	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере поступления финансовых средств

** С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении предоставления услуги, для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, в разделе 3 и 4 паспорта.