

АНКЕТА
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга**

ГБДОУ детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга

1027804601956	ОГРН
----------------------	------

(полное и сокращенное наименование организации)

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Образование дошкольное	ОКВЭД основной
2. Представление услуг по дневному уходу за детьми	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	собственность субъекта СПб (государственная)	ОКФС
----------------------------	--	------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	бюджетное учреждение	ОКОПФ
--------------------------------------	----------------------	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий	И.С. Модок
---	------------	------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. (812) 741-74-37	Факс (812) 741-74-37
---	----------------------	----------------------

Е-mail организации	detskijasad2@mail.ru
---------------------------	----------------------

Юридический адрес организации	198324	Санкт-Петербург, ул. Спирина 2, корпус 2, лит.А.
--------------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	198324	Санкт-Петербург, ул. Спирина 2, корпус 2, лит.А.
--------------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН
--	------

ГБДОУ детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга оперативное управление

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	198324	Санкт-Петербург, ул. Спирина 2, корпус 2.
---	--------	---

(почтовый адрес)

Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Тел. (812) 741-74-37	Факс (812) 741-74-37	Е-mail detskijasad2@mail.ru
----------------------	----------------------	-----------------------------

Наименование вышестоящей организации	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	ОГРН
---	---	------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	198329	Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, дом 3, литерА
--	--------	---

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	
---	--

Глава администрации Красносельского района Фадеенко О.Е.

Телефон, факс вышестоящей организации	(812) 576-14-00 Тел.	(812) 576-14-04 Факс
--	-------------------------	----------------------

Е-mail вышестоящей организации	tukrsl@gov.spb.ru
---------------------------------------	-------------------

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198324 Санкт-Петербург, ул. Спирина 2, корпус 2.									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	1807,7 кв.м.									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажи									
Кадастровый номер объекта	78	40	000	90	09	20	16			
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети дошкольного возраста									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	дети дошкольного возраста									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет									

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта						Нормативное значение	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание	
					Длина измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Единица измерения	7	8	9				10
1. Подходы к объекту, пути движения														
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)														
1.1	Путь пешеходного движения													
						м	да		Не менее 1,2			п. 4.1.7, рис.Д.5		
						наличие	нет					п.4.1.2		
						%	да			не более 8 (1:12)		п.4.1.8, рис.Д.5		

					То же около здания или в затененных местах, «К»	%	нет	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	да	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
					Голшина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	да	не более 0,015	п.4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой «С»	м	да	не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой «С»	м	да	не менее 0,05		
					Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии «С»	м	нет	0,5		
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.3	
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.	наличие	нет		п.4.1.1	
					«О», «К», «С», «Г», «У»					
					При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и	м	нет	не менее 0,8	п.4.1.10	

						т.п. «С»							
						Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	да		не менее 0,05		п.4.1.9	
						Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	да		не более 0,025		п.4.1.9	
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
1.2.	Название зоны (технического средства)												
	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)												
						Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	да		0,35-0,4			
						Высота ступеней «О», «С»	м	да		0,12- 0,15		п. 4.1.12	
						Ширина марша лестниц «О»	м			Не менее 1,35			
						Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	да		0,85-0,92		пп.4.1.14, 5.2.15	
						Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет				п.5.1.2	
						Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да				п. 4.1.12	
						Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	да				п.4.1.12	
						Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	да		не менее 0,3		ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
1.3.	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы												
						Уклон пандуса «К»	%	нет		Не более 5 (1:20)		п. 4.1.14	
						Ширина между поручнями «К»	м	нет		0,9- 1,0		п. 4.1.14	
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»	м	нет		0,85-0,92			
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»	м	нет		0,7		п. 4.1.15, рис. Д.9	

					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	нет	Не менее 1,5		Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	нет	не менее 0,3	ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3	
					Диаметр круглого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	не менее 0,05	ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»	м	нет	не менее 0,05	п.5.2.14	
					Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
1.4.	Название зоны (технического средства)									
	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах									
					Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6		
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3 м «К»	м	да	Не менее 1,5	5.1.7.
						Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м. «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Название зоны (технического средства)				
2.8.						Входные двери, в т.ч. тамбурные				
						Ширина в свету «К»	м	да	Не менее 1,2	п. 5.1.4
						Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	да	Не более 0,014	
						Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	нет		п. 5.1.4
						Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола. «К», «О»	м	нет	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4
						Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
						Название зоны (технического средства)				
						Прозрачные двери на входе в здание				
						Ширина в свету «К»	м	нет	Не менее 1,2	п. 5.1.4
						Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	нет	Не более 0,014	
						Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6
						Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
						Высота от уровня пола верхней части противударной полосы, «К»,		нет	не менее 0,3	п.5.1.4
						Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,1	п.5.1.5
						Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	Не менее 0,2	п.5.1.5

					Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	1.2-1.5	п.5.1.5
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
2.9.	Название зоны								
	Вестибули общественных зданий								
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п. 5.1.8
					Звуковые информаторы по типу телефонных автоматов «С»	наличие	нет		п. 5.5.6
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		
3. Пути движения внутри здания									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
3.1.	Коридоры, переходы в другие здания								
					Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	да	0,6	п.5.2.3
					Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	да	0,6	
					Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	нет	0,6	
					Ширина пути движения «К»	м	нет	Не менее 1,5	п. 5.2.1
					Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	нет	не менее 0,9	п.5.2.2
					Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	нет	не менее 1,4	п.5.2.2
					Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	нет	не менее 1,2	п.5.2.2
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на	м	нет	не менее 0,05	п.5.2.7

						высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»						
						Высота ворса ковров «К», «О»	м	да		не более 0,013		п. 5.2.8
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.2.	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров											
						Ширина «К»	м	да		Не менее 0,9		п. 5.2.4
						Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	да		Не более 0,014		п. 5.2.4
						Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет				п. 5.4.1
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.3.	Внутренние лестницы											
						Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	да		0,28 - 0,35		СП 118.13330.2012
						Высота ступеней «О», «С»	м	да		0,13 - 0,17		п.6.11
						Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да				п.5.2.9
						Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
						Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	да		0,85-0,92		п. 5.2.15
						Завершающая горизонтальная часть поручня длиной марша лестницы «О», «С»	м	нет		0,27-0,33		
						Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да				
						Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	нет		0,04-0,06		п.5.2.16
						Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	да		не менее 0,045		п.5.2.16

						Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	да	не менее 0,06	п. 5.2.16	
						Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	да		п. 5.2.11	
						Ширина марша лестниц при отступлении лифтов, «О»	м	да	Не менее 1,35	п. 5.2.10; СП 118.13330.2012 п. 6.9	
						Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п. 8.2, табл. 8.1	
						Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
						Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п. 5.2.16	
						Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
						Название зоны (технического средства)					
3.4.						Пандусы стационарные					
						Высота одного подьема «К»	м	нет	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис. Д.9	
						Уклон «К»	%	нет	Не более 5 (1:20)	п. 5.2.13, рис. Д.9	
						Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	нет	Не более 10 (1:10)		
						Ширина пандуса «К»	м	нет	Не менее 1,5		
						Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	нет	Не менее 1,5		
						Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	нет	не менее 1,5		
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	нет	0,87-0,92	п. 5.2.15	
						Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	нет	0,7	п. 5.2.15	
						Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	нет	0,27-0,33	п. 5.2.15	
						Расстояние между поручнями	м	нет	0,9-1,0	п. 5.2.15	
						Поверхность, покрытый пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 4.1.16	
						Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.2.14	

							Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С»	м	нет	не менее 0,05	п. 5.2.14		
	Название зоны (технического средства)												
3.5.	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)												
							Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	нет	Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1		
							Уклон пандуса «К»	%	нет	Не более 5 (1:20)			
							Уклон при перепаде высот пола не более 0.2 м «К»	%	нет	Не более 10 (1:10)			
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.6.	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением												
							Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000		
							Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	нет	Не менее 1,6			
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.7.	Подъемники мобильные						Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п. 4.1.14	С посторонней помощью	
	Название зоны (технического средства)						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)						
3.8.	Лифты												
							Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,7	п. 5.2.18		
							Глубина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,5			

				Ширина дверного проема «К»	м	нет	Не менее 0,95	ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3	
				Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	нет	не менее 0,02 м		
				Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	нет			
				Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет			
				Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 5.2.20	
				Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет			
				Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет			
				Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	нет	Не менее 0,1 м		
				Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет		п. 5.5.7	
				Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1	
				Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
				Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1	
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны (технического средства)								
3.9.	Эскалаторы			Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	нет		п. 5.2.22	
				Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м	нет	1,0	п. 5.2.22	
				Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балюстрадой, «С»	м	нет	1,0-1,5	п. 5.2.22	
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Название зоны (технического средства)								
3.10	Пути эвакуации								

						Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие да			П.5.2.31	
						Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие нет			п.5.2.31	
						Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие да			п.5.5.5	
						Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие да			п.5.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов											
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетного количества учреждений или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировались по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.											
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.	Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
4.1.1.	Зона (зоны) обслуживания посетителей					Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»		нет	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	
	Название зоны (технического средства)					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.2.	Коридоры, места ожидания										
						Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	нет	не менее 3,2	п.7.3.5	
						Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	нет	не менее 2,8		
						При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее	наличие	нет		п.7.1.6	

				одного на коридор	наличие	да			п.5.5.2
				Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	соответствие	нет			п.5.5.4
				Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	да	1,5-4,5		п.5.5.4
				Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	наличие	нет			п. 7.1.8
				Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет			п.5.5.2
				Тактильная информация о местах получения услуги, «С»					
				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.3.	Название зоны (технического средства)								
	Помещения для приема посетителей					нет			
				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:		нет			п. 7.1.13, п.7.7.4
				на одно рабочее место	кв.м	нет	12		п. 7.1.13
				на два рабочих места	кв.м	нет	18		п.7.1.9, рис.Д12
				Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	да	Не более 0,85		
				Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	да	Не менее 1,0		п.7.1.9
4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)									
	Название зоны (технического средства)								
4.2.1.	Места обслуживания на предприятиях торговли								
				Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. «С»	наличие				п.7.4.3
				Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждении торговли «К», «О», «С», «У»	наличие				п.5.5.1

					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	Не более 0,8	п. 7.4.1
					Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов	соответствие		7.4.2
					Ширина прохода «К», «С»			
					около расчетно-кассового аппарата:	м	Не менее 1,1	п. 7.4.2
					около прилавков для сервирования блюд	м	Не менее 0,9	п. 7.4.7
					между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2	п. 7.4.7
					Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортимента товаров «С»	соответствие		п. 7.4.4
					Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 7.4.4
					Ширина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»	м	не менее 1,5	п. 7.1.14
					Глубина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»	м	не менее 1,5	п. 7.1.14
					Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»	наличие		п. 5.5.1
					Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двусторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У»	наличие		п. 5.5.7
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
4.2.2...					Места обслуживания на предприятиях питания			
					Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее 5% мест, но не менее одного места	п. 7.4.6
					Высота столов в буфетах и закусовых	м	0,65-0,7	п. 7.4.7
					Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0	п. 7.4.6
					Ширина прохода между столами в ресторане	м	Не менее 1,2	п. 7.4.7
					Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:			

				Ширина столешницы	м	1,6	п.7.4.7
				Высота столешницы от пола	м	0,85	п.7.4.7
				Глубина свободного пространства для ног	м	0,75	п.7.4.7
				Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»	наличие		п.5.5.1
4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов							
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)							
	Название зоны (технического средства)						
4.3.1.	Помещения раздевалочных			Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски) Проход между скамьями в общих раздевалочных «К» Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»	кв. м. м наличие символа	Не менее 4,5 Не менее 1,8	п.7.5.17 п.7.5.16 п.5.5.1
4.3.2.	Ванны бассейнов			Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С» Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К» Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С» Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С» Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С» Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О» Обозначение символом доступности для МГН доступности бассейна «К», «О», «С»	м м наличие наличие м соответствие наличие символа	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5 Не менее 2,0	п.7.5.12 п.7.5.14 п.7.5.12 п.7.5.13 п.5.5.1
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется							

делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузел, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом

Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
4.4.1. Зрительный зал					
	Пандус для подъема на сцену. ширина между поручнями «К»	м		Не менее 0,9	п. 7.6.7
	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%		не более 8,3 (1:12)	п. 7.6.7
	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К»	м		0,7	п. 7.6.7
	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	м		0,9	п. 7.6.7
	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	%		не более 8,3 (1:12)	п. 7.6.2
	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь подсветку ступеней «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			
	Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К»	%		не менее 1,0	7.1.7
	Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м		не менее 1,25	п. 7.1.7
	Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м		не менее 0,85	п. 7.1.7
	Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»	м		Не менее 1,6	п. 7.5.3
	Наличие мест на стационарах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.5.2
	Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 7.5.3
	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»	%		не менее 5	п. 7.1.11
	Индукционный контур или другие	наличие			п. 7.1.12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.4. Кабинеты врачей	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов				соответствие	п.7.3.3
Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.5. Процедурные	Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов				соответствие	
Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.6.6. Зал лечебных и грязевых ванн	Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске				соответствие	7.3.6
Название зоны (технического средства)						
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)						
Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.7.1. Вход на территорию кладбищ и некрополей	У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С»				наличие	п.7.6.23
Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.7.2. Места возложения цветов, венков						
	Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов «К»				м	Не более 0,6
	Высота возложения венков, цветов «К»				м	От 0,6 до 1,2
Название зоны (технического средства)	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.7.3. Зоны размещения сидя в зданиях	Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»				%	Не менее 3
						п.7.6.20

[illegible]

							Ширина двери кабины «К»	М	нет	Не менее 0,9		
							Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	нет	наружу		
							Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
							Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
							Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
							Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
							Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
							Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН)	наличие	нет		п.5.5.1	
							«К», «О», «С», «Г», «У»					
							Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.2.	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)											
							Ширина «К»	М	нет	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11	
							Глубина «К»	М	нет	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11	
							Ширина двери кабины «К»	М	нет	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11	
							Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	нет	Наружу	п.5.3.3	
							Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п. 5.3.3 рис.Д.11	
							Крючки для одежды, кофты и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
							Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
							Высота расположения писсуара «К»	М	нет	0,4	п. 5.3.3	

					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН)	наличие	нет		п. 5.5.1	
					«К», «О», «С», «Г», «У»					
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Название зоны (технического средства)					
5.3.	Кабина душевая закрытая				Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	нет	Не менее одной	п. 5.3.4	
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	0,9	п. 5.3.3	
					Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет	Наружу	п. 5.3.5	
					Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие	нет			
					Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет			
					Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	нет	не менее 0,9		
					Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	нет	не менее 1,5		
					Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»	м	нет	0,48	п. 5.3.5	
					Ручной душ	наличие	нет			
					Настенные поручни	наличие	нет			
					Кран с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)	наличие	нет		п. 5.3.9	
					«К», «С», «О»					
					Глубина сиденья «О», «С», «К»	м	нет	не менее 0,48	п. 5.3.5	
					Длина сиденья «О», «С», «К»	м	нет	не менее 0,85	п. 5.3.7. табл. 1	
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	нет	Не менее 1,8		

					Глубина «К»	м	нет	Не менее 1,8		
					Ширина двери кабины «К»	м	нет	0,9	п.5.3.3	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	нет	Не менее 1,8		
					Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Ширина кабины личной гигиены женщин «К»	м	нет	не менее 1,8	п.5.3.7, табл.1	
					Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	нет	не менее 2,6	п.5.3.7, табл.1	
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН)	наличие	нет		п.5.5.1	
					«К», «О», «С», «Г», «У»					
					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.4.	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами									
					Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,48	п. 5.3.5	
					- ручным душем	наличие	нет			
					- настенными поручнями	наличие	нет			
					- краном с рычажной ручкояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	нет		п. 5.3.9	
					Глубина сиденья О», «С», «К»	м	нет	не менее 0,48	п.5.3.5	
					Длина сиденья О», «С», «К»	м	нет	не менее 0,85		
					Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	нет	Не менее 1,2	п. 5.3.7 табл.1	

					Глубина «К»	м	нет	Не менее 0,9		
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН)	наличие	нет		п.5.5.1	
					«К», «О», «С», «Г», «У»					
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.3.6	
					Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	нет	Не менее 2,4	п.5.3.8	
					То же, без скамей «К»	м	нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Ширина проходов между рядами кабин «К»	м	нет	Не менее 1,8	п.5.3.8	
					Нескользящий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	нет		п.5.3.5	
6. Специальные требования к местам проживания инвалидов (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты).										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
6.1.	Вход в квартиру, передние, холлы, прихожие, коридоры в многоквартирных домах									
					Ширина проема в свету входной двери в квартиру «К»	м		Не менее 0,9	п.6.1.8	
					Высота каждого элемента порога входной двери «К», «О»	м		Не более 0,014	п.6.1.6	
					Ширина передний (с возможностью хранения кресла-коляски) «К»	м		не менее 1,4	п.6.2.10	
					Ширина внутриквартирных коридоров «К»	м		не менее 1,15		

[illegible]

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю».
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследуется сотрудник, проводящим анкетирование.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

(812) 741-74-37

Согласовано:

(812) 741-74-37

телефон

заместитель заведующего по АХРзаведующийДолжность руководителя обследованного
объектаЛ.Д. ВарбанИ.С. Модок

ФИО

«19» 05 2022 г.

«19» 05 2022

(подпись)