

Мероприятие по контролю № 782300410001084957825 от 17.11.2023 г.  
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-03-05/27-845-2023**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург « 25 » декабря 2023 г

Заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах Копшталёв Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-03-05/50-23577-2023 от 25.12.2023

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 198324, г. Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Спирина, д.2, к.2

Юридический адрес: 198324, г. Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Спирина, д.2, к.2  
ИНН 7807026112

Руководитель заведующий Модок Ирина Сергеевна  
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований

## УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения профилактического визита Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга) **06.12.2023** г. по адресу: 198324, г. Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Спирина, д.2, к.2 на основании решения №78-03-01/50-23577-2023 от 17.11.2023, установлено, что Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга) допустило нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

06.12.2023 г. в 10.54 мин

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- покрытие стола для работы с тестом выполнено не из дерева твёрдых лиственных пород.

06.12.2023 г. в 11.12 мин.

В нарушение ст. 11, ст. 17, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл.2 ст 17 п.7 ТР ТС 021/2011- не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, установленные производителем, так: температура воздуха в овощной кладовой составила - +20 °С. На хранении находились: картофель (температура хранения, заявленная производителем от 3 °С до 10 °С), морковь (температура хранения, заявленная производителем от 0 °С до 5 °С); лук (температура хранения, заявленная производителем от 0 °С до 5 °С).

06.12.2023 г в 11.40 мин; 11.11 мин;

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- пол групповой гр.№12; зоны горячего, холодного, кондитерского, мясорыбного цехов (пищеблок): раздевальной, групповой, спальни, туалета, буфетной гр.№11; групповой, буфетной, раздевальной, умывальной, туалета гр.№7- имеет дефекты и повреждения.

06.12.2023 г в 11.40 мин; 11.06 мин; 11.22 мин

В нарушение ст. 11, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- стены, потолок групповой, буфетной, туалета гр.№6; стены, потолок групповой, раздевальной, спальни, туалета, буфетной гр.№5- имеет дефекты и повреждения.

06.12.2023 г

В нарушение ст. 11, ст.20, ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гл.VI, ст.24, п.1, п.5 Федеральный закон от 07.12.2022 «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» разд. III табл. 3.13, п.556, СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий – качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из распределительной сети (кран раковины в помещении пищеблока) не соответствует требованиям действующего санитарного законодательства по санитарно-химическим (показатель массовая концентрация железа общего), органолептическим (мутность). (Экспертное заключение от 14.12.2023 №78-20-01Ф-03.003.Л.62930

## ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства \_\_\_\_\_  
- ст. 11, 28, ч. 3. ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  
- пп.2.5.2., 2.5.3., 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения - 15.08.2024 г.



- гл. VI, ст. 24, п. 1, п. 5 Федеральный закон от 07.12.2022 «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Срок исполнения- 15.03.2024

- гл. 2 ст 17 п. 7 ТР ТС 021/2011

Срок исполнения- незамедлительно

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198324, г. Санкт-Петербург, город Красное Село, ул. Спирина, д. 2, к. 2

Выполнить отделку: стены, потолок групповой, буфетной, туалета гр. №6; стены, потолок групповой, раздевальной, спальни, туалета, буфетной гр. №5 без дефектов и повреждений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.08.2024

2.2. Выполнить отделку: пол групповой гр. №12; зоны горячего, холодного, кондитерского, мясо-рыбного цехов (пищеблок): раздевальной, групповой, спальни, туалета, буфетной гр. №11; групповой, буфетной, раздевальной, умывальной, туалета гр. №7 без дефектов и повреждений, допускающей влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.2 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения - 15.08.2024

2.3. Обеспечить: хранение пищевых продуктов, в соответствии с гл. 2 ст 17 п. 7 ТР ТС 021/2011

Срок исполнения - незамедлительно

2.4. Обеспечить: покрытие стола для работы с тестом выполненным из дерева твёрдых лиственных пород.

Срок исполнения - 15.08.2024

2.5. Обеспечить: качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из распределительной сети (кран раковины в помещении пищеблока) в соответствии с действующим санитарным законодательством.

Срок исполнения - 15.03.2024

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до: «15» марта 2024, «15» августа 2024 года

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

Акты выполненных работ, фотоматериалы  
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №2 Красносельского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместитель главного государственного санитарного врача в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском, Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах Копшталёв Дмитрий Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

**Расписка в получении Предписания**  
Предписание № № 01/27 305-2023 от 21.12 2023 г. получил «25» 12 2023 г.  
Подпись представителя организации \_\_\_\_\_