



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 2
Красносельского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад № 2

Красносельского района СПб)

ул. Спирина, д.2, корп.2, литер А,

Санкт-Петербург, 198324

Тел./факс (812) 741-74-37

Е-mail: detskijasad2@mail.ru

ОКПО 52212645, ОГРН 1027804601956, ОКОГУ 23280

ИНН/ КПП 7807026112/780701001

01.09.2025 № 173

На № _____ от _____

Заместителю начальника
Юго-Западного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу –
заместителю главного
государственного санитарного врача
по Московскому, Фрунзенскому,
Пушкинскому, Колпинскому,
Кировскому, Красносельскому,
Петродворцовому районам
Санкт-Петербурга
Копшталеву Д.А.

Ответ на предписание

На Ваше предписание № Ю 78-03-05/27-845-2023 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от «25» декабря 2023г. санитарно-эпидемиологических требований со сроком исполнения до Срок исполнения - 15.08.2024г. сообщаем, что по предписанию № Ю 78-03-05/27-845-2023 от 25.12.2023 были выполнены мероприятия следующего содержания:

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1	Выполнить отделку: стены, потолок групповой, буфетной, туалета гр.№6; стены, потолок групповой, раздевальной, спальни, туалета, буфетной гр.№5 без дефектов и повреждений, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п.2.5.3. СП 2.4.3648-20	Выполнены работы своими силами по ремонту групповых № 5, №6: стен, потолков, буфетных, раздевальных, туалетных комнатах.
2	Выполнить отделку: пол групповой гр.№12; зоны горячего, холодного, кондитерского, мясо-рыбного цехов (пищеблок): раздевальной, групповой, спальни, туалета, буфетной гр.№11; групповой, буфетной, раздевальной, умывальной, туалета гр.№7 без дефектов и повреждений, допускающей влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.5.2 - СП 2.4.3648-20	Произведен ремонт групповых № 7,11, 12. Контракт № 18/2025 от 04.04.2025г. ООО «Кредл», получены сметы на выполнение работ по ремонту пищеблока и переданы для формирования бюджета.
3	Обеспечить: хранение пищевых продуктов, в соответствии с гл.2 ст 17 п.7 ТР ТС 021/2011	Для хранения пищевых продуктов в соответствии с гл.2 ст 17 п.7 ТР ТС 021/2011 был приобретен шкаф холодильный среднетемпературный.
4	Обеспечить: качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из распределительной сети (кран раковины в помещении пищеблока) в соответствии с действующим санитарным законодательством	В соответствии с экспертным заключением № 78-20-01Ф-03.003.Л.8653 от 14.03.2024г- качество питьевой воды соответствует требованиям ФЗ № 416 от 07.12.2011г.

Заведующий

И.С. Модок