

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 тел. 64-63-78

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза, ул. Б.Радищевская, 12 тел. 68-17-77

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и
Неверкинского районов
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Пролетарская, 72-а тел. 2-36-05

ПРЕДПИСАНИЕ № 149/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Крепыш» г. Кузнецка Жарковой Наталье Ивановне

[полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.]

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Лопатинского и Камешкирского районов по пожарному надзору Чакаева Рамиса Наилевича № 149 от 25 декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 15 января и с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 07 февраля 2020г. проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Филиппенковым Андреем Владимировичем в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

[должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, детского сада комбинированного вида № 2 «Крепыш» города Кузнецка по адресам:

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес]

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1 А, ул. 60-летия ВЛКСМ, 5

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 2 г. Кузнецка Жарковой Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 1 А | | | |
| 1 | Эвакуационные выходы, ведущие из музыкального зала, расположены не рассредоточено. | (СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.4. ст. ст. 4, 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)). | До 01.09.2020 года | |