

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пензенской области
г. Пенза ул. Дзержинского, 5 тел. 64-63-78

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Пенза, ул. Б.Радищевская, 12 тел. 68-17-77

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и
Неверкинских районов
Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Пролетарская, 72-а тел. 2-36-05

ПРЕДПИСАНИЕ № 149/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
комбинированного вида № 2 «Крепыш» г. Кузнецка

[полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.]

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинских, Лопатинского и Камешкирского районов по пожарному надзору Чакаева Рамиса Наилевича № 149 от 25 декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут по 16 часов 00 минут 15 января и с 10 часов 00 минут по 12 часов 00 минут 07 февраля 2020г. проведена плановая выездная проверка

государственным инспектором г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинских районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Филиппенковым Андреем Владимировичем в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

[должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, детского сада комбинированного вида № 2 «Крепыш» города Кузнецка по адресам:

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес]

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1 А, ул. 60-летия ВЛКСМ, 5

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 2 г. Кузнецка Жарковой Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, д. 1 А			
1	Эвакуационные выходы, ведущие из музыкального зала, расположены не рассредоточено.	(СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.4. ст. ст. 4, 89 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)).	До 01.09.2020 года	