



ПАСПОРТ

доступности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Крепыш» г. Кузнецка для инвалидов

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 442543, Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ, дом 5

Наименование предоставляемых услуг: дошкольное образование.

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2547,5 кв. м.
- Наличие прилегающего земельного участка (да, нет):
земельный участок : 7785 кв. м.

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: государственная.

Административно-территориальная подведомственность - муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Управление образования города Кузнецка, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Белинского, д. 11, 8 (84157) 7-15-16

Год постройки здания: 1977

Дата последнего капитального ремонта: 2014 г.

Пропускная способность объекта: 220 детей.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - 220 детей

Виды оказываемых услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования, дополнительное образование детей и взрослых.

Форма оказания услуг: на объекте; на дому.

Категории обслуживаемого контингента: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды всех категорий.

3. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТА

3.1 Путь следования к объекту общественным транспортом:

автобусы 1, 4, 7, 12, 33, 66;

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: до остановки по улице Белинского, далее пешком до улицы 60-летия ВЛКСМ;

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров.

3.2.2 время движения пешком 5-7 минут.

3.2.3 наличие пешеходного перехода (да, нет) и его характеристика: не регулируемый, акустическая, тактильная, информация отсутствует.

3.2.4. Перепады высоты на пути: нет.

| п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют |
| 2 | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
| 3 | адаптированные лифты | отсутствуют |
| 4 | поручни | отсутствуют |
| 5 | пандусы | отсутствуют |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют |
| 7 | раздвижные двери | отсутствуют |
| 8 | доступные входные группы | ДЧ-И (С,Г, У) |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С, Г, У) |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Отсутствуют |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | ДЧ-И (О,С, Г, У) |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой | Используется зрительная информация (нанесены обозначения в |

| | | |
|----|--|--|
| | информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | <p>виде круга желтого цвета диаметром 150мм на дверях, контрастная разметка на первой и последней ступенях лестниц входа, лестничных пролетах, тактильная плитка у входа в здание).</p> <p>Необходимо нанесение полос контрастного цвета на вертикальные поверхности ступеней центрального входа</p> <p>Звуковая информация, таблички, выполненные шрифтом Брайля - отсутствуют.</p> |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | отсутствуют |
| 14 | иные | отсутствуют |

3.3 Состояние доступности объекта для инвалидов:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта |
|--------|---|-------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | ДЧ-В |
| 2 | Вход в объект | ДЧ-И (С,Г, У) |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С,О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения объекта | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические зоны | ДЧ-И (О,С,Г,У) |
| 6 | Система информации и связи | ДЧ-И (К, Г, С, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием | Отсутствует |

| | | |
|----|---|--|
| | организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Адаптированный сайт ОО |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Обучены 6 педагогов (курсы повышения квалификации) |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 2 сотрудника (учитель-логопед Еремина А.С., педагог-психолог Космачёва Н.Н.) |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | отсутствует |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | отсутствует |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | отсутствует |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | отсутствует |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | В музыкальном зале имеются индукционные петли |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | адаптирован |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствует |
| 12 | иные | |

5. Заключение о состоянии доступности для инвалидов: территория прилегающая к зданию детского сада доступна для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов категории «К» (размеры калитки не соответствуют требованиям), так как этому препятствует отсутствие пандусов, узкие дверные проёмы.

В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствуют пандусы. Зоны целевого назначения, в данном случае групповые помещения, музыкальный зал

находятся в полной доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения и умственными нарушениями.

Санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-колясках.

Система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с нарушением слуха и зрения.

Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет. После проведения мероприятий по текущему ремонту зданий, ожидается доступность ДЧ-И, ДЧ-У.

6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

6.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

| № п \п | Структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | Сроки исполнения |
|--------|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | Требуется частичный ремонт асфальтового покрытия | 2026г. при наличии финансирования |
| 2 | Вход в объект | Технические решения по установке пандусов невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. | |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения по установке пандусов невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. | |
| 4 | Зона целевого назначения объекта | Нуждаются в оборудовании креслами-колясками | 2026г. при наличии финансирования |
| 5 | Санитарно-гигиенические зоны | Технические решения по установке поручней и крючков для костылей | 2025 г |
| 6 | Система информации и связи | Требуется установка информационного табло для слабовидящих и звуковоспроизводящих систем для слабослышащих. | 2026г. при наличии финансирования |

6.2. Требуемые мероприятия для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов:

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Рекомендации для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки исполнения |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2025г. |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Издать приказ о предоставлении услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | С момента зачисления ребенка в детский сад |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Издать приказ о предоставлении инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | С момента зачисления ребенка в детский сад |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Издать приказ об обеспечении допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С момента зачисления ребенка в детский сад |

| | | | |
|-----|--|--|-------------------------------|
| 9 б | обеспечение предоставления услуг тьютора | Введение ставки в штатное расписание ОО по согласованию с учредителем ОО | При наличии рекомендаций ПМПК |
|-----|--|--|-------------------------------|

-----<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.

6.3. Ожидаемый результат состояния доступности после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, С, Г, У)

7. Особые отметки

Паспорт доступности объекта составлен на основании Анкеты (информация об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Крепыш» г. Кузнецка для инвалидов от « 14 » 11 2023 г. № _____; Акта обследования объекта от « 14 » 11 2023 г.

Председатель комиссии: Жаркова Н.И. / Жаркова Н.И./

Члены комиссии: Гордеева Е.С. / Гордеева Е.С./

Прошина Т.В. / Прошина Т.В./

Автаева О.А. / Автаева О.А. /

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС № 2
«Крепыш» г. Кузнецка
Жаркова Н.И.



« 14 » ноября 20 23 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ
доступности Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 2 «Крепыш» г. Кузнецка
для инвалидов

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 442543, Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ, 5.

Наименование предоставляемых услуг: дошкольное образование.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2547,5 кв. м..

- Наличие прилегающего земельного участка:

земельный участок : 7785 кв. м.

Основание для пользования объектом: оперативное управление.

Форма собственности: государственная.

Административно- территориальная подведомственность - муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Пензенская область, город Кузнецк, ул. Белинского, д. 11, 8 (84157) 7-15-16

Год постройки здания 1977.

Дата последнего капитального ремонта 2014г.

Пропускная способность объекта: 220 детей.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность)- 220 детей

Виды оказываемых услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования, дополнительное образование детей и взрослых.

Форма оказания услуг: на объекте, на дому

Категории обслуживаемого контингента: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды всех категорий.

2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

3.1 Путь следования к объекту общественным транспортом:

автобусы 1, 4, 7,12, 22, 66

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: до остановки улица Белинского, далее пешком до улицы 60-летия ВЛКСМ, д. 5:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения пешком 5-7 мин.

3.2.3 наличие пешеходного перехода (да, нет) и его характеристика: не регулируемый, акустическая, тактильная, информация отсутствует.

3.2.4. Перепады высоты на пути: нет.

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствуют |
| 2 | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
| 3 | адаптированные лифты | отсутствуют |
| 4 | поручни | отсутствуют |
| 5 | пандусы | отсутствуют |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют |
| 7 | раздвижные двери | отсутствуют |
| 8 | доступные входные группы | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, С, Г, У) |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Отсутствуют |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | ДЧ-И (О, С, Г, У) |

| | | |
|----|--|--|
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Используется зрительная информация (нанесены обозначения в виде круга желтого цвета диаметром 150мм на дверях, контрастная разметка на первой и последней ступенях лестниц входа, лестничных пролетах, тактильная плитка у входа в здание). Необходимо нанесение полос контрастного цвета на вертикальные поверхности ступеней центрального входа в здание. Звуковая информация, таблички, выполненные шрифтом Брайля-отсутствуют. |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | отсутствуют |
| 14 | иные | отсутствуют |

3.3 Состояние доступности объекта для инвалидов:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта |
|--------|---|-------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | ДЧ-В |
| 2 | Вход в объект | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С, Г, У, О) |
| 4 | Зона целевого назначения объекта | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические зоны | ДЧ-И (О, С, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи | ДЧ (К, С, Г, У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.4 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|-------------------------------------|---|
|-------|-------------------------------------|---|

| | | |
|----|---|-----|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
| 2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Адаптированный сайт ОО |
| 3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Обучены 6 педагогов (курсы повышения квалификации) |
| 4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 2 сотрудника (учитель-логопед Еремина А.С., педагог-психолог Космачева Н.Н.) |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | отсутствует |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | отсутствует |
| 7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | отсутствует |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором | отсутствует |

| | | |
|----|---|---|
| | предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | |
| 9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | В музыкальном зале имеются индукционные петли |
| 10 | адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | адаптирован |
| 11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствует |
| 12 | иные | |

3. Заключение о состоянии доступности для инвалидов:

Территория прилегающая к зданию детского сада доступна полностью избирательно для инвалидов, кроме категории К (размеры калитки не соответствуют требованиям,) вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует отсутствие пандусов, узкие дверные проёмы. Зоны целевого назначения, в данном случае групповые помещения, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех которые передвигаются на креслах-колясках. Система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с нарушениями слуха, зрения. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

После проведения мероприятий по текущему ремонту зданий, ожидается доступность ДЧ-И, ДЧ-У.

6. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

6.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

| № п \п | Структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | Сроки исполнения |
|--------|--|---|------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | Требуется частичный ремонт асфальтового покрытия | 2026 г. при наличии финансирования |
| 2 | Вход в объект | Технические решения по установке пандусов невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. | |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения по установке пандусов невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. | |
| 4 | Зона целевого назначения объекта | Нуждаются в оборудовании креслами-колясками, | 2026г. при наличии финансирования |
| 5 | Санитарно-гигиенические зоны | Требуется текущий ремонт (установка поручней и крючков для костылей) | 2025г. |
| 6 | Система информации и связи | Требуется установка информационного табло для слабовидящих и звуковоспроизводящих систем для слабослышащих. | 2026г. при наличии финансирования |

6.2. Требуемые мероприятия для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов:

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Рекомендации для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки исполнения |
|-------|--|--|------------------|
| | | | |

| 1 | 2 | 3 | |
|---|--|---|--|
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2025г. |
| 5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Издать приказ о предоставлении услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | С момента зачисления ребенка в детский сад |
| 6 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Издать приказ о предоставлении инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | С момента зачисления ребенка в детский сад |
| 8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Издать приказ об обеспечении допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С момента зачисления ребенка в детский сад |
| 9 | обеспечение предоставления услуг тьютора | Издать приказ об обеспечении допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства | С момента заключения ребенка в детский сад |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | |
|--|--|---|--|

6.3. Ожидаемый результат состояния доступности после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У)



Жаркова Н.И., заведующий, т.8 (841-57) 7-01-53

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС № 2
«Крепыш» г. Кузнецка
Жаркова Н.И.

« 14 » ноября 2023г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Крепыш» г. Кузнецка

Пензенская область,
город Кузнецк
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 14 » _____ 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Крепыш» города Кузнецка

1.2. Адрес объекта 442543 Пензенская область, город Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, 5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2547,5 кв. м.,
- наличие прилегающего земельного участка (да. нет): 7785 кв. м.;

1.4. Год постройки здания 1977.
последнего капитального ремонта - 2014

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: следующего финансового 2024года
- капитального _____ - _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Крепыш» города Кузнецка (МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» г. Кузнецка)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 442543, Пензенская область, город Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1 «А».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: реализация основной образовательной программы дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы 1,4,7,12 33., 66 до остановки по улице Белинского, далее пешком до улицы 60-летия ВЛКСМ;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | Отсутствуют |
| 2 | сменные кресла-коляски | Отсутствуют |
| 3 | адаптированные лифты | Отсутствуют |

| | | |
|----|--|--|
| 4 | поручни | Отсутствуют |
| 5 | пандусы | Отсутствуют |
| 6 | подъемные платформы (аппарели) | Отсутствуют |
| 7 | раздвижные двери | Отсутствуют |
| 8 | доступные входные группы | ДЧ-И (С, Г, У) |
| 9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, С, Г, У) |
| 10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | Отсутствуют |
| 11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | ДЧ-И (О, С, Г, У) |
| 12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Используется зрительная информация (круги желтого цвета диаметром 150 мм дверях, контрастная расцветка на лестничных пролетах, тактильная плитка у входа в здание). Необходимо нанесение полос контрастного цвета на вертикальные поверхности ступеней центрального входа в здание. Звуковая информация, таблички, выполненные шрифтом Брайля-отсутствуют. |
| 13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | отсутствуют |
| 14 | иные | отсутствуют |

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--|---|------------|--------------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И | 1 | 1, 2, 3, 4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У) | 1, 2 | 2,3,5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) | 1, 2, 3 | 6,8,9,10 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 1,2,3 | 11,12,13 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О,С, Г, У) | 1, 2, 3 | 14,15,16, 17 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В | 1,2,3 | 18,19 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В | 1 | 20 |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию детского сада доступна полностью для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов- колясочников, так как этому препятствует отсутствие пандусов, узкие дверные проёмы. Зоны целевого назначения, в данном случае групповые помещения, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения доступны для всех категорий инвалидов, кроме передвигающихся на креслах – колясках. Система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с нарушением зрения, слуха. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

2. Управленческое решение (проект)

3.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

| № п \п | Структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* | Сроки исполнения |
|--------|--|--|------------------------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | Требуется частичный ремонт асфальтового покрытия | 2026 г. при наличии финансирования |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| | | | вания |
| 2 | Вход в объект | Технические решения по установке пандусов невозможны- организация альтернативной формы обслуживания | |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения по установке пандусов невозможны- организация альтернативной формы обслуживания | |
| 4 | Зона целевого назначения объекта | Нуждаются в оборудовании креслами-колясками | |
| 5 | Санитарно-гигиенические зоны | Технические решения невозможны. Текущий ремонт. | 2026 г. при наличии финансирования |
| 6 | Система информации и связи | Требуется установка информационного табло для слабовидящих и звуковоспроизводящих систем для слабослышащих | 2026г. при наличии финансирования |

3.2. Требуемые мероприятия для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов:

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Рекомендации для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов | Сроки исполнения |
|-------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 2025г. |
| 2 | предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | Издать приказ о предоставлении услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации | С момента зачисления ребенка в детский сад |
| 3 | предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Издать приказ о предоставлении инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского | С момента зачисления ребенка в детский сад |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | |
| 4 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | Издать приказ об обеспечении допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С момента зачисления ребенка в детский сад |
| 5 | обеспечение предоставления услуг тьютора | Введение ставки в штатное расписание ОО по согласованию с учредителем ОО | При наличии рекомендаций ПМПК |

3.3. Ожидаемый результат состояния доступности после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О, С, Г, У)

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|---------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Требуется частичный ремонт асфальтового покрытия |
| 2 | Вход (входы) в здание | Технические решения по установке пандусов невозможны. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Технические решения по установке пандусов невозможны. Текущий ремонт при наличии финансирования. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт при наличии финансирования. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт при наличии финансирования. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт при наличии финансирования. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ _____ до 2027 года
в рамках исполнения «Плана мероприятий по адаптации МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» г. Кузнецка для посещения инвалидами и другими МГН»

(указывается наименование документа: программы, плана)

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____ ДЧ-И (О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.1. согласование работ с надзорными органами: в сфере проектирования и строительства, архитектуры

4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____;

4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4. согласование с общественными организациями инвалидов; да

4.5. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 9 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 5 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 10 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 6 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 4 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Заведующий МБДОУ ДС № 2

«Крепыш» г. Кузнецка

(Должность, Ф.И.О.)

Жаркова Н.И.

Жаркова Н.И.

(Подпись)



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 2 «Крепыш» города Кузнецка**

Адрес объекта: Пензенская область, город Кузнецк, улица улица 60-летия ВЛКСМ, дом 5.

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|----------|---|------------------------------------|---|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значим о для инвали да (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1 | Замечаний нет | нет | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1,2 | 1,2, 3,4 | Замечаний нет | нет | | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1,2, 3 | 1,2, 3 | Не соответствует нормам: отсутствие пандуса, перил, контрастной разметки | К, О | Необходимо нанесение контрастной разметки на вертикальные поверхности ступеней центрального входа и боковых в здание. | Технически е решения по установке пандуса невозможн ы. |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Не соответствует нормам: отсутствие пандуса, поручней | К, О | Необходима установка пандуса, парных перил | Технически е решения невозможн ы |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | Не соответствует нормам: отсутствует территория для установки парковки и нанесения разметки | Все категории | | Технически е решения невозможн ы |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---------------|------|--|--|
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Замечаний нет | К, О | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---------------|------|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И | 1 | 1, 2, 3, 4 | Установка пандуса технически невозможна. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Возможные к исполнению нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования.

I Результаты обследования:

2. Входы в здание

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 2 «Крепыш» города Кузнецка**
**Адрес объекта: 442543 Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ,
дом 5.**
(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функциональ-но-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | да | 1,2 | 2,3,5 | Отсутствие пандуса | К, О | Требуется установка пандуса. | Текущий ремонт при наличии финансирования |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | Отсутствие пандуса, парных поручней | К, О | Требуется установка пандуса | Техническое решение невозможно |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1,2 | 2,3,5 | Площадь входной площадки соответствует требованиям | К, О | Требуется расширить площадь входной площадки (центральный вход). | Техническое решение невозможно |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1,2 | 2,3,5 | Ширина дверного проёма не соответствует требованиям | К, О | Требуется расширить площадь дверного проёма | Техническое решение невозможно |
| 2.5 | Тамбур | есть | 2 | 5 | Размер не соответствует требованиям | К, О | Требуется расширить площадь тамбура | Техническое решение невозможно |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Замечаний нет | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Входы в здание | ДЧ-И (Г, У) | 1,2 | 2,3,5 | Текущий ремонт по обустройству пандуса |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Возможные к исполнению нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч.путей эвакуации)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 2 «Крепыш» города Кузнецка**
**Адрес объекта: 442543 Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ,
дом 5.**
(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 1 | 7 | Замечаний нет | | | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 2 | 6,6.1, 6.2, 6.3 | Лестница узкая, отсутствуют пандусы | К,О | | Техническое решение невозможно. |
| 3.3 | Дверь | есть | 3 | 8,9 | Ширина проёма двери не соответствует требованиям. | К,О | Расширить ширину дверного проёма | Техническое решение невозможно. |
| 3.4 | Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности) | есть | 1,2, 3 | 6,6.1,6.2 ,6.3,7,8, 9, 10 | Отсутствие пандуса, контрастной разметки | К,О | | Техническое решение невозможно. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Замечаний нет | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) | 1, 2, 3 | 6,8,9,10 | Техническое решение невозможно. Текущий ремонт. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выявленные нарушения технически выполнить невозможно.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Крепыш» города Кузнецка

**Адрес объекта: 442543 Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ,
дом 5.**
(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 1,2,3 | 11,12 | Замечаний нет | | | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 3 | 13 | Замечаний нет | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Замечаний нет | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|----------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В | 1,2,3 | 11,12,13 | не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью всем

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 2 «Крепыш» города Кузнецка**

**Адрес объекта: 442543, Пензенская область, город Кузнецк, улица
Приборостроителей, дом 1А(корпус 1), улица 60-летия ВЛКСМ, дом 5 (корпус 2).**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функциональ-но-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 1 | 14, 15 | Не соответствует норме ширина проема | К | | Техническое решение невозможно |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 2 | 16 | Не соответствует норме ширина проема | К | | Техническое решение невозможно |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 3 | 17 | Не соответствует норме ширина проема | К | | Техническое решение невозможно |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Замечаний нет | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|-------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (О,С, Г,У) | 1,2,3 | 14,15,16,17 | Техническое решение для увеличения дверного проема не возможно. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Все выявленные нарушения технически выполнить не возможно**

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Крепыш» города Кузнецка

Адрес объекта: 442543 Пензенская область, город Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ,

дом 5.

(Наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 1 | 18 | | | Замечаний нет | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | 2 | 19 | | С | Замечаний нет | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | 3 | 18 | | С | Замечаний нет | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДП-В | 1,2,3 | 18,19 | Замечаний нет |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Все выявленные нарушения будут устранены в ходе текущего ремонта при наличии достаточного финансирования, кроме установки тактильных средств, где техническое решение невозможно.

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

| 1. Общие сведения об объекте | | | | | | | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) | | | |
|------------------------------|--|---|----------------------------|--|-------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| № п/п | Наименование (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта доступности ОСИ | Название организации, расположенной на ОСИ | Форма собственности ОСИ | Высшая организация | Виды оказываемых услуг | Категории населения | Категории инвалидов | Исполнитель ИПР (да,нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Крепыш» города Кузнецка | 442543, Пензенская область, г. Кузнецк, улица 60-летия ВЛКСМ, дом 5 | | МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» г. Кузнецка | Оперативное управление | Управление образования города Кузнецка | Образовательные услуги | Все категории | К, О, С, Г,У | да |

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН**

Часть 2

| N п/п | 3. Состояние доступности объекта | | | 4. Управленческое решение | | | | | |
|----------|---|---|---|---|--|---|------------------|------------------------|--|
| | Вариант обуст- ройства объекта | Состоян ие доступн ости (в т.ч. для различн ых категор ий инвалид ов) | Нуждаем ость и очеред- ность адапта- ции | Виды работ по адап- тации | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемы й результат (по состоянию доступност и) | Дата контроля | Результаты контроля | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Б | ДЧ-И | да | работы по созданию универсальн ой безбарьерно й среды; приобретен ие оборудован ия | до 2027 года | ДУ | 2027 | ДУ | 2023 |

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 1

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел - объекты образования

3 раздел - объекты социальной защиты населения

4 раздел - объекты физической культуры и спорта

5 раздел - объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел - объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения**

Часть 2

| 3. Состояние доступности объекта | | | | 4. Управленческое решение | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|------------------|-------------------------------------|--|
| №№ п/п | Вариант обустройств а объекта ¹ | Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ² | Нуждаемость и очередность адаптации | Виды работ по адаптации ³ | Плановый период (срок) исполнения | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴ | Дата контроля | Результаты контроля ⁵ | Дата актуализации информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

¹ указывается один из вариантов: «А», «Б».

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) – аналогично гр.17.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2
"КРЕПЫШ" ГОРОДА КУЗНЕЦКА**, Жаркова Наталья Ивановна, Заведующий

01.04.24 10:27 (MSK)

Сертификат 16E435CFF97B80CBFBEC15FB7DE8DEAD