

3. В МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» города Кузнецка в корпусе № 1, расположенном Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1А – в спальнях групп № 1, № 6 при освещении используются лампы с разным световым излучением - нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. В МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» города Кузнецка в корпусе № 1, расположенном Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1А – на территории групповых площадок отсутствует теневой навес площадью из расчета не менее 1 м^2 на одного ребенка, но не менее 20 м^2 - нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» города Кузнецка в корпусе № 1, расположенном Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1А – в спальнях групп № 3, № 8 обеспечить наличие штор на окнах и зашторивание окон в спальнях помещений во время дневного сна – в соответствии с п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: 25.04.2025 г.

2. В МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» города Кузнецка в корпусе № 1, расположенном Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1А – в спальне группы № 7, в группе № 8, в спальне и в группе № 11 обеспечить отсутствие дефектов и повреждений линолеума – в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок исполнения: 15.08.2025 г.

3. В МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» города Кузнецка в корпусе № 1, расположенном Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1А – в спальнях групп № 1, № 6 обеспечить при освещении использование ламп с одинаковым световым излучением – в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Срок исполнения: 25.04.2025 г.

4. В МБДОУ ДС № 2 «Крепыш» города Кузнецка в корпусе № 1, расположенном Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1А – обеспечить наличие на территории групповых площадок теневого навеса площадью из расчета не менее 1 м^2 на одного ребенка, но не менее 20 м^2 - в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

Срок исполнения: 15.08.2025 г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Крепыш» города Кузнецка Пензенской области, ИНН 5803013711, ОГРН 1045800603200, 442543, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 1А

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке,