

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Коми**

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, E-mail: [tu@gsenkomi.ru](mailto:tu@gsenkomi.ru)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе

168060 Республика Коми, Усть-Куломский район с. Усть-Кулом ул. Советская д. 47 б

Тел/факс 94-4-13( 8-821-37), E-mail: [ykl-rospotnad@mail.ru](mailto:ykl-rospotnad@mail.ru)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства**

№ 175

с.Усть-Кулом

« 22 » марта 2022г.

Должностным лицом, начальником территориального отдела Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Республике Коми в Усть-Куломском районе Савельевой Людмилой Юрьевной ,  
при рассмотрении материалов, составленных по результатам выездной плановой проверки,  
проведенной на основании решения заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Республике Коми № 117 от 22.02.2022 г. отношении:

Наименование юридического лица/ИП: **Муниципальное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад № 2 » с.Помоздино**

Место нахождения юридического лица: 168090, Республика Коми, Усть-Куломский район,  
с.Помоздино, ул.А.В.Уляшева ,д.43

Фактический адрес:

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино, ул. А.В.Уляшева, д. 38.

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино, ул. А.В.Уляшева, д. 43.

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Модлапов, д. 63

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Модлапов, д. 63 «а»

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской  
Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения  
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)\*, а  
именно:

**Нарушена ч.1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.:**

**Нарушены санитарно-эпидемиологические требования:**

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино, ул. А.В.Уляшева, д. 43.

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

П.2.2.3. На территории МДОУ не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым  
покрытием для сбора отходов, не установлены контейнеры (мусоросборники) с  
закрывающимися крышками. Мусор выносятся в контейнеры сельского поселения ,которые  
не размещаются на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой  
застройки.

П.3.1.2. Не завершено строительство теневого навеса для подготовительной группы.

\* Указывается в случае выявления условий, создающих угрозу возникновения и распространения  
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

- П.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания подсобного помещения подготовительной группы, подсобного помещения средней группы, туалета подготовительной группы, туалета средней группы.
- П.2.5.3. Потолки в туалете подготовительной группы, туалете средней группы с дефектами и повреждениями (с трещинами). Стены с дефектами и повреждениями: в раздевальной подготовительной группы (с отслоившейся краской), в подсобном помещении подготовительной группы и средней группы (не ровные, с трещинами, с отслоившейся штукатуркой), в туалете средней группы (с трещинами).
- П.2.5.2. Полы с дефектами: в кабинете заведующего, в групповой средней группы.
- П.2.8.3. Остекление окон не выполнено из цельного стекла, имеются нарушения целостности стекла в кабинете заведующего, подсобном помещении подготовительной группы, групповой подготовительной группы, туалете подготовительной группы, групповой средней группы, в туалете средней группы, подсобном помещении средней группы.
- П.3.1.3. Шкафы для хранения верхней одежды детей устаревшие, с дефектами. В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви.
- П.3.1.3. В групповых установлены приборы по обеззараживанию воздуха, паспорта отсутствуют.
- П.3.1.7. Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино, ул. А.В.Уляшева, д. 38.

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- П.2.2.1. Территория МДОУ не оборудована наружным электрическим освещением.
- П.2.2.3. На территории МДОУ не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, не установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Мусор собирается в мешки, складировается в сарае и 1 раз в год выносится с МДОУ для вывоза на место временного размещения отходов.
- П.3.1.2. Зона игровой территории включает в себя одну групповую площадку для 2-х групп.
- П.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания столовой старшей группы.
- П.2.5.3. Стены с дефектами и повреждениями: в буфетной старшей группы (обои с трещинами).
- П.2.8.3. Имеются нарушения целостности стекла на пищеблоке, в раздевальной старшей группы, в туалете старшей группы, в медицинском кабинете, умывальной 1-2 младшей группы, групповой 1-2 младшей группы. Остекление окон не выполнено из цельного стекла, имеются нарушения целостности стекла в столовой старшей группы, групповой старшей группы.
- П.3.1.3. Шкафы для хранения верхней одежды детей устаревшие, с дефектами. В раздевальной комнате или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви.
- П.2.4.6.1. Пищеблок работающий на сырье не имеет загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечную кухонной посуды, моечную столовой посуды.
- П.2.4.6.2. В горячем цехе отсутствует моечное оборудование (моечные ванны, раковина для мытья рук).
- П.3.1.3. В групповых установлены приборы по обеззараживанию воздуха, паспорта отсутствуют.
- П.3.1.7. Унитазы в старшей группе не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.
- П.2.4.6.2. Не установлен прибор для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в помещении для обработки яиц.

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Модлапов, д. 63

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

П.2.2.3. На территории МДОУ не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, не установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Мусор выносится в контейнер сельского поселения, которые не размещаются на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.

П.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в раздевальной, столовой, групповой, умывальной.

П.2.5.2. Полы с дефектами в раздевальной, групповой.

П.2.8.3. Имеются нарушения целостности стекла в раздевальной. Остекление окон не выполнено из цельного стекла в столовой, групповой, умывальной.

П.3.1.3. В раздевальной комнате или в отдельных помещениях не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви.

П.3.1.3. В групповой установлен прибор по обеззараживанию воздуха, паспорт отсутствует.

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Модлапов, д. 63 «а»

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

П.2.4.6.1. Пищеблок работающий на сырье не имеет загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечную кухонной посуды, моечную столовой посуды.

П.2.5.2. Пол с дефектами (с уклоном) в помещении завхоза.

П.2.8.3. Имеются нарушения целостности стекла в горячем цехе. Остекление окон не выполнено из цельного стекла в помещении завхоза.

П.2.4.6.2. Не установлен прибор для обеззараживания воздуха на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в помещении для обработки яиц.

**Инструментальные исследования:**

**Протокол № 03/2-Г-69-О от 10.03. 2022:**

Уровни искусственного освещения при системе общего освещения, измеренные 04.03.2022 в период с 16 ч 45 мин до 17 ч 45 мин в младшей (3-4 года), групповая, совмещенная со спальней, 1 этаж; старшей (5-6 лет) группе, групповая; старшей (5-6 лет) групповая, совмещенная со спальней, 1 этаж, МДОУ «Детский сад №2» с. Помоздино, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино, ул. А.В. Уляшева, д. 38 (точки по эскизу №/№ 1-10, 13-17, 20-24, 28-90) составляют от 181 до 392 люкс при нормируемом значении не менее 400 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям: п. 2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Уровни искусственного освещения при системе общего освещения, измеренные 04.03.2022 в период с 16 ч 45 мин до 17 ч 45 мин в подготовительной (6-7 лет), групповая, совмещенная со спальней, 1 этаж; средней (4-5 лет) группе, групповая, совмещенная со спальней, 1 этаж, МДОУ «Детский сад №2» с. Помоздино, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино, ул. А.В. Уляшева, д. 43 (точки по эскизу №/№ 91-98, 101-109, 112-120, 124-131, 135-144, 146-200) составляют от 209 до 370 люкс при нормируемом значении не менее 400 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям: п. 2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Уровни искусственного освещения при системе общего освещения, измеренные 04.03.2022 в период с 16 ч 45 мин до 17 ч 45 мин в младшей (2 года), групповая, совмещенная со спальней, 1 этаж, МДОУ «Детский сад №2» с.Помоздино, Республика Коми, Усть-Куломский район, д.Модлапов, д.63 (точки по эскизу №/№ 201-235) составляют от 176 до 286 люкс при нормируемом значении не менее 400 люкс, что **не соответствует** нормируемым значениям: п.2.8.5 главы II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В целях устранения выявленных нарушений требований Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ. "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 2 » с.Помоздино**

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино, ул. А.В.Уляшева, д. 43.

1. На территории МДОУ оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, установить контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.  
Срок-01.09.2022г.
2. Завершить строительство теневого навеса для подготовительной группы.  
Срок-01.09.2022г.
3. Провести ремонт потолков с дефектами и повреждениями в туалете подготовительной группы, в туалете средней группы; стен в раздевальной подготовительной группы, в подсобном помещении подготовительной группы и средней группы, в туалете средней группы.  
Срок-01.09.2022г.
4. Провести ремонт полов с дефектами: в кабинете заведующего, в групповой средней группы.  
Срок-01.09.2022г.
5. Заменить окна в кабинете заведующего, в подсобном помещении подготовительной группы, в групповой подготовительной группы, в туалете подготовительной группы, в групповой средней группы, в туалете средней группы, в подсобном помещении средней группы.  
Срок-01.09.2022г.
6. Заменить устаревшие, с дефектами шкафы для хранения верхней одежды детей. В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви.  
Срок-01.09.2022г.

7. В групповых установить приборы по обеззараживанию воздуха.  
Срок-01.09.2022г.
8. Обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка.  
Срок-01.09.2022г.
9. Довести уровень искусственного освещения в подготовительной группе (6-7 лет) в групповой совмещенной со спальней, 1 этаж; в средней группе(4-5 лет) в групповой, совмещенной со спальней, 1 этаж до санитарно-гигиенических требований.  
Срок-01.09.2022г.

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Помоздино, ул. А.В.Уляшева, д. 38.

10. Территорию МДОУ оборудовать наружным электрическим освещением.  
Срок-01.09.2022г.
11. На территории МДОУ оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, установить контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.  
Срок-01.09.2022г.
12. На территории игровой зоны выделить групповые площадки индивидуальные для каждой группы.  
Срок-01.09.2022г.
13. Провести ремонт стены с дефектами и повреждениями : в буфетной старшей группы.  
Срок-01.09.2022г.
14. Заменить окна на пищеблоке, в раздевальной старшей группы, в столовой старшей группы, в групповой старшей группы , в туалете старшей группы, в медицинском кабинете, в умывальной 1-2 младшей группы , в групповой 1-2 младшей группы.  
Срок-01.09.2022г.
15. Заменить устаревшие , с дефектами шкафы для хранения верхней одежды детей. В раздевальных комнатах или в отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви.  
Срок-01.09.2022г.
16. Решить вопрос по оборудованию дополнительных помещений пищеблока, работающего на сырье в соответствии с требованиями санитарных правил.  
Срок-01.09.2022г.
17. В горячем цехе установить моечное оборудование ( моечные ванны , раковину для мытья рук).  
Срок-01.09.2022г.
18. В групповых установить приборы по обеззараживанию воздуха.  
Срок-01.09.2022г.
19. Обеспечить унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка.  
Срок-01.09.2022г.

1. Довести уровень искусственного освещения в младшей группе (3-4 года) в групповой, совмещенная со спальней, 1 этаж; в старшей (5-6 лет) группе в групповой, в групповой, совмещенной со спальней, 1 этаж до санитарно-гигиенических требований.  
Срок-01.09.2022г.

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Модлапов, д. 63

20. На территории МДОУ оборудовать площадку с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, установить контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.  
Срок-01.09.2022г.
21. Заменить окна в раздевальной, столовой, групповой, умывальной.  
Срок-01.09.2022г.
22. Провести ремонт полов с дефектами в раздевальной, групповой.  
Срок-01.09.2022г.
23. В раздевальной комнате или в отдельных помещениях создать условия для сушки верхней одежды и обуви.  
Срок-01.09.2022г.
24. В групповых установить приборы по обеззараживанию воздуха.  
Срок-01.09.2022г.
25. Довести уровень искусственного освещения в младшей группе (2 года) в групповой, совмещенной со спальней, 1 этаж до санитарно-гигиенических требований.  
Срок-01.09.2022г.

168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, д. Модлапов, д. 63 «а»

26. Решить вопрос по оборудованию дополнительных помещений пищеблока, работающего на сырье в соответствии с требованиями санитарных правил.  
Срок-01.09.2022г. *(не надо оборудовать отгр. цехом, т.к. здание кухни построено в 1980 году)*
27. Провести ремонт пола с дефектами (с уклоном) в помещении завхоза.  
Срок-01.09.2022г.
28. Заменить окна в горячем цехе, в помещении с рабочим местом завхоза.  
Срок-01.09.2022г.
29. На пищеблоке установить прибор по обеззараживанию воздуха.  
Срок-01.09.2022г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «01» сентября 2022г. представив информацию в письменном виде, подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Начальник территориального отдела  
Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере прав потребителей  
и благополучия человека по Республике  
Коми в Усть-Куломском районе



Л.Ю.Савельева

Копию настоящего предписания получил «22» марта 2022г.

Жангурова Н.Е.