

Зарегистрирована
в отделе надзорной деятельности
г. Шебекино и Шебекинского района
УНД ГУ МЧС России
по Белгородской области
«16» 01 2014 г.

Регистрационный № 14256 8882

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 2 села Ржевка Шебекинского района Белгородской области» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 с.Ржевка»).

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1023101332924.

Идентификационный номер налогоплательщика: 3120011070.

Место нахождения объекта защиты: Белгородская обл., Шебекинский р-он, с.Ржевка, ул. Ленина, д.25-А.

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты: 309261, Белгородская обл., Шебекинский р-он, с.Ржевка, ул. Ленина, д. 25-А; Klimtsova.ru@yandex.ru т. 8(47248) 7-07-84.

№ п/п	Наименование раздела
I	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты не проводилась
II	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 50 000 рублей.
III	Перечень федеральных законов о технических регламентных и нормативных документов по пожарной безопасности, заполнение которых обеспечивается на объекте защиты: 1. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о правилах пожарной безопасности» (с изменениями от 10.07.2012 ФЗ № 117): глава 14 статья 53 «Пути эвакуации людей при пожаре» в учреждении: 1) установлены указатели эвакуационных путей и эвакуационных выходов, имеющих соответствующее конструктивное исполнение, 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям через эвакуационные выходы.

глава 14 статья 60 «Первичные средства пожаротушения»

п.1 учреждение обеспечено средствами пожаротушения согласно требованиям.

глава 14 статья 64 «Требования к декларации пожарной безопасности».

2. ППР в РФ

п.2 в учреждении разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности,

п.3 все работники учреждения 2 раза в год проходят противопожарные инструктажи с регистрацией в журнале учёта противопожарного инструктажа на рабочем месте.

п.4 ежегодным (на начало учебного года) приказом по учреждению назначаются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

п.5 в учреждении создано добровольное пожарное формирование – дружина.

п.12 в учреждении разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, проводятся практические тренировки по эвакуации воспитанников и работников (не реже 1 раза в полугодие).

п.14 запрещено курение на территории образовательного учреждения.

п.31 при проведении мероприятий с массовым участием людей (праздники, торжества вокруг новогодней ёлки и т.п.) перед началом мероприятий тщательно организуется дежурство ответственных лиц (издаётся приказ по учреждению с назначением ответственных лиц).

п.34 двери на путях эвакуации свободно открываются по направлению выхода из здания.

п.35 двери эвакуационных выходов имеют запоры, не препятствующие их свободному открыванию без ключа.

п.42 запрещается использовать:

а) электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками имеющими неисправности.

п.43 обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности.

п.61 проверка систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре производится один раз в квартал, с оформлением соответствующего акта проверки.

п.70 учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями.

п.71 при обнаружении пожара в учреждении необходимо:

а) немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, фамилию звонившего).

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

п.102,103 в групповых комнатах размещено только необходимое для обеспечения учебного процесса количество мебели, не превышающее количества, установленного нормами проектирования.

п.104 с воспитанниками ежегодно организуются занятия, беседы по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

2. Своды Правил по пожарной безопасности 2009:

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»:

п. 4.2.1 в учреждении имеется 5 эвакуационных выходов;

п. 4.2.6 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания;

п. 4.3.1 пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями;

п. 5.2.2 лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями высотой 1,2 м.

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»:

п. 5.4, п. 5.5 эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, установлены по длине коридоров на расстоянии 10 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров, на высоте 1-2м.

7.3 Здание дошкольного учреждения оснащено СОУЭ соответствующего типа.

СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»:

п. 4.16 площадка для хранения мусора имеет ограждение и расположена на расстоянии 20 м от здания;

п. 5.5.2.4 в подвальных и цокольных этажах отсутствуют складские помещения.

СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»:

п. 4.2.1, п. 4.2.7 огнетушители размещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) в местах наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения на высоте 1 м от пола;

п. 5.4 в учреждении ведется журнал учета огнетушителей.

4. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97

«Пожарная безопасность зданий и сооружений»

(утв. постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. №18-7)

(с изменениями от 3 июня 1999г., 19 июля 2002 г.):

п. 5.21 учреждение отнесено по функциональной пожарной безопасности к классу Ф. 1.1;

п. 6.12 в учреждении имеется 5 эвакуационных выходов;

п. 6.16 высота эвакуационных выходов в свету—2 м; ширина—1 м;

п. 6.17 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания;

<p>п. 6.18 двери эвакуационных выходов имеют запоры, не препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа;</p> <p>п. 6.22 пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями;</p> <p>п. 6.27 высота горизонтальных путей эвакуации в свету – 3,2 м, ширина – 1,2 м;</p>
--

Настоящую декларацию разработал:

Заведующий
МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида №2 с.Ржевка»



Климцова Е.Н.

«16» января 2014г.

№	Пункт плана мероприятий
I	Оценка пожарного риска, обеспечения на объекте пожарной безопасности.
II	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 20 000 рублей.
III	Перечень функций, задач, вопросов и тематических регламентных и нормативных документов по пожарной безопасности, записанные в журнале обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты: № 03.№123 от 22.07.2013г. «Технический регламент и требования пожарной безопасности» (в редакции от 15.07.2013 № 117), статья 14 статьи 51-51.17 в эвакуации людей при пожаре и угрозах жизни.
IV	Установлены требования эвакуационных путей и эвакуационных выходов, инженерных средств защиты людей конструктив не исполнен.
V	обеспечено соблюдение требований по защите людей по эвакуационным путям через эвакуационные выходы.