



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное Управление МЧС России по Амурской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

675000 г. Благовещенск, ул. Пионерская 47, тел. 52-21-83; факс: 53-27-40; E-mail: fire1110@amur.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Архаринскому и Бурейскому районам УНД и ПР по Амурской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

676720 Амурская область, Бурейский район, ул. Советская, 59,

E-mail: ond\_bureya@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 2/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Юридическому лицу**

**Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения**

**Центр развития ребенка - детский сад № 4 «Лесовичок»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 2 от 09.02.2021 года главного государственного инспектора Архаринского и Бурейского районов по пожарному надзору Лютик Н.А. ст.6, 6.1.Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «16» февраля 2021 г. по «19» февраля 2021г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Архаринского и Бурейского районов по пожарному надзору Белоусовой Натальей Владимировной в отношении юридического лица на объекте МДОБУ ЦРР- детский сад № 4 «Лесовичок», расположенного по адресу: п. Талакан

совместно с И.о заведующего МДОБУ ЦРР - детский сад № 4 «Лесовичок»  
Ткаченко Аленой Анатольевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объектах детского сада отделения № 1 и отделения № 2, двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров на втором этаже не соответствуют предъявляемым требованиям, а именно не обеспечено их закрывание и уплотнение в притворах	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	06.09.2021г	
2	План эвакуации на объектах детского сада отделение № 1 и отделение № 2 не соответствует требованиям	ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля	06.09.2021г	
3	На объектах детского сада отделения № 1 и отделения № 2 не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты	п.6 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	06.09.2021г	

	органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного			
4	Не пройдено обучение мерам пожарной безопасности и.о заведующего детского сада	п. 3 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	06.09.2021г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Архаринского и Бурейского районов по пожарному надзору Белоусова Наталья Владимировна



*Белоусова*  
(подпись)

«19» февраля 2021 г.

М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил:**

*Ткаченко*  
(подпись)

И.о заведующего МДОБУ Центр развития ребенка - детский сад № 4 «Лесовичок» Ткаченко А.А.  
(Должность, фамилия, инициалы)

«19» февраля 2021 г.

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест выявленного нарушения	Вид (или пункт) и наименование нормативного правового акта РФ (или иного документа по оценке безопасности, требования которого нарушены)	Срок устранения нарушения	Действия (подпись) исполнителя
2	3	4	5	
1	На объектах детского сада отделения № 1 и отделения № 2, детские отапливаемые помещения, клетки и помещения в помещениях на второй этаж не соответствуют предъявленным требованиям, а именно не обеспечено их закрытие и уплотнение в помещениях.	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	06.09.2021г	
2	План эвакуации на объектах детского сада отделения № 1 и отделение № 2 не соответствует требованиям.	ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы контроля.	06.09.2021г	
3	На объектах детского сада отделения № 1 и отделения № 2 не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого не менее 1 средства индивидуальной защиты.	п. 3 ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	06.09.2021г	