



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Адмиралтейскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района**

190103, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 10б, тел. (812) 251-57-93

«15» сентября 2021 г., 14 час. 00 мин. № 26-1-350

(дата и время составления акта)

190103, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, д. 10Б, каб. 10

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 25.08.2021 № 26-1-350, учётный № проверки 78210061000200551543

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Закиматовой Яной Антоновной - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района управления по Адмиралтейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

помещения дошкольного образовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 149, лит. А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 33 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ

Детский Сад № 33 Адмиралтейского района СПб), ИНН: 7826718101, юридический адрес: 190068, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 149, лит. А, пом. 2н, 4н

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» сентября 2021 года, 16 час. 30 мин.

по «15» сентября 2021 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 2 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «08» сентября 2021 года, 16 час. 30 мин.

по «08» сентября 2021 года, 17 час. 30 мин.

по месту: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 149, лит. А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 08.09.2021 г. №26-1-350

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «08» сентября 2021 года, 16 час. 30 мин.

по «15» сентября 2021 года, 14 час. 00 мин.

по месту: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 149, лит. А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

2) – планы расположения помещений используемых зданий, сооружений, строений и территории;

– экспликация помещений (ведомость помещений и их площадей);

– документы распорядительного характера, наличие которых регламентировано требованиями нормативных правовых актов по пожарной безопасности (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов защиты, документы по организации обучения работников предприятий мерам пожарной безопасности, в т.ч. журналы инструктажей работников и т.п.);

- техническая документация на системы противопожарной защиты проверяемого объекта защиты;
- договоры на обслуживание систем противопожарной защиты;
- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами в зависимости от специфики деятельности проверяемого объекта защиты;
- отчет о расчете пожарного риска на объект защиты

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчет по оценке пожарного риска:

Отчет по оценке пожарного риска помещений дошкольного образовательного учреждения (ГБДОУ детский сад №33 Адмиралтейского района СПб), встроенных в многоквартирный жилой дом по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 149, лит. А, выполненный ООО «Бастион Техно» 01.08.2017 г.

(указываются реквизиты расчета, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчета, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета:

соответствует

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска:

нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения:

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:
нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

копии: договор на оказание услуг по комплексному обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) №33-КСОБ/КОЛОМНА от 15 июня 2021 г., Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон в соответствии с ФЗ-123 от 2021 г., перечень установок АПС и СОУЭ, Приказ о назначении заведующего №2п.2 от 18.01.99 г., Журнал регистрации работ по ТО и ППР ООО «СтройИнжиниринг», Акт первичного обследования АПС и СОУЭ, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума, выписка из протокола о прохождении ПТМ, журнал регистрации работ по ПБ, Приказ №58-р от 26.08.2021 г. о противопожарном режиме в ГБДОУ, Акт периодической проверки вентиляционных каналов от 10.08.2021 г., Акт периодического технического освидетельствования лифта, Договор безвозмездного пользования №11-Б219703 от 18.09.2006 г., поэтажный план помещений

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОНДПР Адмиралтейского района
управления по Адмиралтейскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Закиматова Я.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Закиматова Яна Антоновна – инспектор ОНДПР Адмиралтейского района управления по
Адмиралтейскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
телефон: (812) 251-57-93, E-mail: 09@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а): Заведующий ГБДОУ детский сад №33
Адмиралтейского района СПб - Паршина Ирина Петровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«14» часов «00» минут «15» 09 2011 г.



Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)