

Исх. № 199 от 10.11.2022 года

МЧС России
ГУ МЧС России по РБ
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Белебеевский межрайонный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы
Главному государственному инспектору
Белебеевского, Бижбулякского и Миякинского
районов по пожарному надзору
С.А. Михайлову

В соответствии с Предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 7/3 от 16.02.2022 г. МЧС России ГУ МЧС России по РБ Управление надзорной деятельности и профилактической работы Белебеевский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся в дополнение к письму от 09.03.2022 г. № 56 об устранении указанных нарушений дополнительно сообщает об устранении указанных в предписании нарушений законодательства Российской Федерации:

1. В соответствии с пунктом 1 Предписания от 16.02.2022 г № 7/3 о монтаже по маршрутам эвакуации аварийного освещения государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Белебеевская коррекционная школа для слабовидящих обучающихся выполнили монтаж системы аварийного освещения для устранения указанных нарушений в Предписании, заключен договор и проведены работы на монтаж системы аварийного освещения с заполнением соответствующего акта выполненных работ и акта ввода в эксплуатацию. (Копии документов прикладываются: договор № 42 от 31.10.2022г., акт приемки технических средств системы аварийного освещения в эксплуатацию 8 ноября 2022 г.)

2. В соответствии с пунктом 2 Предписания от 16.02.2022 г № 7/3 в учреждении организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (заключен договор на обслуживание противопожарных дверей с заполнением соответствующих актов).

Копия договора на техническое обслуживание противопожарных дверей № 80 от 01.03.2022г. с ООО «Центр огнезащиты» была предоставлена, копии актов на техническое обслуживание противопожарных дверей также были предоставлены.

3. В соответствии с пунктом 3 Предписания от 16.02.2022 г № 7/3 в учреждение предоставило копию технической документации на противопожарные двери: паспорта ООО ПФ «Гермес» на двери: дверь противопожарная металлическая «ДО/2-60-Г», «ДО/2-60-О» и на дверь противопожарная металлическая «ДО-1/60-Г», «ДО-1/60-О»; а также копии сертификатов соответствия на момент приобретения и установки вышеуказанных дверей).

4. В соответствии с пунктом 4 Предписания от 16.02.2022 г № 7/3 в подвальном помещении учреждения установлены светильники с колпаками (рассеивателями)

Копия договора поставки купли-продажи непродовольственного товара - светильников от 02.03.2022 года № 117 с ИП Сафин И.А., товарная накладная на получение светильников от 02.03.2022 №117, фото установленных светильников в подвальном помещении предоставлены.

Директор



А.В. Игнатьева