



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 134 Управление Роспотребнадзора
по Республике Ингушетия « 10 » 05 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, начальником отдела санитарного надзора Ганиевой Мариной
Берснаковной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
ГБДОУ Детский сад № 3г.Карабулак «Подснежник», г.Карабулак,
ул.Степная,б/н.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: _____

1. Проба воды холодной питьевой, отобранной в рамках планового профилактического визита в ГБДОУ «Детский сад № 3 «Подснежник» г.Карабулак» по адресу: г. Карабулак, ул. Степная, б/н, не соответствует требованиям:

- СанПин 3.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных и общественных помещений» (в пробе воды холодной питьевой общие (обобщенные) колиформные бактерии 0,4 КОЕ в 100мл, при гигиеническом нормативе не допускается, общее микробное число 142 КОЕ в 1мл, при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ в 1мл, жесткость общая составляет 12,5 оЖ, при гигиеническом нормативе не более 7оЖ.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля

(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.11, п.1 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», необходимо на входе в общеобразовательное учреждение установить входные фильтры для обеззараживания и умягчения воды.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Заведующую ГБДОУ Детский сад № 3 г.Карабулак «Подснежник» Евлову М.М.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
Управление Роспотребнадзора по Республике
Ингушетия

ул.Н.Назарбаева,3. по адресу: г.Магас,
тел./факс 8(8734) 55-03-21

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» 06 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник отдела санитарного
надзора
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Ганиева К.Б.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 05 2023 г.
(подпись)

Евлова М.М.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: