



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шебекинскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Белгородской области,
309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина, д. 38, телефон, факс: 8(47248)4-44-97,
E-mail: gpn-sheb@31.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №3 «Теремок» города Шебекино Белгородской области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

Коровина Е.Ю.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по № 1
Шебекинскому городскому округу управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Белгородской области

(наименование органа ГПН)

от «18» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

- с 10 час. 00 мин. «21» января 2021 года по 13 час. 00 мин. «21» января 2021 года;
- с 15 час. 00 мин. «15» февраля 2021 года по 17 час. 00 мин. «15» февраля 2021 года;

проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Шебекинскому городскому округу УНД и ПР ГУ

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора

МЧС России по Белгородской области Масс Арнольдом Витальевичем муниципального бюджетного

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №3 «Теремок» города

власти, органа местного самоуправления)

Шебекино Белгородской области»

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 «Теремок» города Шебекино
Белгородской области» Тарасовой Ольгой Сергеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	на объекте защиты руководителю организации организовать проверку внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не менее 2-х раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2022 г.	
2.	на объекте защиты (в помещениях пищеблока) огнетушители расположить на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	п. 409 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.2.7 Свода правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179	01.02.2022 г.	
3.	на объекте защиты руководителю организации обеспечить наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	п. 24 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2022 г.	
✓ 4.	на объекте защиты ковры, укладываемые на путях эвакуации (в помещениях групповых ячеек) поверх покрытий полов оборудовать надежным креплением к полу	п. 31 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2022 г.	
✓ 5.	на объекте защиты с пути эвакуации (в помещении пищеблока) убрать размещенное (установленное) оборудование, препятствующие безопасной эвакуации	п. 27 п/п б) постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2022 г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
6.	на объекте защиты руководителю организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	п. 12 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2022 г.	
7.	на объекте защиты в связи с окончанием гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководителю организации обеспечить проведение повторной обработки конструкций или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности	п. 13 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2022 г.	
8.	на объекте защиты руководителю организации или иному должностному лицу, уполномоченному руководителем организации, определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 43 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2022 г.	
9.	на объекте защиты убрать применяемые материалы для отделки стен на путях эвакуации (грунтовка алкидная ГФ-021, эмаль алкидная отделочная ПФ-115) не соответствующие требованиям пожарной безопасности	ст. 134 ч. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Шебекинскому городскому округу
УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области
Масс Арнольд Витальевич
«15» февраля 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):
заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №3 «Теремок»
города Шебекино Белгородской области»
Тарасова Ольга Сергеевна
«15» февраля 2021 года



(Handwritten signature)
(подпись)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.