



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области
в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском,
Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском
районах**

Красноармейская ул., д. 15, г. Белогорск, 676850.

тел.: (41641) 25271, факс: (41641) 25256, факс: (41647) 22063

E-mail: to_bel@rosпотребнадзор-amur.ru, to_raych@rosпотребнадзор-amur.ru, <http://www.28.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001

ПРЕДПИСАНИЕ № 260

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«17» октября 2019 года

г. Райчихинск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах: ведущий специалист-эксперт Яремчук Галина Ярославовна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провело на основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Амурской области № 1110 от 05.09.2019г. заместителя руководителя Перепелица А.А плановую выездную проверку

соблюдения Муниципальным образовательным бюджетным учреждением Новобурейским детским садом «Искорка» (сокращенное наименование – МОБУ Новобурейский д/с «Искорка»), ИНН 2813009902, ОГРН 115281300273, выданное Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области зарегистрированным по адресу: 676720 Амурская область, Бурейский район, пгт. Новобурейский, ул. Пионерская, 13 требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Выявленные нарушения	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке
1.	вентиляционная система в двух отделениях МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» по ул. Горького, 28 и ул. Трудовая, 65 находится в нерабочем состоянии, ежегодные работы по замене вентиляционных решеток и прочистке вентиляционных каналов не проведена	не соответствует требованиям п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).
2.	В наличии во всех отделениях по 2 комплекта полотенец для лица и по 2 комплекта полотенец для ног на каждого ребенка	не соответствует требованиям п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13

	(гигиенический норматив не менее 3-х комплектов)	
3.	Светопроемы в групповых и спальных всех групп не оборудованы солнцезащитными устройствами (шторами светлых тонов или жалюзи), используются тюль	не соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Отделение по ул. Горького, 28		
4	Дневной сон детей групп организован в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем, в средней группе отсутствует (не предусмотрено) место для их хранения, хранятся в туалете для детей	не соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
5.	В туалете для персонала умывальник не обеспечен смесителем, только один кран, горячая вода не подведена	не соответствует требованиям п. 9.4, п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
6.	В туалетных все группы отсутствуют умывальные раковины для персонала (только детские раковины),	не соответствует требованиям п. 6.16.2, п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
7.	Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) не оборудованы в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран, вода набирается в поддонах для закаливания.	не соответствует требованиям п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
8.	Во всех буфетных в групповых отсутствуют специальные решетки для просушивания посуды складываются и просушиваются на разносах	не соответствует требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13
Отделение по ул. Трудовая, 65:		
9.	Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха производственный горячий цех пищеблока не окрашены влагостойкими материалами, а выполнен навесной армстронговский потолок с пористой поверхностью, который деформировался от влажности	не соответствует требованиям п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
10.	В спальных помещениях 2 младшей и подготовительной групп оборудованы буфетные, где производится подготовка готовых блюд к раздаче и мытье столовой посуды, т.е. в целях	не соответствует требования п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, не соответствует требования п. 18.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.2.3 СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза".

	профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях не и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя	
11.	В туалетные все группы отсутствуют умывальные раковины для персонала (только детские раковины),	не соответствует требованиям п. 6.16.2, п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
12.	Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) не оборудованы в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран, вода набирается в поддонах для закаливания	не соответствует требованиям п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
13.	Для приготовления компота используется алюминиевый бак, а не посуда из нержавеющей стали	не соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
14.	Для хранения столовых приборов в групповых используются пластмассовые ячейки, которые не подвергаются качественному мытью и обработке, также используется кухонная посуда (ведра, тазы) для доставки пищи в групповые с отбитой эмалью	не соответствует требованиям п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
15.	Во всех буфетных в групповых отсутствуют специальные решетки для просушивания посуды складываются и просушиваются на разносах или полках шкафа,	не соответствует требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
16.	В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка: мытье полов, с применением моющих средств, однако полы при входе на пищеблок имеют неровную поверхность, трещины, что не позволяет проводить их качественное мытье	не соответствует требованиям п. 13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.
17.	На пищеблоке отсутствует условия для обработки овощей, моечные ванны для первично и вторичной обработки овощей, а также разделочные столы для нарезки овощей отсутствует,	соответствует требованиям п. 13.1 приложения 4 СанПиН 2.4.1.3049-13

	овощи моются в моечных ваннах для мытья мяса и рыбы	
	Отделение по ул. Пионерская, д.13	
18.	Отмечены дефекты отделки стены в туалете подготовительной группы (в месте размещения унитазов), используемая для отделки кафельная плитка отсутствует, поверхность не гладкая, что не допускает проведение уборку влажным способом и дезинфекцию	не соответствует п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13
19.	Поверхность установленного санитарно-технического оборудования (душевых поддонов) в туалетных помещениях первой младшей, второй младшей, подготовительной групп выполнена керамической плиткой, которая местами отсутствует, местами окрашена краской, целостность которой нарушена, что препятствует проведению ежедневного обеззараживания	не соответствует п.17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
20.	В буфетной второй младшей группы просушивание посуды осуществляется в моечной раковине, а не специальных решетках (отсутствуют)	не соответствует п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
21.	Стены возле раковины для мытья рук на пищеблоке выложены глазуревой плиткой, часть плиток откололась, что не позволяет проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств	не соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
	Отделение с. Николаевка, ул. Юбилейная, 31	
22.	Отсутствует шкаф или стеллажи для хранения хлеба, хлеб хранится в пластмассовом лотке рядом с мясорубкой с маркировкой «сырое»	не соответствует требованиям п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13
23.	Для хранения столовых приборов в групповых используются пластмассовые ячейки, которые не	не соответствует требованиям п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

	подвергаются качественному мытью и обработке, также используется кухонная посуда (кастрюли) для доставки пищи в групповые с отбитой эмалью	
24.	Не проведены инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов, места выхода вентиляционных отверстий по всему зданию не оборудованы металлической сеткой (решеткой)	не соответствует п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий".
25.	Стол в буфетной в средней группе окрашен краской, целостность которой нарушена, что не позволяет проведение его качественной мойки и дезинфекции	не соответствует требованиям п. 13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13.
26	Уровни искусственной освещенности в помещениях: - отделения пгт. Новобурейский, ул. Трудовая, 65 (в игровой групповой ячейки второй младшей группы, в игровой групповой ячейки подготовительной группы, в игровой групповой ячейки средней «А» группы, в игровой групповой ячейки «Б» группы); - отделения пгт. Новобурейский, ул. Пионерская, 13 (в игровой групповой ячейки старшей группы, в игровой групповой ячейки первой младшей группы); - отделения пгт. Новобурейский, ул. Горького, 28 (в игровой групповой ячейки первой младшей группы, в игровой групповой ячейки средней группы, в игровой групповой ячейки второй младшей группы, в игровой групповой ячейки старшей группы); - отделение с. Николаевка, ул. Юбилейная, 31 (в игровой групповой ячейки подготовительной группы) не соответствуют требованиям таблицы 2 п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	не соответствуют требованиям таблицы 2 п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы» и п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

в срок до 15 сентября 2020 года устраниТЬ выше перечисленные нарушения санитарного законодательства.

Об устранении выявленных нарушений **в срок до 16 сентября 2020 года** направить в территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах информацию, свидетельствующую о выполнении предписания № 82 от 22.04.2019 по адресу: Амурская область, г. Райчихинск, ул. Калинина, 12 или Амурская область, г. Белогорск, ул. Красноармейская, д. 15, электронный адрес: to_raych@rosпотребнадзор-amur.ru, сопровождающую подтверждающими документами (актами выполненных работ, фото, заявками и т.п.).

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение Новобурейский детский сад «Искорка».

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном порядке.

Предписание выдал:

Ведущий специалист-эксперт

Г.Я. Яремчук

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Предписание получил: « _____ » 2019 года

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)