

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ Детский сад № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027810318634
--	--------------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	ОКВЭД основной 80.11
2. Предоставление социальных услуг без проживания	ОКВЭД Дополнительный 85.32

Форма собственности Собственность субъектов РФ	ОКФС 13
---	---------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ	ОКОПФ 75203
--	-------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Заведующий	Чиркова Г.Н.
---	------------	--------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел.(812) 314-32-40	Факс (812) 314-32-40
---	---------------------	----------------------

E-mail объекта	Dou5@adm-edu.spb.ru
-----------------------	---------------------

Юридический адрес объекта	190031	Санкт-Петербург, Гражданская ул., д.21, литер А, пом.1-н
----------------------------------	--------	--

(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	190031	Санкт-Петербург, Гражданская ул., д.21, литер А, пом.1-н
----------------------------------	--------	--

(индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	
--	--

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	
---	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
--	---

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	190005	Санкт-Петербург, Измайловский пр. д.10
--	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Штукова С.В.
---	--

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел.(812) 576-97-97	Факс(812) 316-08-29
---	---------------------	---------------------

E-mail руководителя вышестоящей организации	glava@tuadm.gov.spb.ru
--	------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Путь пешеходного движения от ближайшей остановки общественного транспорта до входа в здание	1	1	0	Территория не принадлежит ГБДОУ Детский сад № 5					
		1	1	1	Ширина пешеходных путей «К»	м	1,8	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,005	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 4.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	нет		п.4.3.4, рис.Д.4	
	0	1	1	Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет				
1.2	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Пандус стационарный	0	0	0						
2	Входной узел (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Наружная лестница	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м		0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м		Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п.5.2.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие			п. 4.1.12	
		0	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие				
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	0	0						
					Уклон пандуса «К»	соотношение, (%).		Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м		0,9- 1,0	п. 4.1.14	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,85-0,92	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1x 2,1 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м		0,7		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м		1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны	0	0	0						
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны	0	0	0						
2.6	Входные площадки									
	Входная площадка главный вход									
		1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Ширина в свету »К»	м	1,4	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,005	Не более 0,014		
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Контрастные полосы									
		0	1	1	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п. 5.1.5	
		0	1	1	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Вестибюль главного входа									
		0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	нет		п. 5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Коридоры									
					Ширина «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров									
	Дверные проемы									
					Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,00	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1	
3.3	Внутренние лестницы									
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,32	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,13 - 0,17		
		0	1	1	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	1	1	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33		
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие			п. 5.2.11	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	0,9	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
		0	1	1						
					Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9	
					Уклон «К»	%		Не более 1:20, (5%)		
					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»	м		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м		1,5	п. 5.2.13	
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м		0,87-0,92	п. 5.2.15	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)			0,7	п. 5.2.15	
					Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С»	м		0,27-0,33	п. 5.2.15	
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 4.1.16	
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.2.14	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
		0	1	1						
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
3.7	Подъемники мобильные									
3.8	Лифты									
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.										
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях										
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания										
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов										
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений										
5	Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
5.1	Доступная кабина в общей уборной										
	Доступная санитарно-гигиеническая кабина на 1 этаже	0	1	1							
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м		Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11		
					Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,65			
					Глубина кабины «К»	м		Не менее 1,8			
					Ширина двери кабины «К»	м		Не менее 0,9			
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет				
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет				п.5.5.1
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)										
5.3	Кабины душевые закрытые										
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами										
6	Автостоянки										
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов										
	Места для парковки инвалидов				Территория не принадлежит ГБДОУ Детский сад № 5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	да	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	30	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м		3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м		6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:
314-32-40

Завхоз
Должность

Мельникова Г.Г.
ФИО

(подпись)

«__» _____ 201_г.

Согласовано:

314-32-40
телефон

Заведующий
Должность руководителя обследованного
объекта

Чиркова Г.Н.
ФИО



«__» _____ 201_г.

