

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, 112, г. Ульяновск, 432011, телефон: (8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27

E-mail: gouln@mv.ru, единый тел. доверия: 8-(8422)-39-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 42-64-06, www.ugpn.ru, E-mail: ugpnuln@mail.ru,

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ

пер. Пожарный, 4, г. Ульяновск, 432071, тел/факс 41-03-70, www.ugpn.ru, E-mail: ogpn-73@mail.ru,

Предписание № 331/1/171

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

31 августа 2016 г.

г. Ульяновск

**Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детский сад №72(далее – МБДОУ детский сад №72).**

Заведующей МБДОУ детский сад №72 Савельевой Надежде Геннадьевне

Во исполнении распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и ПР по г. Ульяновску УНД и ПР ГУ МЧС России по Ульяновской области А.Н. Евсиевича № 331 от 27.07.2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” 04.08.2016 года с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., 31.08.2016 года с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин., проведена **плановая** проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности МБДОУ детский сад № 72 по адресу: 432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, 79

Лицо (а), проводившие проверку: **Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Ферцева Анна Павловна**

При проведении проверки присутствовали: **Заведующая МБДОУ детский сад № 72 Савельева Надежда Геннадьевна**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	Не организовано проведение проверок работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующих актов проверок (требуется не реже 1 раза в квартал), <i>соответствующие акты отсутствуют, при проведении проверки не предоставлены.</i>	<i>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №390) п. 61</i>	01.03.2017 г.	
2	Дверь, отделяющая лестничную клетку от группы «Жемчужина» (2 этаж, правое крыло) не оборудована приспособлением для самозакрывания. <i>Фактически приспособления для самозакрывания отсутствуют.</i>	<i>Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4., СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. п. 36 «г» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.</i>	01.03.2017 г.	
3	Дверь, отделяющая лестничную клетку от группы	<i>Федеральный закон</i>	01.03.2017 г.	

	«Жемчужина» (2 этаж, левое крыло) не оборудована приспособлением для самозакрывания. Фактически приспособления для самозакрывания отсутствуют.	Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4., СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. п. 36 «г» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.		
4	Дверь, отделяющая лестничную клетку от группы «Цветик Семицветик» (2 этаж) не оборудована приспособлением для самозакрывания. Фактически приспособления для самозакрывания отсутствуют.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4., СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. п. 36 «г» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.	01.03.2017 г.	
5	Дверь, отделяющая лестничную клетку от коридора (2 этаж, левое крыло) не оборудована приспособлением для самозакрывания. Фактически приспособления для самозакрывания отсутствуют.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4., СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. п. 36 «г» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.	01.03.2017 г.	
6	Дверь, отделяющая лестничную клетку от коридора (2 этаж, правое крыло) не оборудована приспособлением для самозакрывания. Фактически приспособления для самозакрывания отсутствуют.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4., СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. п. 36 «г» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.	01.03.2017 г.	
7	Дверь, отделяющая лестничную клетку от группы «Гномики» (1 этаж) не оборудована приспособлением для самозакрывания. Фактически приспособления для самозакрывания отсутствуют.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" часть 4 статьи 4., СП 1.13130.2009 п. 4.2.7. п. 36 «г» Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.	01.03.2017 г.	
8	Противопожарная дверь костелянной, расположенная на 1 этаже (№ 14 по экспликации, лит. А. технического паспорта), не имеет механизма для самозакрывания.	ППР РФ утв. Пост. Прав. РФ №390 от 25.04.2012г. п. 153.	01.03.2017 г.	
9	Противопожарная дверь прачечной, расположенная на 1 этаже (№ 44, лит. А, по экспликации технического паспорта), не имеет механизма для самозакрывания.	ППР РФ утв. Пост. Прав. РФ №390 от 25.04.2012г. п. 153.	01.03.2017 г.	
10	Противопожарная дверь электрощитовой, расположенная на 1 этаже (№ 20, лит. А, по экспликации технического паспорта), не имеет механизма для самозакрывания.	ППР РФ утв. Пост. Прав. РФ №390 от 25.04.2012г. п. 153.	01.03.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

