



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

Справка

об осуществлении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте

«22» июня 2022 года

Санкт-Петербург

Мною: инструктором противопожарной профилактики ПЧ (профилактической) СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» Макаровым Александром Львовичем, совместно: с заведующим ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 8 Адмиралтейского района СПб Смольниковой Светланой Геннадьевной.

Проведено пожарно- профилактическое обслуживание (ППО) помещений: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 8 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: г. СПб, Почтамтская ул. д. 13, лит. А.

В результате обслуживания установлено следующее:

1. Наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу: инструкции ответственным лицам имеются, на момент проведения ППО договора на ТО систем КСОБ в Администрации Адмиралтейского района СПб на 2022 год заключены. Вывод сигналов от систем КСОБ на ПЦО ГКУ «ГМЦ» и ЦАСПИ.

№ п/п	Наименование системы КСОБ	Наличие и состояние системы КСОБ	Проведение ТО	Обслуживающая организация в 2020 г.
1.	АПС (дата последней модернизации 02.12.2019 г.)	есть, исправна		ООО «СИС»
2.	КТС	есть, исправна		ООО «Росохрана Телеком»
3.	СОУЭ (световая, звуковая) (дата последней модернизации 02.12.2019 г.)	есть, исправна		ООО «СИС»
4.	ОС	есть, исправна		ООО "The Task"
5.	СВН	есть, исправна		ООО «СИС»
6.	СКУД	есть, исправна		ООО «СИС»
7.	АПТ	Выполнен монтаж АПТ	Во всех группах	Не подключена
8.	СФППТС-ЦАСПИ	есть, исправна		ООО «Центр Безопасности «Охрана помещений»
9.	СКЗВС	отсутствует		отсутствует

2. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность: огнетушители в наличии, исправны, 11 шт., перезарядка проводилась 02.2020 г., следующая перезарядка в 02.2025 г.

3. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: ВПВ отсутствует

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ): эвакуационные выходы соответствуют правилам и нормам ППР, планы эвакуации людей при пожаре, указатели направления эвакуации, и знаки ПБ имеются.

5. Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность: Приказ № 41 от 27.05.2022

6. Прохождение пожарно-технического минимума (ПТМ) ответственными лицами за ППБ: обучение по ПТМ у заведующего хозяйством от 25.02.2021 г., следующее обучение 25.02.2024 г., у Фокиной Л.А. от 27.06.2019 г., следующее обучение 27.06.2022 г.

7. Порядок эксплуатации электрооборудования: электрооборудование соответствует нормам и правилам ППР.

8. Решётки на окнах в помещениях (глухие, распашные), наличие ключей: отсутствуют.

9. Инструктаж по ПБ с сотрудниками под роспись (проведён/ не проведён, дата записи в журнале): проведён в 27.05.2022 г.

10. Знание обслуживающим персоналом действий на случай пожара и ЧС: на случай пожара и ЧС персонал знает свои обязанности.

11. Наличие и исправность ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.п. 6, 30, 56 ППР в РФ): ручные электрические фонари на каждого дежурного в исправном состоянии имеются. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного - имеются ГДЗК-ЕН.

12. Наличие и исправность телефонной связи: имеется в исправном состоянии.

13. Проведено инструктажей/ бесед- 1/3

14. Наличие, исправность, акты испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, и ограждений кровли (не менее 1 раза в 5 лет): на балансе ГБДОУ нет.

15. Наличие, исправность огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций: чердачных помещений, лестничных маршей на балансе ГБДОУ нет. Работ по огнезащитной обработке в помещениях не проводилось.

16. Рекомендации: _____

инструктор противопожарной профилактики
пожарной части (профилактической)
Макаров А.Л.


(подпись)

Ознакомлен (а):
Заведующий ГБДОУ детский сад № 8
Смольникова С.Г.

« 22 » июня 2022 г.


(подпись)

Примечание: при выявлении нарушений требования пожарной безопасности руководителю организации (объекта) выдаются Рекомендации по приведению учреждения (организации) в пожаробезопасное состояние и по предупреждению чрезвычайных ситуаций (приложение 3)