



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

Справка

об осуществлении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте

«09-10» сентября 2024 года

Санкт-Петербург

Мною: инструктором противопожарной профилактики ПЧ (профилактической) СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» Слизовской Светланой Георгиевной, совместно: с заведующей ГБДОУ детский сад № 8 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Смольнтовой Светланой Геннадьевной.

Проведено пожарно- профилактическое обслуживание помещений: Государственного бюджетного учреждения дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 Адмиралтейского района г. Санкт- Петербурга по адресу: СПб, ул. Кщнногвардейский бульвар. д.11 лит.А.

В результате обслуживания установлено следующее:

1. Наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу: инструкции ответственным лицам имеются, на момент проведения ППО договора на ТО систем КСОБ заключены. Вывод сигналов на пульт ПЩО СПб ГКУ «ГМЦ» и ЦАСПИ.

№ п/п	Наименование системы КСОБ	Наличие и состояние системы КСОБ	Проведение ТО	Обслуживающая организация на 2024 г.
1.	АПС (введена в эксплуатацию 02.12.2019 г.)	есть, исправна. Требуется модернизация		ООО «СИС»
2.	КТС	есть, исправна		ООО «Омега Центр»
3.	СОУЭ (световая, звуковая (речевая) (последняя модернизация 02.12.2019 г.)	есть, исправна. Требуется модернизация, проект разработан.		ООО «СИС»
4.	ОС	есть, исправна		ООО «СИС»
5.	СВН	отсутствует		ООО «СИС»
6.	СКУД	отсутствует		ООО «СИС»
7.	СФППТС- ЦАСПИ	есть, исправна		ООО «Центр безопасности «Охрана помещений»
8.	СКЗ	есть, исправна		ООО «СИС»

2. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность: огнетушители исправны, всего 8 шт., перезарядка ОВ проводилась в 02.2024 г. Следующая перезарядка в 0.2029г.

3. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: 2ПК ВПВ, диаметром 51 мм, обслуживается своими средствами. Гидравлические испытания ПК ВПВ проводились в 2024 году

4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ): эвакуационные выходы не загромождаются, световые табло «Выход» имеются в рабочем состоянии (эвакуационное освещение). Поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, знаки ПБ, указатели направления эвакуации есть.

5. Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность: Приказ 30.08.2024 г.

6. Прохождение обучения по программам дополнительного профессионального образования ответственными лицами за ПБ: имеется обучение по ПДПО Заведующая от 05..2023г.

7. Порядок эксплуатации электрооборудования: Электрооборудование соответствует требованиям ППР.

8. Решётки на окнах в помещениях (глухие, распашные), наличие ключей: отсутствуют.

9. Инструктаж по ПБ с сотрудниками под роспись (проведён/ не проведён, дата записи в журнале): проведён август 2024г.

10. Знание обслуживающим персоналом действий на случай пожара и ЧС: на случай пожара и ЧС персонал знает свои обязанности.

11. Наличие и исправность ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.п. 6, 30, 56 ППР в РФ): ручные электрические фонари в исправном состоянии имеются. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного имеются ГДЗК - EN

12. Наличие и исправность телефонной связи: имеется в исправном состоянии.

13. Проведено инструктажей/ бесед- _____

14. Наличие, исправность, акты испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, и ограждений кровли (не менее 1 раза в 5 лет): на балансе нет

15. Наличие, исправность огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций: чердачных помещений, лестничных маршей на балансе ГБДОУ нет

16. Рекомендации: _____

Ознакомлен (а):

С.С. Слизовская
инструктор противопожарной профилактики
Пожарной части (Профилактической)
Слизовская Светлана Георгиевна

(подпись)

« сентябрь » 2024 г.

Примечание: при выявлении нарушений требования пожарной безопасности руководителю организации (объекта) выдаются Рекомендации по приведению учреждения (организации) в пожаробезопасное состояние и по предупреждению чрезвычайных ситуаций (приложение 3)



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ
ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

Справка

об осуществлении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте

«09-10» сентября 2024 года

Санкт-Петербург

Мною: инструктором противопожарной профилактики ПЧ (профилактической) СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района» Слизовской Светланой Георгиевной, совместно: с заведующей ГБДОУ детский сад № 8 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Смольнтовой Светланой Геннадьевной.

Проведено пожарно- профилактическое обслуживание помещений: Государственного бюджетного учреждения дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 Адмиралтейского района г. Санкт- Петербурга по адресу: СПб, ул. Почтамтская. д.13 лит.А.

В результате обслуживания установлено следующее:

1. Наличие и исправность систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) (вид оповещения, наличие договора на обслуживание АПС, ОПС, инструкции ответственному лицу: инструкции ответственным лицам имеются, на момент проведения ППО договора на ТО систем КСОБ заключены. Вывод сигналов на пульт ПЩО СПб ГКУ «ГМЦ» и ЦАСПИ.

№ п/п	Наименование системы КСОБ	Наличие и состояние системы КСОБ	Проведение ТО	Обслуживающая организация на 2024 г.
1.	АПС (введена в эксплуатацию 02.12.2019 г.)	есть, исправна. Требуется модернизация		ООО «СИС»
2.	КТС	есть, исправна		ООО «Омега Центр»
3.	СОУЭ (световая, звуковая (речевая) (последняя модернизация 02.12.2019 г.)	есть, исправна. Требуется модернизация, проект разработан.		ООО «СИС»
4.	ОС	есть, исправна		ООО «СИС»
5.	СВН	отсутствует		ООО «СИС»
6.	СКУД	отсутствует		ООО «СИС»
7.	АПТ	Выполнен монтаж АПТ	Во всех группах	01 СПб
8.	СФППТС- ЦАСПИ	есть, исправна		ООО «Центр безопасности «Охрана помещений»
9.	СКЗ	есть, исправна		ООО «СИС»

2. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, их исправность: огнетушители исправны, всего 16 шт., перезарядка ОВ проводилась в 02.2024 г. Следующая перезарядка в 0.2029г.

3. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: ВПВ отсутствует
4. Соответствие и состояние путей эвакуации нормам и правилам ПБ (наличие планов эвакуации, указателей, знаков ПБ): эвакуационные выходы не загромождаются, световые табло «Выход» имеются в рабочем состоянии (эвакуационное освещение). Поэтажные планы эвакуации людей при пожаре, знаки ПБ, указатели направления эвакуации есть.
5. Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность: Приказ 30.08.2024 г.
6. Прохождение обучения по программам дополнительного профессионального образования ответственными лицами за ПБ: имеется обучение по ПДПО Заведующая от 05..2023г.
7. Порядок эксплуатации электрооборудования: Электрооборудование соответствует требованиям ППР.
8. Решётки на окнах в помещениях (глухие, распашные), наличие ключей: отсутствуют.
9. Инструктаж по ПБ с сотрудниками под роспись (проведён/ не проведён, дата записи в журнале): проведён август 2024г.
10. Знание обслуживающим персоналом действий на случай пожара и ЧС: на случай пожара и ЧС персонал знает свои обязанности.
11. Наличие и исправность ручных электрических фонарей и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п.п. 6, 30, 56 ППР в РФ): ручные электрические фонари в исправном состоянии имеются. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного имеются ГДЗК - EN
12. Наличие и исправность телефонной связи: имеется в исправном состоянии.
13. Проведено инструктажей/ бесед- _____
14. Наличие, исправность, акты испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, и ограждений кровли (не менее 1 раза в 5 лет): на балансе нет
15. Наличие, исправность огнезащитной обработки деревянных, металлических конструкций: чердачных помещений, лестничных маршей на балансе ГБДОУ нет
16. Рекомендации: _____
- _____
- _____
- _____

Ознакомлен (а):

Слизовская Светлана Георгиевна (подпись)

инструктор противопожарной профилактики
Пожарной части (Профилактической)
Слизовская Светлана Георгиевна

(подпись)

« сентябрь » 2024 г.

Примечание: при выявлении нарушений требования пожарной безопасности руководителю организации (объекта) выдаются Рекомендации по приведению учреждения (организации) в пожаробезопасное состояние и по предупреждению чрезвычайных ситуаций (приложение 3)