



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ  
САРАТОВУ**

улица Большая Горная, 337, город Саратов, Россия, 410005, тел/факс: 50-61-92

Предписание № 3/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села Багаевка» муниципального образования «Город Саратов»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области – заместителя главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору № 1

(наименование органа ГПН)

от « 13 » января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 18 » января 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 12 » февраля 2021 г.

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопасности

*Заместителем главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Шелухиным Романом Алексеевичем, государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Емельяновой Ларисой Витальевной, государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Каталевской Еленой Сергеевной*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко», г. Саратов, с. Багаевка, 2-й Школьный проезд, д.6*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка Панчук Ж.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных	Пункт (абзац пункта) и наименование	Срок	Отметка
---	----------------------------	-------------------------------------	------	---------



п/п	требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	(подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	в здании детского сада с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	06.12.2021	
2	огнетушители, размещенные в здании гимназии в коридорах, проходах, не расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	06.12.2021	
3	в здании детского сада не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений складского назначения (складское помещение завхоза (помещение №9 поэтажного плана от 03.08.2012 года, склад реквизита и костюмов (помещение №35 поэтажного плана от 03.08.2012 года) (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	06.12.2021	
4	помещение пожароопасной категории – склад завхоза	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008	06.12.2021	



	<p>на 1 этаже (помещение № 9 поэтажного плана от 03.08.2012 года) не отделено от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением противопожарных преград противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости ограждающей конструкции (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)</p>	<p>г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>		
5	<p>помещение пожароопасной категории - склад костюмов и реквизита (помещение № 35 поэтажного плана от 03.08.2012 года) не отделен от других помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением противопожарных преград противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости ограждающей конструкции (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.59, ст.88 ч.2,3 табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	06.12.2021	
6	<p>шлейфы автоматической пожарной сигнализации, выполненные проводом ТРП имеют множественные восстановленные порывы, изоляция провода не имеет защитных свойств (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)</p>	<p>п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ст.54 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	06.12.2021	

7	не обеспечен проезд пожарной техники со всех сторон здания (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.90 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	06.12.2021	
8	на объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	06.12.2021	
9	в здании детского сада формирование сигнала на управление в автоматическом режиме системой оповещения происходит при срабатывании одного пожарного извещателя (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 ст.54 п.6 ст.83 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	06.12.2021	
10	допущено перекрытие расчетного пути эвакуации створками пластикового стеклопакета эвакуационных выходов из групповых помещений 2 –го этажа на лестницу 3-го типа (помещения №42, 46 поэтажного плана от 03.08.2012 года) (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.27 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	06.12.2021	
11	на 2 этаже здания детского сада двери групповых ячеек, расположенные на путях эвакуации, открываются не по направлению выхода из здания (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	06.12.2021	
12	в здании детского сада контрольно-приемный прибор установлен в коридоре	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	06.12.2021	



	2-го этажа (помещение 34 поэтажного плана от 03.08.2012 года), а именно: в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала и без защиты от несанкционированного доступа (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	пожарной безопасности», п.13.14.5 СП 5.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»		
13	к зданию детского сада (Ф.1.1) допущена пристройка газовой котельной (помещение 56 поэтажного плана от 03.08.2012 года) (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.9.4.1 СП 4.13130.2013* «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	06.12.2021	
14	ширина эвакуационного выхода в свету из помеще-ний групповой ячейки на 1 этаже здания детского сада (помещение № 27 по-этажного плана от 03.08.2012 года) составля-ет 0,73 м (МАДОУ «Дет-ский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	06.12.2021	
15	не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания в нарушение п.24 Правил противопожарного режима в Российской Фе-дерации (утвержденных Постановлением Прави-тельства РФ №1479 от 16.09.2020г.) (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	06.12.2021	
16	на объекте отсутствует наружное противопожар-ное водоснабжение, а имен-но: не предусмотрено уст-ройство пожарного гид-ранта либо резервуара с объемом воды необходимой на нужды пожаротушения (МАДОУ «Детский сад	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.1, ст.56, ч.2 ст. 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 9 СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного	06.12.2021	



	«Солнышко» села Багаевка)	противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»)		
17	для формирования команды управления в каждой защищаемой зоне установлено по 2 пожарных извещателя (должно быть 3) включенных в шлейфы 2-х порогового прибора (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; ч. 6 ст.83 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.14.3, СП 5.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	06.12.2021	
18	руководителем организации не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности, а именно: не сработали пожарные извещатели в помещениях № 55, 54 поэтажного плана от 03.08.2012 г (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	06.12.2021	
19	на объекте здании детского сада не разработана декларация пожарной безопасности (МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка)	ст.64 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приказа МЧС РФ №171 от 16.03.2020 года "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	06.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки:

- в досудебном (внесудебном) порядке обжалования в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки (п.127, 128 «Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований

пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644 (Зарегистрировано в Минюсте России 13 января 2017 г. N 45228);

- в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих в трехмесячный срок со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод (Глава 25 ГПК РФ).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Заместитель главного государственного инспектора города Саратова по пожарному надзору Шелухин Р.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» февраля 2021 г.

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Емельянова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«12» февраля 2021 г.

Государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору Каталевская Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)

Заведующая МАДОУ «Детский сад «Солнышко» села Багаевка» Панчук Ж.А

(должность, фамилия, инициалы)

«12» февраля 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)